

Waterproductiebedrijf Schijndel
Drinkwaterkwaliteit
2018 .Q1

| PARAMETER | EENHEID | WETTELIJKE NORM | | AANTAL METINGEN | WAARNEMINGEN | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------|--------------------|--------------|---------|---------|
| | | MINIMUM | MAXIMUM | | GEMIDDELD | MINIMUM | MAXIMUM |
| Watertemperatuur | °C | | 25 | 3 | 13,3 | 12,8 | 13,6 |
| Zuurstof | mg/l O ₂ | 2 | | 13 | 7,58 | 6,9 | 7,9 |
| Troebelingsgraad | FTE | | 1 | 13 | <0,14 | <0,1 | 0,22 |
| Tritium | Bq/l | | | 1 | <3 | <3 | <3 |
| Geur, kwalitatief | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Smaak, kwalitatief | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zuurgraad | pH-eenh. | 7 | 9,5 | 13 | 7,81 | 7,79 | 7,83 |
| Evenwichts - pH (20°C) | pH-eenh. | | | 1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Verzadigingsindex | pH-eenh. | -0,2 | | 1 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| EGV (20°C) | mS/m | | 125 | 3 | 36,67 | 36 | 37 |
| TACC90 | mmol/l | | | 1 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| TACC10 | mmol/l | | | 1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Anionen | meq/l | | | 1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Kationen | meq/l | | | 1 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Koolstofdioxide | mg/l CO ₂ | | | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Waterstofcarbonaat | mg/l HCO ₃ | 60 | | 1 | 250 | 250 | 250 |
| Chloride | mg/l Cl | | 150 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| Sulfaat | mg/l SO ₄ | | 150 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| Natrium | mg/l Na | | 150 | 1 | 31 | 31 | 31 |
| Kalium | mg/l K | | | 1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Calcium | mg/l Ca | | | 1 | 45 | 45 | 45 |
| Magnesium | mg/l Mg | | | 1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Totale hardheid | mmol/l | 1 | | 1 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Ammonium | mg/l NH ₄ | | 0,2 | 13 | <0,03 | <0,03 | 0,09 |
| Nitriet | mg/l NO ₂ | | 0,1 | 8 | <0,01 | <0,01 | 0,02 |
| Nitraat | mg/l NO ₃ | | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| IJzer | µg/l Fe | | 200 | 13 | 10,88 | 7,1 | 20 |
| Mangaan | µg/l Mn | | 50 | 13 | 7,45 | 4,1 | 11 |
| Aluminium | µg/l Al | | 200 | 1 | <1,2 | <1,2 | <1,2 |
| Antimoon | µg/l Sb | | 5 | 1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Arseen | µg/l As | | 10 | 1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Barium | µg/l Ba | | | 1 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Beryllium | µg/l Be | | | 1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Boor | µg/l B | | 500 | 1 | 180 | 180 | 180 |
| Cadmium | µg/l Cd | | 5 | 1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Chroom | µg/l Cr | | 50 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| Cobalt | µg/l Co | | | 1 | <1 | <1 | <1 |
| Koper | µg/l Cu | | 2000 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| Kwik | µg/l Hg | | 1 | 1 | <0,06 | <0,06 | <0,06 |
| Lood | µg/l Pb | | 10 | 1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Nikkel | µg/l Ni | | 20 | 1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Seleen | µg/l Se | | 10 | 1 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Tin | µg/l Sn | | | 1 | <1 | <1 | <1 |
| Vanadium | µg/l V | | | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Zilver | µg/l Ag | | | 1 | <1 | <1 | <1 |
| Zink | µg/l Zn | | 3000 | 1 | <5 | <5 | <5 |
| Fluoride | mg/l F | | 1 | 1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Cyanide, totaal | µg/l CN | | 50 | 1 | <1 | <1 | <1 |
| Organisch koolstof, totaal | mg/l C | | | 1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Kleurintensiteit | mg/l Pt | | 20 | 1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Som Trihalomethanen | µg/l | | 25 | 1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Koloniegetal 22 °C | kve/ml | | 100 | 13 | 2 | 0 | 14 |
| Bacteriën van de coligroep | kve/100 ml | | <1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia coli | kve/100 ml | | <1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Aeromonas 30 °C | kve/100 ml | | 1000 | 3 | 0,33 | 0 | 1 |

Waterproductiebedrijf Schijndel

Drinkwaterkwaliteit

2018 .Q1

| PARAMETER | EENHEID | WETTELIJKE NORM | | AANTAL METINGEN | WAARNEMINGEN | | |
|-------------------------|------------|-----------------|---------|--------------------|--------------|---------|---------|
| | | MINIMUM | MAXIMUM | | GEMIDDELD | MINIMUM | MAXIMUM |
| Legionella | kve/l | | 100 | 1 | <100 | <100 | <100 |
| Clostridium perfringens | kve/100 ml | | <1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit schrijven de wettelijke normen voor.

Analyses zijn verricht door Aqualab Zuid te Werkendam.

Getallen in de kwartaaloverzichten zijn indicatief van aard.

Op alle in de tabel genoemde parameters zit een wettelijke, jaarlijkse meetinspanning.

Daar waar relevant (aangetroffen boven rapportagegrens van Aqualab Zuid), zijn bestrijdingsmiddelen, afbraakproducten, PAK's, radioactiviteit en overige organische microverontreinigingen opgenomen.

Bij Geur en Smaak staat de waarde 1 voor een geconstateerde afwijking. Dit is geen wettelijke overschrijding.

De norm voor Verzuigingsindex, Chloride, Natrium en Koloniegetal 22 °C is alleen van toepassing op het gemiddelde.

Het gemiddelde van Koloniegetal 22 °C is een geometrisch jaargemiddelde.

Waterhardheid

Een totale hardheid van 1 mmol/l is gelijk aan 5,6 °DH. Om de hardheid in Duitse graden te weten moet u het getal in mmol/l vermenigvuldigen met de factor 5,6.