

4e kw 2016

Waternet

Locatie:

Weesperkarspel

Naam:

Rein water

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Aluminium	µg/l	4	< 200
Calcium	mg/l	44	
Chloride	mg/l	65	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	46.5	
Waterstofcarbonaat	mg/l	188	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.36	>1
Totale hardheid	°Duits	7.6	
Magnesium	mg/l	7	
Natrium	mg/l	51	< 150
Ammonium	mg/l NH4	<0.02	< 0.20
Nitraat	mg/l NO3	4.27	< 50
pH berekend	pH	8.1	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.I. berekend	pH	0.30	> -0.2
Sulfaat	mg/l	5	< 150
Temperatuur	°C	9.8	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<100	< 100