

Jaar 2014

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Locatie:

Bergen

Naam:

Rein water

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Aluminium	µg/l	1	< 200
Calcium	mg/l	48	
Chloride	mg/l	71	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	48.7	
Waterstofcarbonaat	mg/l	151	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.49	>1
Totale hardheid	°Duits	8.4	
Magnesium	mg/l	7	
Natrium	mg/l	50	< 150
Ammonium	mg/l NH4	<0.02	< 0.20
Nitraat	mg/l NO3	2.64	< 50
pH berekend	pH	7.9	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.I. berekend	pH	0.12	> -0.2
Sulfaat	mg/l	36	< 150
Temperatuur	°C	12.5	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<8	< 100