

1e kw 2018

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Locatie:

Bergen

Naam:

Rein water

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Aluminium	µg/l	<1.0	< 200
Calcium	mg/l	45	
Chloride	mg/l	70	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	48.2	
Waterstofcarbonaat	mg/l	146	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.39	>1
Totale hardheid	°Duits	7.81	
Magnesium	mg/l	7	
Natrium	mg/l	51	< 150
Ammonium	mg/l NH4	<0.02	< 0.20
Nitraat	mg/l NO3	3.50	< 50
pH berekend	pH	8.0	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.I. berekend	pH	0.11	> -0.2
Sulfaat	mg/l	34	< 150
Temperatuur	°C	8.6	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<8	< 100