

3e kw 2016

Waternet

Locatie:

Weesperkarspel

Naam:

Rein water

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Aluminium	µg/l	5	< 200
Calcium	mg/l	44	
Chloride	mg/l	64	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	46.4	
Waterstofcarbonaat	mg/l	187	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.39	>1
Totale hardheid	°Duits	7.8	
Magnesium	mg/l	7	
Natrium	mg/l	53	< 150
Ammonium	mg/l NH4	<0.02	< 0.20
Nitraat	mg/l NO3	3.76	< 50
pH berekend	pH	7.9	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.I. berekend	pH	0.30	> -0.2
Sulfaat	mg/l	6	< 150
Temperatuur	°C	19.5	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<100	< 100