

**Jaar 2016**

**N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland**

**Locatie:**

**Laren**

**Naam:**

**Rein water**

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Calcium	mg/l	48	
Chloride	mg/l	33	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	35.2	
Waterstofcarbonaat	mg/l	143	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.37	>1
Totale hardheid	°Duits	7.7	
Magnesium	mg/l	4	
Ammonium	mg/l NH <sub>4</sub>	<0.02	< 0.20
pH berekend	pH	8.0	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.I. berekend	pH	0.16	> -0.2
Temperatuur	°C	10.9	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<8	< 100