

1e kw 2017

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Locatie:

Andijk

Naam:

Rein water

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Aluminium	µg/l	<1.0	< 200
Calcium	mg/l	35	
Chloride	mg/l	133	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	75.0	
Waterstofcarbonaat	mg/l	143	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.38	>1
Totale hardheid	°Duits	7.7	
Magnesium	mg/l	12	
Natrium	mg/l	109	< 150
Ammonium	mg/l NH4	<0.02	< 0.20
Nitraat	mg/l NO3	3.75	< 50
pH berekend	pH	8.2	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.I. berekend	pH	0.05	> -0.2
Sulfaat	mg/l	80	< 150
Temperatuur	°C	4.6	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<8	< 100