

**Jaar 2016**

**Waternet**

**Locatie:**

**Leiduin**

**Naam:**

**Rein water**

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Aluminium	µg/l	1.7	< 200
Calcium	mg/l	40	
Chloride	mg/l	74	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	54	
Waterstofcarbonaat	mg/l	168	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.38	>1
Totale hardheid	°Duits	7.7	
Magnesium	mg/l	9	
Natrium	mg/l	68	< 150
Ammonium	mg/l NH4	<0.02	< 0.20
Nitraat	mg/l NO3	3.61	< 50
pH berekend	pH	8.1	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.I. berekend	pH	0.30	> -0.2
Sulfaat	mg/l	45	< 150
Temperatuur	°C	13.1	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<100	< 100