

**Jaar 2014**

**N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland**

**Locatie:**

**Mensink**

**Naam:**

**Rein water**

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Aluminium	µg/l	<1.0	< 200
Calcium	mg/l	44	
Chloride	mg/l	81	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	54.1	
Waterstofcarbonaat	mg/l	154	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.47	>1
Totale hardheid	°Duits	8.2	
Magnesium	mg/l	9	
Natrium	mg/l	62	< 150
Ammonium	mg/l NH4	<0.02	< 0.20
Nitraat	mg/l NO3	4.36	< 50
pH berekend	pH	8.1	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.I. berekend	pH	0.25	> -0.2
Sulfaat	mg/l	45	< 150
Temperatuur	°C	13.3	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<8	< 100