

3e kw 2016

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Locatie:

Laren

Naam:

Rein water

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Calcium	mg/l	49	
Chloride	mg/l	29	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	35.4	
Waterstofcarbonaat	mg/l	143	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.41	>1
Totale hardheid	°Duits	7.9	
Magnesium	mg/l	4	
Ammonium	mg/l NH ₄	<0.02	< 0.20
pH berekend	pH	7.9	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.I. berekend	pH	0.15	> -0.2
Temperatuur	°C	12.7	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<8	< 100