

jaar 2015

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Locatie:

Andijk

Naam:

Rein water

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Aluminium	µg/l	1.3	< 200
Calcium	mg/l	35	
Chloride	mg/l	128	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	74.9	
Waterstofcarbonaat	mg/l	141	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.40	>1
Totale hardheid	°Duits	7.85	
Magnesium	mg/l	13	
Natrium	mg/l	112	< 150
Ammonium	mg/l NH ₄	<0.02	< 0.20
Nitraat	mg/l NO ₃	5.33	< 50
pH berekend	pH	8.1	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.I. berekend	pH	0.13	> -0.2
Sulfaat	mg/l	89	< 150
Temperatuur	°C	11.8	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<8	< 100