

jaar 2015

Waternet

Locatie:

Leiduin

Naam:

Rein water

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Aluminium	µg/l	1.9	< 200
Calcium	mg/l	41	
Chloride	mg/l	77	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	54.1	
Waterstofcarbonaat	mg/l	167	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.41	>1
Totale hardheid	°Duits	7.92	
Magnesium	mg/l	10	
Natrium	mg/l	67	< 150
Ammonium	mg/l NH ₄	<0.02	< 0.20
Nitraat	mg/l NO ₃	3.36	< 50
pH berekend	pH	8.1	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.I. berekend	pH	0.29	> -0.2
Sulfaat	mg/l	43	< 150
Temperatuur	°C	12.7	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<100	< 100