

4e kw 2016

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

Locatie:

Bergen

Naam:

Rein water

| Omschrijving | Eenheid | gemiddelde | Norm |
|---------------------------------|----------------------|------------|------------|
| Aluminium | µg/l | 1 | < 200 |
| Calcium | mg/l | 41 | |
| Chloride | mg/l | 66 | < 150 |
| EGV (elek. geleid.verm. 20°C) | mS/m | 45.6 | |
| Waterstofcarbonaat | mg/l | 147 | > 60 |
| Totale hardheid | mmol/l | 1.29 | >1 |
| Totale hardheid | °Duits | 7.2 | |
| Magnesium | mg/l | 6 | |
| Natrium | mg/l | 50 | < 150 |
| Ammonium | mg/l NH ₄ | <0.02 | < 0.20 |
| Nitraat | mg/l NO ₃ | 1.11 | < 50 |
| pH berekend | pH | 8.0 | 7.0<pH<9.5 |
| Verzadigingsindex S.I. berekend | pH | 0.09 | > -0.2 |
| Sulfaat | mg/l | 32 | < 150 |
| Temperatuur | °C | 13.4 | < 25 |
| Coli 37°C | kve/100 ml | 0 | 0 |
| Legionella | kve/l | <8 | < 100 |