

Jaar 2014

Waternet

Locatie:

Weesperkarspel

Naam:

Rein water

Omschrijving	Eenheid	gemiddelde	Norm
Aluminium	µg/l	5	< 200
Calcium	mg/l	49	
Chloride	mg/l	68	< 150
EGV (elek. geleid.verm. 20°C)	mS/m	48.6	
Waterstofcarbonaat	mg/l	199	> 60
Totale hardheid	mmol/l	1.50	>1
Totale hardheid	°Duits	8.4	
Magnesium	mg/l	6	
Natrium	mg/l	53	< 150
Ammonium	mg/l NH4	<0.02	< 0.20
Nitraat	mg/l NO3	5.19	< 50
pH berekend	pH	8.0	7.0<pH<9.5
Verzadigingsindex S.I. berekend	pH	0.37	> -0.2
Sulfaat	mg/l	4.2	< 150
Temperatuur	°C	13	< 25
Coli 37°C	kve/100 ml	0	0
Legionella	kve/l	<8	< 100