排版预览｜50kW资料BOM确认单（尚未人工确认）

蓝色区域为来源要求与候选结果，黄色区域填写工程师意见；详细原因和候选差异见“选型说明”。

“需求：”仅表示资料指定型号，不代表已找到企业编码。请只填写 I、J 列；有候选差异时写明最终型号和编码。

序号	回路/位号	元器件名称	关键技术参数	推荐型号	物料编码	数量	系统状态	工程师确认	修改意见
1	QF	进线小型断路器	文件指定型号：TGB1N-125H 系统电压：380V 额定电流：100A 极数：4P 分断能力：10kA 脱扣特性：C	待选定（见选型说明）		1 只	待选定（见选型说明）	【请工程师填写】	【如需修改请填写】
2	QS	交流隔离开关	文件指定型号：TGH1N-125 系统电压：380V 额定电流：100A 极数：4P	TGH1N-125 4P 100A(祥云3.0)	336010500031	1 只	可匹配	【请工程师填写】	【如需修改请填写】
3	SCB	SPD后备保护器	文件指定型号：TGSCB1-40II 系统电压：380V 极数：4P 标称放电电流In：20kA 最大放电电流Imax：40kA 试验类别：II	TGSCB1-40II 4P新	338020700012	1 只	可匹配	【请工程师填写】	【如需修改请填写】
4	SPD	II类电涌保护器	文件指定型号：TGDY55II-40 系统电压：380V 极数：4P 最大持续运行电压Uc：385V 最大放电电流Imax：40kA 试验类别：II	待选定（见选型说明）		1 只	待选定（见选型说明）	【请工程师填写】	【如需修改请填写】
5	XG	电缆防水接头	文件指定型号：PG29	需求：PG29		3 个	未检索到对应型号（见选型说明）	【请工程师填写】	【如需修改请填写】
6	L25	铜铝接线鼻	文件指定型号：DTLC-25mm²	需求：DTLC-25mm²		3 个	未检索到对应型号（见选型说明）	【请工程师填写】	【如需修改请填写】
7	L16	铜铝接线鼻	文件指定型号：DTLC-16mm²	需求：DTLC-16mm²		1 个	未检索到对应型号（见选型说明）	【请工程师填写】	【如需修改请填写】
8	BR270	表位支架	文件指定型号：270	需求：270		1 件	未检索到对应型号（见选型说明）	【请工程师填写】	【如需修改请填写】

排版预览｜50kW资料BOM确认单（尚未人工确认）

蓝色区域为来源要求与候选结果，黄色区域填写工程师意见；详细原因和候选差异见“选型说明”。

“需求：”仅表示资料指定型号，不代表已找到企业编码。请只填写 I、J 列；有候选差异时写明最终型号和编码。

序号	回路/位号	元器件名称	关键技术参数	推荐型号	物料编码	数量	系统状态	工程师确认	修改意见
9	BR160	表位支架	文件指定型号：160	需求：160		1 件	未检索到对应型号（见选型说明）	【请工程师填写】	【如需修改请填写】
10	PE	PE接地排	文件指定型号：标准5孔	需求：标准5孔		1 件	未检索到对应型号（见选型说明）	【请工程师填写】	【如需修改请填写】
11	F	膨胀螺栓	文件指定型号：304 M8×80	需求：304 M8×80		4 个	未检索到对应型号（见选型说明）	【请工程师填写】	【如需修改请填写】
12	BOX	成套柜体	文件指定型号：550×700×150mm 材质：201不锈钢 板厚（mm）：0.8 防护等级：IP54 颜色：RAL7035 柜体电缆进出线：底部进出线 柜门数量：2 柜门形式：双门	需求：550×700×150mm		1 套	未检索到对应型号（见选型说明）	【请工程师填写】	【如需修改请填写】

选型核对说明与候选差异

位号	资料要求型号	匹配状态	核对说明	候选型号及编码
QF	TGB1N-125H	待复核	候选的附件或附加功能不同（基础款、辅助触点、分励脱扣、摇信或一体式等）；需明确最终型号和编码，不能按检索顺序默认选定 请在修改意见写明最终型号、物料编码及缺失参数；仅写采用不能代替选型	TGB1N-125H 4P C100(祥云3.0) [335012800535] TGB1N-125H 4P C100 +OF1(祥云3.0) [335012800536] TGB1N-125H 4P C100 MX+OF1(祥云3.0) [335012800537]
SPD	TGDY55II-40	待复核	候选的附件或附加功能不同（基础款、辅助触点、分励脱扣、摇信或一体式等）；需明确最终型号和编码，不能按检索顺序默认选定 请在修改意见写明最终型号、物料编码及缺失参数；仅写采用不能代替选型	TGDY55II-40 385V 4P(祥云3.0) [338020100237] TGDY55II-40 385V 4P F(祥云3.0) [338020100238] TGDY55II-40 385V 4P(祥云3.0)(一体式) [338020600106]
XG	PG29	未召回	未召回不等于整个产品库不存在；请核对API检索词、候选过滤与产品发布状态，或补充产品数据 本次检索未找到同时满足产品类别和关键规格的候选	—
L25	DTLC-25mm²	未召回	未召回不等于整个产品库不存在；请核对API检索词、候选过滤与产品发布状态，或补充产品数据 本次检索未找到同时满足产品类别和关键规格的候选	—
L16	DTLC-16mm²	未召回	未召回不等于整个产品库不存在；请核对API检索词、候选过滤与产品发布状态，或补充产品数据 本次检索未找到同时满足产品类别和关键规格的候选	—
BR270	270	未召回	未召回不等于整个产品库不存在；请核对API检索词、候选过滤与产品发布状态，或补充产品数据 本次检索未找到同时满足产品类别和关键规格的候选	—
BR160	160	未召回	未召回不等于整个产品库不存在；请核对API检索词、候选过滤与产品发布状态，或补充产品数据 本次检索未找到同时满足产品类别和关键规格的候选	—
PE	标准5孔	未召回	未召回不等于整个产品库不存在；请核对API检索词、候选过滤与产品发布状态，或补充产品数据 本次检索未找到同时满足产品类别和关键规格的候选	—
F	304 M8×80	未召回	未召回不等于整个产品库不存在；请核对API检索词、候选过滤与产品发布状态，或补充产品数据 本次检索未找到同时满足产品类别和关键规格的候选	—
BOX	550×700×150mm	未召回	未召回不等于整个产品库不存在；请核对API检索词、候选过滤与产品发布状态，或补充产品数据 本次检索未找到同时满足产品类别和关键规格的候选	—