

检查结果计算表

序号	设施	总量	故障数量	权值	设备完好率
分部名称：消防设施					78.50
1	灭火器点检*	32	3		90.6%
2	室内消火栓点检	14	1		92.9%
3	消防泵房点检*	5	1		80.0%
合计		51	5	60	90.2%
分部名称：报警与疏散					87.00
1	火文报警点检*	18	2		88.9%
2	疏散通道点检	7	1		85.7%
合计		25	3	40	88.0%
合计					89.3%
总体质量等级					合格

消防安全检查公司									
检查点位清单									
序号	设施名称	单位	数量	检测部位					
消防设施									
1	灭火器点检	具	32	灭火器1	灭火器2	灭火器3	灭火器4	灭火器5	灭火器6
				灭火器7	灭火器8	灭火器9	灭火器10	灭火器11	灭火器12
				灭火器13	灭火器14	灭火器15	灭火器16	灭火器17	灭火器18
				灭火器19	灭火器20	灭火器21	灭火器22	灭火器23	灭火器24
				灭火器25	灭火器26	灭火器27	灭火器28	灭火器29	灭火器30
				灭火器31	灭火器32	/	/	/	/
2	室内消火栓点检	套	14	消火栓1	消火栓2	消火栓3	消火栓4	消火栓5	消火栓6
				消火栓7	消火栓8	消火栓9	消火栓10	消火栓11	消火栓12
				消火栓13	消火栓14	/	/	/	/
3	消防泵房点检	处	5	泵房点1	泵房点2	泵房点3	泵房点4	泵房点5	/
报警与疏散									
1	火灾报警点检	点	18	报警点1	报警点2	报警点3	报警点4	报警点5	报警点6
				报警点7	报警点8	报警点9	报警点10	报警点11	报警点12
				报警点13	报警点14	报警点15	报警点16	报警点17	报警点18
2	疏散通道点检	处	7	疏散点1	疏散点2	疏散点3	疏散点4	疏散点5	疏散点6
				疏散点7	/	/	/	/	/

消防安全检查公司				
检查内容及方法清单				
序号	设施名称	检查项目	主要检测内容	检测方法
消防设施				
1	灭火器点检	压力检查	压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间	压力表读数
		有效期检查	在有效期内, 铅封完好, 瓶体无明显锈蚀	查看铭牌与铅封
		摆放检查	摆放位置明显, 通道无遮挡, 标识清晰	现场目测
2	室内消火栓点检	箱体检查	箱门开启灵活, 箱体无变形锈蚀	现场目测
		水带水枪	水带盘卷整齐, 水枪接口完整无缺失	现场目测
		静压检查	静压应不低于 0.15MPa 且不高 于 0.5MPa	压力表读数
3	消防泵房点检	泵房项目1	消防泵房第 1 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目2	消防泵房第 2 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目3	消防泵房第 3 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目4	消防泵房第 4 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目5	消防泵房第 5 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目6	消防泵房第 6 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目7	消防泵房第 7 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目8	消防泵房第 8 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目9	消防泵房第 9 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目10	消防泵房第 10 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目11	消防泵房第 11 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目12	消防泵房第 12 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目13	消防泵房第 13 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目14	消防泵房第 14 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目15	消防泵房第 15 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目16	消防泵房第 16 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目17	消防泵房第 17 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目18	消防泵房第 18 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目19	消防泵房第 19 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目20	消防泵房第 20 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目21	消防泵房第 21 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
		泵房项目22	消防泵房第 22 项检查要求: 设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好, 现场记录与运	现场目测与运行记录核对
报警与疏散				
1	火灾报警点检	控制器状态	主机运行正常, 无屏蔽、故障、火警未处理信息	查看控制器面板
		探测器外观	探测器安装牢固, 无遮挡、无脱落、无污染	现场目测
		手报按钮	手动报警按钮标识清楚, 保护罩完好	现场抽查
2	疏散通道点检	安全出口	安全出口保持畅通, 门开启方向正确	现场目测
		疏散指示	疏散指示标志清晰, 方向准确, 无遮挡	现场目测
		应急照明	应急照明灯具安装牢固, 试验按钮有效	按下试验按钮

消防安全检查公司						
检查结果清单						
序号	分部工程	分项工程	设备总数	故障台数	设备完好率	标度
1	消防设施	灭火器点检*	32	3	90.6%	优良
2		室内消火栓点检	14	1	92.9%	优良
3		消防泵房点检*	5	1	80.0%	合格
1	报警与疏散	火灾报警点检*	18	2	88.9%	合格
2		疏散通道点检	7	1	85.7%	合格

消防安全检查公司						
设备清单						
序号	设备名称	设备型号	单位	设备编号	数量	设备用途
1	灭火器	MFZ/ABC4	具	XF-MHQ-001	1	初起火灾扑救
2	室内消火栓	SN65	套	XF-XHS-001	1	室内消防供水
3	消防泵组	XBD	套	XF-PUMP-001	1	消防给水加压
4	火灾报警设备	JB-QB	台	XF-BJ-001	1	火灾报警联动
5	疏散设施	通用	处	XF-SS-001	1	人员疏散

设施名称：灭火器								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					
			灭火器1	灭火器2	灭火器3	灭火器4	灭火器5	灭火器6
1	压力检查	压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间	1.2	1.28	1.36	0.8	1.52	1.2
2	有效期检查	在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀	正常	正常	正常	正常	正常	铅封破损
3	摆放检查	摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰	符合	符合	符合	符合	符合	符合
灭火器		是否故障	否	否	否	是	否	否
设施名称：灭火器								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					
			灭火器7	灭火器8	灭火器9	灭火器10	灭火器11	灭火器12
1	压力检查	压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间	1.28	1.36	1.44	1.52	1.2	1.28
2	有效期检查	在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀	正常	正常	正常	正常	正常	正常
3	摆放检查	摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰	不符合	符合	符合	符合	符合	符合
灭火器		是否故障	否	否	否	否	否	否
设施名称：灭火器								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					
			灭火器13	灭火器14	灭火器15	灭火器16	灭火器17	灭火器18
1	压力检查	压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间	1.36	1.44	0.8	1.2	1.28	1.36
2	有效期检查	在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀	正常	正常	铅封破损	正常	正常	正常
3	摆放检查	摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰	符合	符合	符合	符合	不符合	符合
灭火器		是否故障	否	否	否	是	否	否

设施名称：灭火器								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					
			灭火器19	灭火器20	灭火器21	灭火器22	灭火器23	灭火器24
1	压力检查	压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间	1.44	1.52	1.2	1.28	1.36	1.44
2	有效期检查	在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀	正常	正常	正常	正常	正常	铅封破损
3	摆放检查	摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰	符合	符合	符合	符合	符合	符合
灭火器		是否故障	否	否	否	否	否	否
设施名称：灭火器								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					
			灭火器25	灭火器26	灭火器27	/	/	/
1	压力检查	压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间	1.52	0.8	1.28	/	/	/
2	有效期检查	在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀	正常	正常	正常	/	/	/
3	摆放检查	摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰	符合	符合	不符合	/	/	/
灭火器		是否故障	否	否	否	/	/	/
设施名称：灭火器								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					汇总列
			灭火器28	灭火器29	灭火器30	灭火器31	灭火器32	
1	压力检查	压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间	1.36	1.44	1.52	1.2	1.28	90.6%
2	有效期检查	在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀	正常	正常	正常	正常	正常	90.6%
3	摆放检查	摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰	符合	符合	符合	符合	符合	90.6%
灭火器		是否故障	是	否	否	否	否	/
		设备完好率	设备完好率					90.6%

设施名称：室内消火栓								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					
			消火栓1	消火栓2	消火栓3	消火栓4	消火栓5	消火栓6
1	箱体检查	箱门开启灵活，箱体无变形锈蚀	符合	符合	符合	符合	符合	符合
2	水带水枪	水带盘卷整齐，水枪接口完整无缺失	符合	符合	符合	符合	符合	符合
3	静压检查	静压应不低于 0.15MPa 且不高于 0.5MPa	1.36	1.44	1.52	0.8	1.28	1.36
消火栓		是否故障	否	否	否	是	否	否
设施名称：室内消火栓								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					
			消火栓7	消火栓8	消火栓9	/	/	/
1	箱体检查	箱门开启灵活，箱体无变形锈蚀	不符合	符合	符合	/	/	/
2	水带水枪	水带盘卷整齐，水枪接口完整无缺失	不符合	符合	符合	/	/	/
3	静压检查	静压应不低于 0.15MPa 且不高于 0.5MPa	1.44	1.52	1.2	/	/	/
消火栓		是否故障	否	否	否	/	/	/
设施名称：室内消火栓								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					汇总列
			消火栓10	消火栓11	消火栓12	消火栓13	消火栓14	
1	箱体检查	箱门开启灵活，箱体无变形锈蚀	符合	符合	符合	符合	符合	92.9%
2	水带水枪	水带盘卷整齐，水枪接口完整无缺失	符合	符合	符合	符合	符合	92.9%
3	静压检查	静压应不低于 0.15MPa 且不高于 0.5MPa	1.28	1.36	1.44	1.52	1.2	0.0%
消火栓		是否故障	否	否	否	否	否	/
		设备完好率	设备完好率					92.9%

设施名称：消防泵房								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					汇总列
			泵房	泵房点2	泵房点3	泵房点4	泵房点5	
1	泵房项目1	消防泵房第 1 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
2	泵房项目2	消防泵房第 2 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
3	泵房项目3	消防泵房第 3 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
4	泵房项目4	消防泵房第 4 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
5	泵房项目5	消防泵房第 5 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
6	泵房项目6	消防泵房第 6 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
7	泵房项目7	消防泵房第 7 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
8	泵房项目8	消防泵房第 8 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
9	泵房项目9	消防泵房第 9 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
10	泵房项目10	消防泵房第 10 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
11	泵房项目11	消防泵房第 11 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
12	泵房项目12	消防泵房第 12 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
13	泵房项目13	消防泵房第 13 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
14	泵房项目14	消防泵房第 14 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
15	泵房项目15	消防泵房第 15 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
16	泵房项目16	消防泵房第 16 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
17	泵房项目17	消防泵房第 17 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
18	泵房项目18	消防泵房第 18 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
19	泵房项目19	消防泵房第 19 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
20	泵房项目20	消防泵房第 20 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
21	泵房项目21	消防泵房第 21 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
22	泵房项目22	消防泵房第 22 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜	符合	符合	符合	符合	符合	100.0 %
泵房设备		是否故障	否	否	否	是	否	/
		设备完好率	设备完好率					80.0%

备注	消防泵房备注专页验证：该表检查项目较多，最终点位块已经接近页尾。 现场要求备注超过三行时，不再挤入最后一个有效表。 备注应另起一页显示，且只占用一个备注页块。 打印检查时需确认 A4 边框完整、文字换行正常。
---	--

设施名称：火灾自动报警								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					
			报警点1	报警点2	报警点3	报警点4	报警点5	报警点6
1	控制器状态	主机运行正常，无屏蔽、故障、火警未处理信息	符合	符合	符合	符合	符合	符合
2	探测器外观	探测器安装牢固，无遮挡、无脱落、无污染	符合	符合	符合	符合	符合	符合
3	手报按钮	手动报警按钮标识清楚，保护罩完好	正常	正常	正常	正常	正常	铅封破损
报警设备		是否故障	否	否	否	是	否	否
设施名称：火灾自动报警								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					
			报警点7	报警点8	报警点9	报警点10	报警点11	报警点12
1	控制器状态	主机运行正常，无屏蔽、故障、火警未处理信息	不符合	符合	符合	符合	符合	符合
2	探测器外观	探测器安装牢固，无遮挡、无脱落、无污染	不符合	符合	符合	符合	符合	符合
3	手报按钮	手动报警按钮标识清楚，保护罩完好	正常	正常	正常	正常	正常	正常
报警设备		是否故障	否	否	否	否	否	否
设施名称：火灾自动报警								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					
			报警点13	/	/	/	/	/
1	控制器状态	主机运行正常，无屏蔽、故障、火警未处理信息	符合	/	/	/	/	/
2	探测器外观	探测器安装牢固，无遮挡、无脱落、无污染	符合	/	/	/	/	/
3	手报按钮	手动报警按钮标识清楚，保护罩完好	正常	/	/	/	/	/
报警设备		是否故障	否	/	/	/	/	/

设施名称：火灾自动报警								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					汇总列
			报警点14	报警点15	报警点16	报警点17	报警点18	
1	控制器状态	主机运行正常，无屏蔽、故障、火警未处理信息	符合	符合	符合	不符合	符合	88.9%
2	探测器外观	探测器安装牢固，无遮挡、无脱落、无污染	符合	符合	符合	不符合	符合	88.9%
3	手报按钮	手动报警按钮标识清楚，保护罩完好	正常	铅封破损	正常	正常	正常	88.9%
报警设备		是否故障	否	否	是	否	否	/
		设备完好率	设备完好率					88.9%
		备注	报警系统备注：抽查主机、探测器、手报按钮和联动反馈。					

设施名称：疏散通道								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					
			疏散点1	疏散点2	/	/	/	/
1	安全出口	安全出口保持畅通，门开启方向正确	符合	符合	/	/	/	/
2	疏散指示	疏散指示标志清晰，方向准确，无遮挡	符合	符合	/	/	/	/
3	应急照明	应急照明灯具安装牢固，试验按钮有效	符合	符合	/	/	/	/
通道		是否故障	否	否	/	/	/	/
设施名称：疏散通道								
序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果					汇总列
			疏散点3	疏散点4	疏散点5	疏散点6	疏散点7	
1	安全出口	安全出口保持畅通，门开启方向正确	符合	符合	符合	符合	不符合	85.7%
2	疏散指示	疏散指示标志清晰，方向准确，无遮挡	符合	符合	符合	符合	不符合	85.7%
3	应急照明	应急照明灯具安装牢固，试验按钮有效	符合	符合	符合	符合	不符合	85.7%
通道		是否故障	否	是	否	否	否	/
		设备完好率	设备完好率					85.7%
		备注	疏散通道备注：覆盖安全出口、楼梯间、走廊和地下空间。					