

# Instruktion - Tillfällig brytning

## När ska denna rutin användas?

När en elinstallatör behöver göra ett arbete på en anläggning som innebär att en tillfällig brytning på inkommande kabel måste genomföras för att elinstallatören ska kunna arbeta säkert. Tillfällig brytning innebär i grunden att anläggningen görs spänningslös i max 2 timmar. Vid tillfällig brytning så behöver Ellevio bryta strömmen i kabelskåpet. OBS! Serviskabeln i mätarskåpet får inte lossas i samband med en tillfällig brytning, då gäller rutinen Servisändring istället.

## Vilka typer av ärenden finns det?

1. Planerat arbete
2. Akut brytning
3. Arbete utanför normal arbetstid
4. Längre brytningstid än 2 timmar
5. Bifogat dokument

## Rutin för respektive ärende

### Planerat arbete

Om en elinstallatör behöver göra en tillfällig brytning för att kunna genomföra ett planerat arbete på kunds anläggning får brytningen vara maximalt 2 timmar.

Exempel på arbeten när en tillfällig brytning kan behöva göras är:

- Sprucket säkringselement
- Brända ledare (servisledning eller mätledning till mätare)
- Fastbränd passdelskontakt
- Kunds huvudbrytare har gått sönder

För att beställa tillfällig brytning ska elinstallatören helst anmäla detta på Installatörswebben, anledningen till brytningen ska anges vid anmälan. Anmälan ska inkomma senast 7 dagar innan planerat arbete.

Om installatören inte har möjlighet att göra anmälan via Installatörswebben kan kund eller elinstallatör fylla i och skicka in blankett, blanketten finns på [ellevio.se](http://ellevio.se) eller se bifogat dokument "Beställning tillfällig brytning". Anledning till brytningen ska anges på blanketten. Beställningen mejlas till [elanlaggning@ellevio.se](mailto:elanlaggning@ellevio.se) och ska inkomma senast 7 dagar innan planerat arbete.

Om elinstallatören behöver lossa på serviskabeln från mätartavlan (ex byta av mätarskåp) eller andra förändringar behöver göras på serviskabeln ska ärendet istället hanteras som en Servisändring.

### **Akut brytning**

Akut brytning hanteras av driftcentralen, ett akut ärende räknas där det är fara för liv, personskada eller hindrar trafik eller om en kunden har ett akut fel i anläggningen och har elinstallatör på plats som måste ha servisledningen strömlös.

Då ska ett ärende läggas i BOSSE se rutin "Felanmälan strömavbrott och övriga iakttagelser".  
OBS! Att en kund/elinstallatör glömt att anmäla en tillfällig brytning är inte ett akut ärende.

Om en kund/elinstallatör har felaktigt anmält ett ärende som akut kan kunden bli debiterad.

### **Arbete utanför normal arbetstid**

Tillfällig brytning utförs kostnadsfritt en gång per år och elservis och under normal arbetstid.

Om kund önskar brytning utanför normal arbetstid kontrollerar handläggare på Elanläggning om tekniker har möjlighet att utföra arbetet på önskad tid och vilken merkostnad det medför för Ellevio och meddelar vad kunden i så fall kommer att bli fakturerad.

### **Längre brytningstid än 2 timmar**

Om installatören önskar längre brytningstid än 2 timmar under normal arbetstid, kan de skriva sitt önskemål på beställningsblanketten. Vår entreprenör OneCo kommer att höra av sig till installatören för att komma överens om ev utökad brytningstid.

### **Bifogat dokument**

Beställning tillfällig brytning

Sökord: Tillfällig brytning, tillfällig urkoppling, elmätare, mätartavla, servisledning

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Elmätare & Säkring

Underkategori: Elmätare