

Instruktion - Tillfälliga anslutningar

När ska denna rutin användas?

När en person kontaktar kundservice och har frågor eller önskemål gällande tillfällig anslutning. Detta kan användas vid till exempel byggnation av fastigheter eller vid evenemang, så som marknad eller festival.

Om kund vill läsa mer om tillfällig anslutning, hänvisa till Ellevios hemsida:

[Hur beställer jag tillfällig el? — www.ellevio.se](http://www.ellevio.se)

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Tillfällig anslutning max 63A
2. Tillfällig anslutning över 63A

Rutin för respektive ärende

Tillfällig anslutning max 63A

En person kontaktar kundservice och önskar en tillfällig anslutning som är max 63A.

Installatören och/eller kunden ska själva stå för byggsåp och kabel som placeras bredvid Ellevios kabelsåp eller nätstation.

Kundservice informerar kunden om att kunden måste kontakta behörigt elinstallatörsföretag som skickar in en föransmälan till Ellevio via installatörswebben. Föransmälan som görs räknas som både beställning och färdiganmälan, ingen offert skickas ut. När föransmälan är gjord skapas ett ärende i WMS med ärendetyp Nyanslutning.

Föransmälan skickas till Ellevios entreprenör OneCo som en arbetsorder, OneCo har kontakt med installatör och kund. Det är OneCo som gör kapacitetskontrollen för att säkerställa att den tillfälliga anslutningen går att ansluta till Ellevios elnät.

Tillfällig anslutning gäller i max 1 år,

Om kunden har frågor gällande kostnader, hänvisa till Ellevios hemsida:

[Hur beställer jag tillfällig el? — www.ellevio.se](http://www.ellevio.se)

När kunden är klar och den tillfälliga anslutningen inte längre behövs räcker det inte att kunden anmäler en avflytt på den tillfälliga anläggningen utan elinstallatören ska beställa en urkoppling av elservis via installatörswebben. Kunden kan även själv skicka in blanketten "Beställning urkoppling elservis", blanketten hittar kunden på [ellevio.se](http://www.ellevio.se) när man söker på "Urkoppling elservis". På blanketten finns information om vad den ska skickas. Vid avslut monteras mätaren ner och servisledningen kopplas ur.

Tillfällig anslutning över 63A

En person kontaktar kundservice och önskar en tillfällig anslutning som är över 63A.

Installatören och/eller kunden ska själva stå för byggsåp och kabel som placeras bredvid Ellevios kabelsåp eller nätstation.

Kundservice informerar kunden om att kunden måste kontakta behörigt elinstallatörsföretag som skickar in en föransmälan till Ellevio via installatörswebben. När Ellevio tagit emot föransmälan och gjort kapacitetskontroll för att säkerställa att den tillfälliga anslutningen går att ansluta till Ellevios elnät skickar Ellevio ut en offert till kunden. När föransmälan är gjord skapas ett ärende i WMS med ärendetyp Nyanslutning.

Större anslutningar som kräver schakt kan ta upp till 3 månader att ansluta.

Tillfällig anslutning gäller i max 1 år.

Om kunden har frågor gällande kostnader, hänvisa till Ellevios hemsida:

[Hur beställer jag tillfällig el? — www.ellevio.se](http://www.ellevio.se)

När kunden är klar och den tillfälliga anslutningen inte längre behövs räcker det inte att kunden anmäler en avflytt på den tillfälliga anläggningen utan elinstallatören ska beställa en urkoppling av elservis via installatörswebben. Kunden kan även själv skicka in blanketten "Beställning urkoppling elservis", blanketten hittar kunden på ellevio.se när man söker på "Urkoppling elservis". På blanketten finns information om vad den ska skickas. Vid avslut monteras mätaren ner och servisledningen kopplas ur.

Sökord: Byggström, Tillfällig anslutning, byggel, byggnation, evenemang, marknad, byggström

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Anslutning

Underkategori: Tillfällig anslutning