

Instruktion - Träd på eller riskerar att falla på ledning

När ska denna rutin användas?

När en kund eller annan person kontaktar kundservice via telefon eller mejl och uppger att ett träd ligger på, lutar mot eller är på väg att falla över en ledning. Träd som behöver tas ner tillhör alltid markägaren som har ansvar för att trädet tas om hand.

Gällande underhållsröjning, se aktuell rutin.

Gällande trädfällningsbevakning, se aktuell rutin.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Träd på ledning
2. Lutande träd
3. Pågående ärende

Rutin för respektive ärende

Träd på ledning

Sök fram adress eller koordinat i BOSSE.

Kontrollera i PoDIS-kartan att det är en elledning och att den tillhör Ellevio. Om det är en elledning, följ frågebatteriet och registrera ett ärende på koordinat. Symbolförteckning på vad som är kabel respektive luftledning finns i PoDIS.

Frågebatteriet styr att ärendet hamnar på driftcentralen om det är akut och hos underhåll om det inte är akut.

Akut ärende hanteras/åtgärdas under dagen eller nästkommande vardag.

Lutande träd

Sök fram adress eller koordinat i BOSSE.

Kontrollera i PoDIS-kartan att det är en elledning och att den tillhör Ellevio. Om det är en elledning, följ frågebatteriet och registrera ett ärende på koordinat.

Frågebatteriet styr att ärendet hamnar på driftcentralen om det är akut och hos underhåll om det inte är akut.

Ärendet hanteras/åtgärdas inom 1–12 månader.

För att enkelt hitta tillbaka till felanmälan om kunden återkommer - lämna ut ärendenummer till kunden vid felanmälsamtale.

Frågebatteri

Kundens ärende

Övriga iakttagelser

Trädfällningsbevakning

Lednings- och anläggningsbevakning

Tillfällig flytt/nedtagning

Är kunden helt eller delvis utan ström?

Ja

Nej

Vad gäller saken?

Brand

Grävskada

Översvämning

Träd/vegetation

Ledning

Stolpe/stag

Kabelskåp/nätstation

Markskada/återställning

Kvarlämnat material

Återstående arbete

Annat

i Kontrollera alltid i PoDIS-kartan om ledningen tillhör Ellevio.
Grenar hanteras på samma sätt som träd.

Förtydliga ditt ärende

Träd på ledning

Träd lutar in mot ledning (ej på)

Träd/vegetation runt nätstation/kabelskåp

Träd växer upp i ledningen

Annat

Är du anrättbar på telefon om vi skulle vilja kontakta dig?
Om mätaren sitter inomhus måste kund vara hemma.

Ja

Nej

Beskrivning av ärendet:
Tänk NÄR, VAR och HUR

Finns foto? Be kund skicka det till tips@ellevio.se och notera det i Beskrivning av ärendet.

Pågående ärende

Sök fram kunden eller ärendet i BOSSE. Välj Pågående ärenden

Öppna aktuellt ärende

Välj ikonen vid ID

Arbetsorder/Redigera arbetsorder. Informera kund om status. Om informationen är ofullständig, kontakta ansvarig enligt kontaktlista.

Kundens anläggningar 2	Pågående ärenden 2	Avslutade ärenden 33	Aviseringar 8	MESSI-prenumerationer 1	MESSI-meddelanden 36
--------------------------	----------------------	------------------------	-----------------	---------------------------	------------------------

Felanmälan

Ärende-ID	ID	Kundärende	Datum	Samtalsorsak	Iakttagelse	Namn	Handläggare	Beskrivning
 483309	 342325		2023-09-22 10:48	Iakttagelser	Tråd nära ledning	Fredrik Skyttner +45732770899	Marcus Isebrink	Kunden ringer in gällande att det är 2 björkar som lutar mot en ledning men de har inte kontakt med ledningen. De finns vid ledningen som går över än nära kundens anläggning.

Ärenden

ID	Typ	Berörda kunder	Start	Beräkn. slut	Avbrott, anläggning	Info till kund
 483309	Underhåll	0	2023-09-22 10:48			Tråd nära ledning

[Exportera till Excel](#)
[Stäng](#)

Arbetsordrar | 0

Felanmälan | 1

E-post | 0

CIVIC-meddelanden

ADMS-händelser | 0

Värderata

Händelsehistorik | 2

+

[Skapa nytt Underhållsärende](#)
[Skapa Garantiärende](#)
[Skapa Debitering av återkan](#)
[Skapa nytt dokumentationsärende](#)
[Skapa ny arbetsorder](#)

ID	Typ	Status	Reparationsrapport	Referens	Företag	Beskrivning till entreprenör
336506	Underhåll Träd nära ledning	Pågående Planerat	Ingen	Jan Nordholm	Vattenfall	Kontrollera om träden utgör en fara för Elleviss anläggning, åtgärda vid behov. Kunden ringer in gällande att det är 2 björkar som lutar mot en ledning men de har inte kontakt med ledningen. De finns vid ledningen som går över än nära kundens anläggning.

Redigera arbetsorder - ID 336506 - Planerat

Ändringar kommer skickas till entreprenör

Registrera avvikelser Begär makulering

Entreprenör	
Namn	Jan Nordholm
Företag	Vattenfall
UE Referens	
UE Företag	
Beställd	2023-10-02 07:15
Avser	Träd nära ledning
Skall utföras	Senast
Datum	2023-11-14 16:00
Prisintervall	

Typ	Underhåll
Planerad starttid	
Planerad sluttid	2023-11-14 16:00
Projektnummer	SU73952001
Budgetgrupp	AMD åtg. efter information kat. 2-4
Kostnadsställe	AMD UH
Nätobjekt	Ledning MV

Koncessionsomr.	35
Brytande punkt	735999102101356430 Härjedalsvägen Skyte 4, KORSKROG
Anl. ID	735999102101356430
Anl. adress	Härjedalsvägen Skyte 4 827 72 KORSKROGEN

Beskrivning till entreprenör

Kontrollera om träden utgör en fara för Ellevios anläggning, åtgärda vid behov.

Kunden ringer in gällande att det är 2 björkar som lutar mot en ledning men de har inte kontakt med ledningen. De finns vid ledningen som går över ån nära kundens anläggning.

Extra information som skickas till entreprenör

=== Information från felanmälan 342325 (totalt 1 st) ===

Servispunkt: 339302201

Beskrivning: Kunden ringer in gällande att det är 2 björkar som lutar mot en ledning men de har inte kontakt med ledningen. De finns vid ledningen som går över ån nära kundens anläggning.

Mätarplacering: Mätarskåp

Mätarnummer: 13125383363500134588

Samtalsorsak: Iakttagelser

Kontaktperson: Fredrik Skyttner +46732770899

Resursallokeringar 0 Kostnader 0 Kommentarer 0 Interna noteringar 0 Bifogade filer 0 Händelsehistorik 4

Inrapporterade resurser från entreprenör, välj för att lägga till som resursallokering

+ Lägg till referens som resurs + Lägg till

Skicka E-post / SMS

Resurs	Start	Slut	Plan. start	Beräkn. slut	Elsäkerh.led	Notering

Rapporterat namn	Resurs	Företag	Lokalområde	Mottagen	Telefon (mobil)
+ Jonas Stenmark	Jonas Stenmark	Vattenfall	Hälsingland Norr	2023-10-03 09:46	+4672-4538273

Skapad 231002 07:15 Martin Sohlberg - Ändrad 231003 09:46 Work Order Messages

Stäng

8 Incoming Trouble Call Message - Ändrad 231003 09:46 Work Order Messages

Sökord: felanmälan, träd, strömvabrott, falla, lutande träd, mot ledning, på ledning

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Strömvabrott

Underkategori: Felanmälan