

Instruktion - Mätarbyte högspänning

När ska denna rutin användas?

När kunder kontaktar kundservice och har frågor gällande mätarbyte som ska genomföras på deras högspänningsanläggning.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Allmän information
2. FAQ
3. Bifogat dokument

Rutin för respektive ärende

Allmän information

Ellevio kommer att genomföra mätarbyte hos kunder som har en högspänningsanläggning, mätarbytet kommer ske någon gång under 2024. Vid mätarbytet kommer det inte att bli ett strömavbrott på kundens anläggning då mätning sker i en parallellkrets.

Brev kommer att skickas ut till kunderna, det är endast kunder som har extern utrustning kopplat till elmätaren som behöver agera. Kunden har då en kabel ansluten till befintlig mätares pulsutgång eller datakabelsutgång som sedan ansluts till kundens utrustning, ofta i form av en omvandlare, för att sedan använda data internt. Vanliga användningsområden är egen energiuppföljning eller som spets-/effektvakt (att man har intern styrning baserat på effekt-/energiuttaget).

FAQ

Q: Vilken typ av mätare kommer ni installera?

A: Den nya mätaren är en Sagemcom T310. Mätaren har en P1-port med RJ-12 anslutning, detta enligt branschstandard. Mot denna port, eller gränssnitt, går det att ansluta extern utrustning (hårdvara) för att läsa realtidsdata från elmätaren (sekundupplösning) – ex effekt, spänning, ström – summerat och per fas.

Du kan läsa mer om mätaren på [ellevio.se sagemcom-t310-kundblad.pdf \(ellevio.se\)](https://ellevio.se/sagemcom-t310-kundblad.pdf)

Om kunden vill läsa mer om porten/gränssnittet ska kunden hänvisas till [Microsoft Word - Dutch Smart Meter Requirements v4.0 final P1.doc \(domoticaforum.eu\)](https://domoticaforum.eu/Microsoft%20Word-Dutch%20Smart%20Meter%20Requirements%20v4.0%20final%20P1.doc)

Q: Hur påverkar det oss som kund?

A: Mätarbytet påverkar er endast om ni har extern utrustning kopplad till mätaren idag. Efter mätarbytet kommer er nuvarande utrustning inte att fungera, ni behöver antingen uppgradera befintlig utrustning eller införskaffa ny som är kompatibel till den nya mätaren.

När mätaren byts så kommer inkopplade kablar i vår elmätare att kopplas bort. Den fysiska anslutningen och den data som porten levererar skiljer sig från anslutningar på tidigare elmätare (ex pulsutgång). Därför kan annan hård- och mjukvara behövas för att kunna läsa data och använda detta i befintliga (eller nya) systemlösningar. Om kund fortsatt vill samla in data vår elmätare behöver man uppgradera befintlig utrustning eller skaffa ny som är kompatibel med den nya elmätaren.

Q: Vilken typ av utrustning behöver vi skaffa?

A: Det är svårt för oss att svara på. Men det finns flera leverantörer som säljer färdig hård- och mjukvara för denna typ av port (P1-porten, ibland kallad HAN-port), exempelvis Enegic, Tibber, Energy Intelligence eller HomeWizard.

Den finns även andra leverantörer som säljer olika former av konverterare. Exempelvis finns leverantörerna PiiGAB, Xemex och Energibutiken som bland annat säljer *P1 till M-Bus*-konverterare. M-Bus är en standardiserad och populär kommunikationsteknologi/-protokoll för bland annat energimätare. Det finns även P1 till puls-konverterare och P1 till USB-konverterare. Marknaden blir större och större (eftersom efterfrågan ökar på grund av att nätbolagen byter ut mätarna till mätare med P1-port) och många kända aktörer börjar leverera utrustning och system anpassade för att läsa och hantera data från P1-porten.

Q: När kommer mätarbytet ske? Vi behöver veta detta då vi behöver skaffa ny utrustning.

A: Det är endast kunder som har extern utrustning kopplad till mätaren som kan komma att behöva veta exakt när mätarbytet sker. Övriga kunder blir inte påverkade då mätarbytet inte innebär att det blir strömavbrott på kundens anläggning.

Om kunden behöver få tidpunkt för mätarbytet ska kundservice kontakta Linus Lindgren på Ellevio via e-post linus.lindgren@ellevio.se

Meddelandet ska innehålla anläggnings-id och kundens kontaktuppgifter.

Q: Jag har ytterligare frågor som inte kan besvaras med ovan information.

A: Om kunden har ytterligare frågor som inte kan besvaras utifrån ovan information, produktblad eller det bifogade brevet ska kundservice kontakta Linus Lindgren på Ellevio via e-post linus.lindgren@ellevio.se
Meddelandet ska innehålla anläggnings-id, kundens frågeställningar samt kundens kontaktuppgifter.

Bifogade dokument

"Brev mätarbyte högspänning"

"Mejl mätarbyte högspänning"

Sökord: Elmätare, Mätare, Mätarbyte, Elmätarbyte, Högspänning, Högspänningsanläggning,

Extern utrustning,

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Elmätare & Säkring

Underkategori: Elmätare