

# Instruktion - När kunden behöver stänga av sin el

## När ska denna rutin användas?

När en kund kontaktar kundservice och har frågor gällande att stänga av mätaren/elen i till exempel en sommarstuga. Kunden vill inte betala när ingen el används.

Kundservice ska informera kunden om hur man slår av elen efter elmätaren, Ellevio måste ha kontakt med elmätaren för att få in kundens elanvändning.

Om kunden slagit av elen korrekt syns fortfarande siffror i mätarens display. Kunden kommer fortfarande få betala för den fasta avgiften. Om kunden har stängt av mätaren felaktigt så preliminärfaktureras kunden enligt de allmänna villkoren, punkt 4.7.

## Vilka typer av ärenden finns det?

1. Kund fått mejl/brev om avstängd mätare.
2. Kund meddelar att de har/vill/kommer stänga av elen.
3. Mätaren avstängd efter OneCo's fältbesök
4. Frågor och svar
5. Bifogat dokument

## Rutin för respektive ärende

### 1. Kund fått mejl/brev om avstängd mätare

Om kund har fått mejl/brev om avstängd mätare eller att vi har tappat kontakten med mätaren och kunden kontaktar kundservice ska kundservice informera kunden om hur man stänger elen på korrekt sätt. Om kunden har stängt av elen vid huvudströmbrytaren eller tagit ut huvudsäkringarna kan Ellevio lägga in nollförbrukning, på så sätt kommer kunden ej bli preliminärfakturerad. Om kunden inte har stängt av elen kommer Ellevio att skicka ut en tekniker som kontrollerar elmätaren.

Kundservice ska även skicka ett e-postmeddelande till [ellevio.matvarden@ellevio.se](mailto:ellevio.matvarden@ellevio.se).

Använd nedan mall

Rubrik: Tappat kontakt med elmätaren

Innehåll:

Anläggningsid:

Hur har kunden stängt av sin El, med kundknapp på elmätare: JA/NEJ

Har kund stängt av sin el vid huvudströmbrytaren/tagit ut huvudsäkringar?: JA/NEJ

Kundservice ska informera kunden om hur kund stänger elen på korrekt sätt via kundknappen på elmätaren.

Om kunden inte har stängt av elen kommer Ellevio att skicka ut en tekniker för kontroll av elmätaren.

## 2. Kund meddelar att de har/vill/kommer stänga av elen

Om kunden inte kan bryta elen på rätt sätt eller redan har stängt av elen så skicka ett mejl till [ellevio.matvarden@ellevio.se](mailto:ellevio.matvarden@ellevio.se).

Använd nedan mall

Rubrik: Kund stänger av sin el

Innehåll:

Anläggningsid:

- Hur länge elen kommer vara avstängd
- Om anläggningen är en sommarstuga eller dylikt
- Eventuell mätarställning och datum för avläsning
- Kund fått information om hur man stänger av elen med knappen på elmätaren

Det finns ett informationsbrev som Ellevio i vissa fall skickar till kund, se bifogat dokument

## 3. Mätaren avstängd efter OneCo's fältbesök

Om en kund kontaktar kundservice och informerar om att mätaren är avstängd efter att OneCo varit hos kunden ska kunden hänvisas till OneCo på telefonnummer 0771-250 350, de är ansvariga för att se till att mätaren är igång.

## 4. Frågor och svar

**Q: Vilka värden redovisar ni om jag stänger av min elmätare/anläggning?**

A: Vi vill att du stänger av din el på rätt sätt så att vi hela tiden har kontakt med elmätaren även fast ingen förbrukning sker, då levererar elmätaren så kallade "noll värden" till oss. Om du inte stänger av din el på rätt sätt tappar vi kommunikationen med elmätaren och vi tror att den är trasig och vi kommer så småningom skapa ett felavhjälpningsärende och skicka ut en tekniker.

**Q: Varför redovisar ni ström fast jag har stängt av min anläggning?**

A: Om du har stängt av din anläggning rätt men ändå har förbrukning enligt mätaren så kan det vara så att en mindre energimätning registreras då mätaren släpper igenom väldigt låg spänning. Förbrukningsvärden ska vara väldigt låga, mindre än 0,1 kWh per timme.

## 5. Bifogat dokument

[När du behöver stänga av din el](#)

Sökord: sommarstuga, renovering, slå av elen, stänga av strömmen, säsongsanläggning, slå av strömmen, stänga av elen, fjällstuga, sommarboende, vinterboende, fritidshus, resa bort, tidsbokning, mejl, brev, avstängd mätare, tappat kontakt

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Elmätare & Säkring

Underkategori: Elmätare