

Instruktion - Power Down nollförbrukning

När ska denna rutin användas?

När en kund kontaktar kundservice och uppger att kunden fått noll kWh på sin elnätsfaktura trots att de använder el.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Power failure
2. Månadsavräknad/timavräknad

Rutin för respektive ärende

Power failure

Om det är konstaterat att strömmen till mätaren är avslagen kan Power Down ha satts av en mätdataingenjör. Mätvärdet får då status "Power failure" i mätvärdessystemet MDM samt i faktureringsystemet CAB och hanteras som ett korrekt avläst värde. I WMS kommer det då att finnas ett ärende med ärendetyp "Power Down".

Vissa anläggningar har normalt förbrukande kunder. Där kan det vara ett tekniskt problem med mätaren som gör att mätaren inte kan skicka mätvärden. Då det är svårt att skilja ut dessa anläggningar från den större mängd anläggningar som faktiskt har strömmen avstängd blir samtalet med kunder som hör av sig av extra viktig för att få ordning på mätaren igen.

Genom att titta på anläggningen i WMS kan man undersöka om det finns ett ärende med ärendetyp "Power Down". Har förbrukningen vid senaste mätarställningen varit 0 och mätarställningen är densamma som rapporterats in de senaste månaderna är det mycket troligt att "Power Failure" har lästs in på anläggningen

Schablon/månadsavräknad

Om kunden informerar kundservice om att displayen på mätaren är svart, se rutin Problem med elmätaren.

Om kunden informerar kundservice om att kunden fått en faktura med 0 kWh i elanvändning trots att kunden använder el, ska kundservice be kunden om nedan information:

- Har kunden uppfattning om hur stor elanvändningen är? Om inte, kan den vara lika som samma månad året innan.
- Vilken typ av anläggning har kund? Villa, lägenhet, fritidshus?
- Kan kunden läsa av mätaren? Om ja, be om mätarställning.

- Om mätarnummer inte stämmer, fråga kund om det skett ett mätarebyte. Det kan vara ett mätarbyte som inte hunnit registrerats.
- Har kunden tillfälligt stängt av strömmen, för till exempel renovering?

Informera kund om att Ellevio kommer korrigera mätarställningen om det visar sig vara några felaktigheter, detta kan innebära korrigering av fakturering.

Skicka ett e-postmeddelande till ellevio.matvarden@ellevio.se .

Ämnesrad: – Misstänkt felaktig nollförbrukning

Meddelandet ska innehålla anläggnings-id och kontaktuppgifter till kunden.

Sökord: Ingen förbrukning, nollförbrukning, avläst, mätarfrågor, mätarfråga, power down, power failur, trasig mätare, nollbruksinläsning, noll förbrukning, noll elanvändning, noll användning, noll kWh

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Elmätare & Säkring

Underkategori: Elmätare