

Instruktion - Problem med elmätaren

När ska denna rutin användas?

När en kund kontaktar kundservice och uppger att kunden har problem med mätaren.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Ifrågasätter elanvändning efter mätarbyte
2. Mätaren är förbikopplad av elektriker
3. Mätaren har svart display
4. Mätaren har klockfel
5. Mätaren luktar bränt, bränd eller smält mätare
6. Mätaren piper
7. Placering av antenn eller trasig antenn
8. Mätaren sitter löst och brummar
9. Mätaren lyser rött, det står error i displayen
10. Felkopplad mätare
11. Bifogat dokument

Rutin för respektive ärende

Ifrågasätter elanvändning efter mätarbyte

Om kunden ifrågasätter sin elanvändning efter att mätarbyte skett, se rutin Elanvändningsfrågor

Mätaren är förbikopplad av elektriker

Om en elektriker kontaktar kundservice för att meddela att han har kopplat förbi kundens mätare för att kunden ska få ström i anläggningen ska kundservice skicka ett e-postmeddelande till

elmatore@ellevio.se. Meddelandet ska innehålla information om ärendet, kontaktperson samt telefonnummer där kund nås på dagtid.

Om en behörig elektriker kontaktar kundservice och informerar om att hen inte kopplat förbi kundens mätare, och kunden är strömlös, ska kundservice först kolla statusen på anläggningen i WMS innan eventuellt elektriker får koppla förbi mätaren:

Status **Från. avtalsbrott** i WMS innebär att kunden inte har betalat och är fränkopplad pga. avtalsbrott/bristande betalning. Dessa ska till kravet, **se rutin Återinkoppling bristande betalning-**

Avtalsbrott

Status **Från. avtalslös** i WMS innebär att Ellevio inte har en kund på anläggningen och är fränkopplad pga. av det. Dessa ska kundservice hantera själva via RAPP, **se rutin Teckna avtal på fränkopplad avtalslös anläggning.**

Är statusen aktiv så kan kundservice ge den behöriga elektrikern klartecken att koppla förbi mätaren. Kundservice ska även skicka ett mejl till elmatare@ellevio.se. Meddelandet ska innehålla information om ärendet, kontaktperson samt telefonnummer där kund nås på dagtid

Mätaren har svart display

Om en kund kontaktar kundservice och informerar om att displayen är svart/fungerar ej ska kundservice skicka ett e-postmeddelande till elmatare@ellevio.se.

Meddelandet ska innehålla följande information:

- Kontaktuppgifter till kund.

Logga ett ärende, ärendekod CUIIN. Avsluta ärendet.

Mätaren har klockfel

Kund har utrustning kopplat till kundgränssnittet som varnar för att klockan går fel. Alla avvikelser över 7 sekunder kommer rättas automatiskt, upp till 7 sekunder är godkänt. Synkning av klockan sker ungefär en gång i veckan på rullande schema, dvs det kan ta cirka en vecka innan kunden ser rättningen. Kunden måste alltid avvakta minst en vecka för att se att klockan i elmätaren korrigeras. Om felet kvarstår efter en vecka ska kundservice skicka ett e-postmeddelande till elmatare@ellevio.se

Meddelandet ska innehålla information om ärendet och när kund senast fått varning om att klockan går fel, kontaktperson samt telefonnummer där kund nås på dagtid.

Mätaren luktar bränt, bränd eller smält mätare

Om kunden uppger att mätaren luktar bränt eller är bränd/smält ska kundservice skicka ett e-postmeddelande till elmatare@ellevio.se. Skriv all viktig information som lämnas av kund. Fråga kunden om när det inträffade, omfattning, om det varit åska osv. Informera kunden att beroende på mätarens placering är det viktigt att kunden är medveten om att vi kan behöva boka tid med kund och att kund är behjälplig med tillträde till mätaren.

Mätaren piper

Mätarna har inte högtalare som kan avge pipande ljud. Uppmana kunden att kontrollera närliggande utrustning, till exempel brandvarnare, frys på glänt eller annat som finns hos kunden.

Placering av antenn eller trasig antenn.

Om en kund kontaktar kundservice och uppger att kunden inte är nöjd över placering av antenn eller om antennen har gått sönder ska kundservice mejla elmatare@ellevio.se. Ange tydlig information om vad ärendet handlar om, kontaktperson samt telefonnummer där kund nås på dagtid.

Mätaren sitter löst och brummar

Kundservice ska skicka ett e-postmeddelande till elmatare@ellevio.se. Meddelandet ska innehålla information om vad ärendet handlar om, kontaktperson samt telefonnummer där kund nås på dagtid.

Mätaren lyser rött, det står error i displayen

Fråga kunden vilken felkod/siffra det står, Kundservice skickar informationen i ett e-postmeddelande till elmatare@ellevio.se som avgör om det krävs ett fältbesök eller mätarbyte. De kommer att återkoppla till Kundservice via mejl och Kundservice informerar kunden.

Felkopplad mätare

När Ellevio har upptäckt att kundens mätare har varit felkopplad, vilket innebär att mätaren inte har samlat in kundens elanvändning, gör Ellevio ett mätarbyte och skickar ett brev till kunden. Se bifogat dokument, Felkopplad mätare-mätarbyte. Kundens faktiska elanvändning för den aktuella perioden kommer att korrigeras på kundens nästa faktura, Ellevio skickar även de uppdaterade mätvärdena till kundens elhandelsföretag.

Bifogat dokument

[Vi har bytt ut elmätaren](#)

[Felkopplad mätare-mätarbyte](#)

Sökord: sitter löst, brummar, knäpper, piper, rolbas, brytare, är i vägen, slår ifrån, antenn, trasig, klockfel, omslag vid tidsabonnemang, svart display, black display, förbikopplad, mätarbyte, svart, svart mätare, lyser rött, error i displayen, error, felkopplad mätare, snövit, törnrosa, Askungen

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Elmätare & Säkring

Underkategori: Elmätare