

Instruktion - Registrera felanmälan på koordinat

När ska denna rutin användas?

När en person kontakter kundservice via telefon eller mejl och vill göra en felanmälan utan att det finns ett anläggnings-id eller en adress att felanmäla på.

Det kan exempelvis vara träd på ledning eller öppet/skadat kabelskåp. Symbolförteckning på vad som är kabel respektive luftledning finns i PoDIS.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Felanmälan via känd koordinat
2. Felanmälan sök upp koordinat i kartan
3. Söka en befintlig felanmälan

Rutin för respektive ärende

Felanmälan via koordinat

Ett fel som **inte** är knutet till en anläggning ska **alltid** registreras på koordinat. Om felet registreras på en kunds anläggning kommer den att komma med i kunds avbrottshistorik och om kunden prenumererar på strömavbrottsinformation kommer kunden få information om ett avbrott/ärende som kunden inte är berörd av.

Felanmälan via känd koordinat

Välj Registrera ny felanmälan

- Skriv in koordinat och platsbeskrivning under Kartposition
- Under förstoringsglasat över kartvyn finns exempel på de koordinatsystem som kan väljas
- Välj Gå till iakttagelse
- Justera om det behövs genom att dra hållkorset i kartan
- Spara koordinat för iakttagelse
- Följ frågebatteri enligt rutin för felanmälan
- Skicka/Registrera
- Lämna ärende id till anmälare/kund. Ärende id står högst upp i vyn Hantera felanmälan. Om kund/anmälare hör av sig igen kan du enklare söka fram ärendet.

Registrera ny felanmälan

Kompletera följande: Du måste ange antingen en anläggning eller en kartposition

Kund	Närlinjeinformation	Ärendedetaljer	Kartposition
Kund	Saknar kontakt	Datum	Har koordinat
Tel	Antal anl. på servis	Samtalskostnad	Platsbeskrivning
Adress	Produktionsant.	Iakttagelse	Nej
Land	Närlinje	Kundnummer	X
E-post	LKP	BOSSE-Ärende	Y
Anläggning	Mätare	Kontaktperson	
Adress	Husnr	Tel. kontaktperson	
FMS	Säkning	Handläggare	
	Mätarnummer	+46705653007	
	Mätarplacering	Tel. handläggare	
		gunilla.larsson@elevio.se	
		E-mail	

Pågående ärenden | Avslutade ärenden | Aviseringar | MESSI-prenumerationer | MESSI-meddelanden

Frågebatteri

Kundens ärende: Övriga iakttagelser Trädfällningsbevakning Lednings- och anläggningsbevakning Tillfällig flyttledning

Beskrivning av ärendet:

Finns foto? Be kund skicka det till tips@elevio.se och notera det i Beskrivning av ärendet.

Använd tangentbordet: Växla filer med pilarna [↑] [↓] [←] [→] Svare på formuläret med pilarna och mellanlag. CTRL+S sparer in ärendet.

Visa i PoDIS Sök anläggning

X: 6747849 Y: 1542443 5km

Spara koordinat för iakttagelse

Abort Sökta Registrera

Felanmälan sök koordinat i kartan

Välj Registrera ny felanmälan

- Sök fram platsen i kartan med hjälp av informationen från person som felanmäler, genom att skriva adressen i sökrutan eller sök upp adressen/platsen i GoogleMaps, högerklicka på koordinaterna och klistra in dem i BOSSE
- Kontrollera att du hamnat på rätt ställe i kartan, justera vid behov (dra i kartan så hållkorset kommer över rätt plats och skriv in koordinaterna i som står i nedre vänstra hörnet)
- Spara koordinat för iakttagelse
- Ange Platsbeskrivning
- Följ frågebatteriet enligt rutin för felanmälan
- Ange ev ytterligare information i Beskrivning av ärendet och säkerställ kontaktuppgifter till person som felanmäler
- Skicka/Registrera
- Lämna ärende id till anmälare/kund. Ärende id står högst upp i vyn Registrera felanmälan. Om kund/anmälare hör av sig igen kan du enklare söka fram ärendet

Registrera ny felanmälan

Kompletera följande: Du måste ange antingen en anläggning eller en kartposition

Kund	Närlinjeinformation	Ärendedetaljer	Kartposition
Kund	Saknar kontakt	Datum	Har koordinat
Tel	Antal anl. på servis	Samtalskostnad	Platsbeskrivning
Adress	Produktionsant.	Iakttagelse	Nej
Land	Närlinje	Kundnummer	X
E-post	LKP	BOSSE-Ärende	Y
Anläggning	Mätare	Kontaktperson	
Adress	Husnr	Tel. kontaktperson	
FMS	Säkning	Handläggare	
	Mätarnummer	+46705653007	
	Mätarplacering	Tel. handläggare	
		gunilla.larsson@elevio.se	
		E-mail	

Pågående ärenden | Avslutade ärenden | Aviseringar | MESSI-prenumerationer | MESSI-meddelanden

Frågebatteri

Kundens ärende: Övriga iakttagelser Trädfällningsbevakning Lednings- och anläggningsbevakning Tillfällig flyttledning

Beskrivning av ärendet:

Finns foto? Be kund skicka det till tips@elevio.se och notera det i Beskrivning av ärendet.

Använd tangentbordet: Växla filer med pilarna [↑] [↓] [←] [→] Svare på formuläret med pilarna och mellanlag. CTRL+S sparer in ärendet.

Visa i PoDIS Sök anläggning

Visa kartposition

Sök adress/stad/koordinat

Deje

Platsind - 7 tecken (a-z 0-9)

Sökresultat

668 30 Deje Svanen Deje

Abort Sökta Registrera

Söka en befintlig felanmälan

- Öppna BOSSE
- Välj "Ärendehantering" och "Hantera felanmälan"

- När felanmälan är registrerad på koordinat går det endast att söka på datum, rådgivare eller ärende id (om anmälaren fick det vid felanmälan)

Hantera felanmälan							
ID	Anläggning	Datum	Beskrivning till DC	DMS	Ärende	Samtalsorsak	Iakttagelse
326874		221017 10:31 Ola Hindrika	Ett träd har börjat luta mot ett dött träd, anmäler att det finns risk att dessa faller över väg på vår ledning.	Nej ADMS	458847	Iakttagelser	Träd nära ledning
326873		221017 09:54 Ivar Hellgren	Ledningar ligger så lågt att man inte kan ta sig in till första fastigheten vid videvägen. Flertal träd ligger på ledning /xhellgiva ks privat & företag	Nej ADMS	458838	Iakttagelser	Träd som lutar mot/lig
				Kontaktperson 0703493611 Pia Lennartsson +46739858730 Kjell Örsröm +46706856590			

Sökord: felanmälan, iakttagelser, strömavbrott, koordinat, utan anläggning, ingen anläggning, ingen adress, felanmälan utan adress

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Strömavbrott

Underkategori: Felanmälan