

Instruktion - Saknade mätvärden

När ska denna rutin användas?

När elhandlare kontaktar kundservice gällande att de saknar mätvärden eller när kunder saknar mätvärden eller undrar över varför de mottagit en faktura med uppskattade mätvärden (preliminär faktura).

Ellevio har fem arbetsdagar på sig att få in värden på månadsavräknade anläggningar. Har det gått 5 arbetsdagar efter månadskiftet så ska punkterna nedan följas om det inte har gått 5 dagar så får kunden avvakta. För saknade mätvärden för **dygnsavräknade** anläggningar se rutin, Kvartsvärden i CAB" punkt 5 "Saknas mätvärden"

Har kunden en dygnsavräknad anläggning eller en månadsavräknad anläggning med kvartsvärden så syns inte dessa mätvärden i WMS utan de finns i CAB, se rutin "Kvartsvärden i CAB"

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Mätvärden saknas i WMS
2. Mätvärden saknas i CAB
3. Mätvärden saknas/ är orimliga på Mina Sidor och App
4. Leverantör/elhandlare saknar mätvärden
5. Frågor och svar

Rutin för respektive ärende

1. Mätvärden saknas i WMS

- För Fjärravlästa månadsavräknade (ej anläggningar som är månadsavräknade med kvartsvärden) ska kundservice om elmätaren inte har levererat mätvärden på ca ett halvår och kund säger att de använder el.

Skicka ett mejl till ellevio.matvarden@ellevio.se.

Mejlet bör innehålla:

Ämnesrad: Mätvärden saknas i WMS

Anläggnings id:

- Aktuella kontaktuppgifter till kund, namn, mejl, telefon- eller mobilnummer
- Har kunden stängt av sin el av någon anledning, om den är avstängd har kund stängt av mätaren rätt? Se rutin "När kunden behöver stänga av sin el"

- Har kunden läst av mätaren och kan se sin mätarställning? Om kund har mätarställning registrera den i WMS.
- Annan information som förenklar tillgången till mätaren (fastighetsskötare, nycklar till elskåp osv)

2. Mätvärden saknas i CAB

Om mätvärden finns i WMS men saknas i CAB kontakta ellevio.matvarden@ellevio.se och be de skicka över mätvärden till CAB.

Meddelande ska innehålla:

Ämnesrad: Saknade mätvärden i CAB

Anläggnings id:

Period för det saknade mätvärdet, ex 230101-230228:

3. Mätvärden saknas/ är orimliga på Mina Sidor och App

Om mätvärden inte finns i CAB/WMS så finns de inte heller på Mina Sidor eller Appen och då är det inget fel att mätvärden saknas på våra digitala tjänster, se punkter ovan för hantering.

Mätvärden visas 5 år bakåt i tiden. Värden som visas är inte realtidsinformation, från ca klockan 14 idag visas värden från igår. Om mätvärden saknas eller är orimliga efter den fördröjning som är, och om det är kortare tid än 5 år, ska kundservice kontakta 2nd line via telefon eller via ärende i CAB.

Om kunden anser att några enstaka mätvärden på Mina sidor är orimliga så kan kundservice skicka ett mejl till ellevio.matvarden@ellevio.se med tydlig information vilka datum som kund ifrågasätter. Ifrågasätter kunden en längre period så behöver en förbrukningsutredning att ske.

4. Leverantör/elhandlare saknar mätvärden

Om mätvärden finns i CAB så har också mätvärden skickats till elhandlaren. Be kunden kontakta sin elhandlare och fråga varför fakturan inte har kommit. Det kan bero på andra orsaker än att mätvärden saknas; exempelvis elhandlaren har systemproblem, kunden har ett intervall som gör att den inte ska ha en faktura denna månad, mätvärden som skickats syns inte i elhandlares egna app ännu. Om en elhandlare saknar mätvärden så tar de alltid själva kontakt med Ellevio (avdelning mätvärden.) Kundservice ska inte skicka några ärenden om detta.

5. Frågor och svar

- Hur fungerar insamlingen av mätvärden?

Svar: Beroende på avräkningsmetod skiljer sig insamlingen mellan de olika alternativen. I regel gäller:

- Månadsinsamlade anläggningar (mätare som inte är Kaifa eller Sagemcom):
Mätvärden samlas in för månadskiftet under insamlingsveckan som är 5 vardagar. Ofta tar det några dagar innan mätvärdena har snurrat igenom alla system. Generellt har vi samlat in, kontrollerat och skickat över 99 % av mätarställningarna efter de första 5 vardagarna i månaden. I samtliga fall där vi har månadsavlästa anläggningar sker arbete för att få till ett mätarbyte och övergång till kvartsinsamling kommer ske efter mätarbytet. Självavlästa mätare utesluts.

Om mätvärden inte lyckats samlas in för månadsavräknade anläggningar görs en uppskattad elförbrukning baserat på årsförbrukningen och kunden får en uppskattad elanvändning på sin faktura. Kunden preliminärdebiteras. När uppmätta värden kommer in i våra system igen justeras mätvärdena och så även nästa faktura.

- Kvartinsamlade månads-anläggningar: intervall för mätvärden är per kvart.
Mätvärden samlas dagligen in från föregående dygn och skickas till marknaden samma dag. Generellt har vi samlat in, kontrollerat och skickat över 99% av mätarställning och mätvärden inom de första 5 vardagarna efter mätdygnen.

- Vilka orsaker finns det till att vi saknar mätvärden i våra system?

Svar: Vanligaste orsaken är att kunden stängt av sin elmätare på ett felaktigt sätt och att vi därmed inte kan samla in mätvärden. Det kan även bero på kommunikationsproblem med elmätaren, ex. problem med den mobila täckningen.

Se rutin "När kunden behöver stänga av sin el".

Sökord: saknade mätvärden, mätvärden, saknade mätvärden mina sidor, saknade mätvärden energikonto, finns inget mätvärde, finns ingen avläsning, ej avläst, ingen avläsning, inte avläst, preliminär faktura, preliminära mätvärden, preliminär elanvändning, preliminär förbrukning, uppskattad förbrukning, uppskattad elanvändning, uppskattade mätvärden.

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Elanvändning

Underkategori: Mätning