

Instruktion - Självavlästa mätare

När ska denna rutin användas?

När kunder kontaktar kundservice gällande elkänslighet, strålning från mätare och/eller strålning, frekvenser och magnetiska fält i elnätet eller av annan anledning önskar en icke fjärravläst mätare.

Frågor kring strålning hänvisas till Strålsäkerhetsmyndigheten, e-postadress registrator@ssm.se

Frågor kring elkänslighet och kunder som säger sig ha elkänslighet hänvisas till Folkhälsomyndigheten för vidare information, telefonnummer 010-205 20 00.

Inga nya installationer av icke fjärravlästa mätare godkänns av Ellevio. Därför måste Ellevio byta till fjärravlästa mätare.

Regeringen tog beslut 2018 om vilka nya funktionskrav de nya elmätarna ska ha. Vi (Ellevio, elnätsägare) behöver säkerställa att du som kund har en mätare med de nya funktionskraven och det senast den 1 januari 2025. De nya mätarna ska göra det enklare för dig som kund att få tillgång till dina mätvärden för att bli kunna reglera din energianvändning och bidra till energiomställningen. Dessutom främjar funktionskraven en tillförlitlig och effektiv nätdrift samt möjliggör en utvecklad marknad för energitjänster.

Läs mer om vilka de nya funktionskraven är [HÄR](#).

Det finns i dag ingen möjlighet till undantag från dessa funktionskrav.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Allmän information om kunder med icke fjärravläst mätare
2. Befintliga kunder med icke fjärravläst mätare som rapporterar självavläsning
3. Befintliga kunder i Vallentuna med icke fjärravläst mätare som rapporterar självavläsning
4. Befintliga kunder med icke fjärravläst mätare som önskar självavläsningskort
5. Nya kunder som önskar icke fjärravläst mätare
6. Befintliga kunder med icke fjärravläst mätare som flyttar
7. Frågor och svar

Rutin för respektive ärende

Allmän information om kunder med icke fjärravläst mätare

Kundens anläggning har AMM-status **B** i WMS.

Frågor kring strålning hänvisas till Strålsäkerhetsmyndigheten, e-postadress registrator@ssm.se

Frågor kring elkänslighet och kunder som säger sig ha elkänslighet hänvisas till Folkhälsomyndigheten för vidare information, telefonnummer 010-205 20 00.

Befintliga kunder med icke fjärravläst mätare som rapporterar självavläsning

Kunden ska göra sin avläsning senast den 2:a varje månad.

Kunden ska ha rapporterat in sin mätarställning senast den 8:e varje månad.

Uppmana dock kunden att skicka in sin mätarställning så tidigt som möjligt efter avläsningen.

Ellevio godkänner information gällande avläsning från andra personer än den person som står på avtalet, till exempel får fru/man/barn skicka in avläsning åt en kund.

Om kunden ska göra ett leverantörsbyte kan kunden rapportera in en extra mätarställning oavsett dag i månaden, om kunden inte gör detta kommer vi göra en uppskattad mätarställning.

Kunden kan rapportera in sin självavläsning på olika sätt:

E-post: till kundservice@ellevio.se, meddelandet ska innehålla: anläggnings-id, kundnummer, mätarställning, avläsningsdatum.

Självavläsningskort: kunden postar in sitt ifyllda självavläsningskort till Ellevio (Ellevio skickar inte längre ut nya självavläsningskort)

Telefon: kunden ringer in till kundservice och rapporterar sin mätarställning

Om kunden **inte** rapporterat in sin mätarställning senast den 8:e i månaden kommer kunden att bli fakturerad för uppskattad mätarställning och elanvändning, på fakturan står det "Preliminär kostnad". Detta kommer justeras så fort kunden har skickat in en självavläsning senaste den 8:e i månaden. Enligt befintligt avtal med självavlästa kunder har Ellevio rätt att preliminärfakturera om kunden inte inkommit med mätarställning senast den 8:e i månaden.

Om kunden skickar in sin mätarställning **efter den 8:e i månaden** ska du registrera mätarställningen i WMS på avläsningsdatumet från kund som står i mailet eller datum kunden uppgger i telefon.

Registrering av kundens mätarställning

För kunder som rapporterar in självavläsning så ska du **inte** registrera mätarställningen i WMS. Istället ska du maila anläggningsid, period och mätarställning till ellevio.matvarden@ellevio.se.

Märk mailet med rubrik "MÅN – Självavläst elmätare".

Befintliga kunder med icke fjärravläst mätare som önskar självavläsningskort

Kunder med icke fjärravläst mätare behöver rapportera in sin mätarställning varje månad till Ellevio.

I samtal med kunden, informera kunden om att kunden kan skicka sin mätarställning till Ellevio via e-post eller telefon i fortsättningen istället för att använda självavläsningskort.

Nya kunder som önskar icke fjärravläst mätare

Inga nya installationer av icke fjärravlästa mätare godkänns av Ellevio.

Om mätaren sitter i bostaden kan flytt av mätare göras, det kan vara till exempel till ett fasadskåp på utsidan av bostaden eller till kundens tomtgräns.

Om kunden säger sig ha för liten tomt (dvs att mätaren hamnar för nära kundens bostad) ska kunden hänvisas till Folkhälsomyndigheten för vidare information, telefonnummer 010-205 20 00.

Kunden står för kostnaden gällande arbete på sin anläggning och Ellevio står för kostnaden för flytt av mätare. Kunden behöver kontakta behörig installatör för att genomföra arbetet, denna kostnad står kunden för. Exempel på kostnader för kunden att vara inköp av mätarskåp, montering av mätarskåp, eventuell schaktning på tomten.

Befintliga kunder med icke fjärravläst mätare som flyttar

Kunder som idag har en icke fjärravläst mätare som flyttar inom Ellevios nätområde kommer inte att få en icke fjärravläst mätare på sin nya adress, detta med anledning av att Ellevio inte godkänner nya installationer av icke fjärravlästa mätare.

Om mätaren sitter i nya bostaden kan flytt av mätare göras, det kan vara till exempel till ett fasadskåp på utsidan av bostaden eller till kundens tomtgräns.

Om kunden säger sig ha för liten tomt (dvs att mätaren hamnar för nära kundens bostad) ska kunden hänvisas till Folkhälsomyndigheten för vidare information, telefonnummer 010-205 20 00.

Kunden står för kostnaden gällande arbete på sin anläggning och Ellevio står för kostnaden för flytt av mätare. Kunden behöver kontakta behörig installatör för att genomföra arbetet, denna kostnad står kunden för. Exempel på kostnader för kunden att vara inköp av mätarskåp, montering av mätarskåp, eventuell schaktning på tomten.

Flyttar hanteras som vanligt oavsett AMM-status i WMS. Avdelningen Mätdata Månad kommer köra ut en rapport 1 gång/månad för att identifiera om kund med självavläst mätare har flyttat. Om en kund med icke fjärravläst mätare har flyttat kommer ärendet skickas vidare till Mätarteamet för mätarbyte till fjärravläst mätare.

Frågor och svar

Q: Jag vill veta/läsa mer om funktionskraven, var gör jag det?

A: På Energimyndighetens hemsida finns mer information om de funktionskrav som börjar gälla 2025
<https://www.ei.se/bransch/funktionskrav-elmatrare>

Q: Jag vill ha mer information om den nya mätaren, var hittar jag det?

A: På vår kundservice sida finns all information kring mätaren, inklusive produktblad

[Vilka funktioner kommer den nya elmätaren ha? — www.ellevio.se](http://www.ellevio.se)

Q: Hur mäter mätaren och ofta och länge är mätaren aktiv?

A: Mätarna mäter ström och spänning momentant hela tiden men är normalt endast aktiv 2 gånger per dygn och precis efter dygnsskiftet. Då efterfrågas gårdagens mätvärden och eventuella event (meddelanden från mätaren), totalt är mätaren då aktivt kommunicerande i ca 16 sekunder. Ingen av våra mätarfabrikat kommunicerar via 5G i dagsläget.

Q: Finns det något filter som kan skydda mot strålning?

A: Ellevio säljer inga filter och känner inte till om det är någon annan som säljer filter. Ellevio tillåter inga filter på våra kablar, dvs före mätaren och inte heller inom plomberat utrymme. Det behövs inget tillstånd från Ellevio för att sätta filter på kablarna efter mätaren men som sagt det får inte sitta filter inom plomberat område. Filtret måste vara byggt så att det inte skapar störningar på elnätet.

Sökord: Elkänslig, elkänslighet, elöverkänslig, elöverkänslighet, självavläsning, egen avläsning av mätare, lämna mätarställning, skicka in mätarställning, registrera mätarställning, byte av elmätare, ny elmätare, Vallentuna, kunder i Vallentuna, strålning från mätare, strålning i nätet.

Leverantörsbyte, filter, installation av filter

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Mätare & Säkring

Underkategori: Elmätare