

Instruktion – Specialgruppen: Lastprofil

När ska denna rutin användas?

När en installatör eller en kund ringer in och har frågor gällande föransmälan av installation av t.ex laddbox, spabad eller värmepump.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Allmän information
2. Bedömning om anmälan krävs
3. Anmälan
4. Installation redan gjord

Rutin för respektive ärende

Allmän information

Om en kund ska installera ny effektkrävande utrustning ska detta alltid anmälas till elnätsföretaget.

Ny utrustning kan vara:

Laddbox

Värmepump

Elpanna / Elpatron

Pool / Spabad / Bastu

Anledningen till detta är att elnätsföretaget måste säkerställa att servis och nät klarar belastningen, att kunden har rätt huvudsäkring och för att undvika överbelastning i elnätet.

Bedömning om anmälan krävs

Det är inte själva produkttypen som är avgörande, utan om installationen innebär en väsentlig förändring i elanvändningen. En väsentlig förändring är: fast ansluten, har relativt hög effekt (flera kW), kan påverka fastighetens maxeffekt eller huvudsäkring samt om anläggningens belastning förändras över tid.

Det avgörande är: krävs ändring av huvudsäkring, mätarsäkring, servisledning eller abonnemangseffekt?

Om ja, föransmälan krävs. Om nej och lasten ryms inom befintlig kapacitet krävs normalt ingen föransmälan.

Anmälan

Installation ska alltid föransmälas via installatörswebben innan arbetet påbörjas. Anmälan ska göras som

Ändring av lastprofil där typ av utrustning och effekt ska anges.

Före arbete

Installatörswebben – Skapa ärende

Ändringar av anslutningar

Ange anläggnings-ID

Välj Ändring av lastprofil

Ange: Typ av utrustning (t.ex laddbox), Effekt (kW) och om huvudsäkring behöver ändras

Vad Ellevio gör

Nätkontroll av servis och huvudsäkring

Återkoppling till installatör med Godkännande eller Krav på åtgärd (t.ex servisförstärkning eller säkringsändring)

Efter arbete

Skicka färdiganmälan via Installatörswebben

Installation redan gjord

Om en kund hör av sig och anger att en installation redan är gjord ska rådgivaren i Specialgruppen hänvisa till installatören som utförde arbetet.

Om kunden inte har möjlighet att kontakta installatören ska rådgivaren i Specialgruppen ta emot kundens uppgifter, Typ av utrustning (t.ex laddbox) och Effekt (kW), och skicka denna information via mejl till Elanläggning.