

Instruktion - Specialgruppen: Ändra Boendeform

När ska denna rutin användas?

När en installatör ringer in och inte kan anmäla solceller på kundens anläggning och ni ser att befintlig boendeform är lägenhet men installatör säger att det är t ex villa, radhus eller fritidshus.

Blir det ett felmeddelande vid aktivering och anläggningen fortfarande ligger på Enkel eller Tid tariff så ska tariffen uppdateras till effektariff max 63 A och sedan kan man aktivera ärendet igen.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Se boendeform i WMS
2. Skapa ärende Anläggningsförändring

Rutin för respektive ärende

Se boendeform i WMS

1. Sök upp anläggningen i WMS på startsidan (Kundöversikten) och klicka på detaljer i Anläggningsrutan.
2. I fältet boendeform står vilken boendeform vi har registrerat – (om det står lägenhet så går det inte att anmäla solceller).

Kundöversikt (Startsida) Fjärravläst

Tillbaka Spara Rensa

Kund	Anläggning
Kundnr: 4409872	Anl.id: 73 5999 102 100917090
Org.nr/personnr: 197306257010	OmrådesidTid anl: HMM 34160805
Arbetsställnr: [Redacted]	Gata: Rud Holken
Förnamn: Rickard	Nr. litra: 318
Företagsnamn: Norman	Uppgång: [Redacted]
C/O: [Redacted]	Postnr och postort: 663 92 HAMMARÖ
Gatunamn & nr: Rud Holken 318	Mätartavla: [Redacted]
Postnr och postort: 66392 HAMMARÖ	Servisnr: 34160805
Hemtel. Mobil: +465477655 +46735994919	Tekniskt nr: L110D-T125
Status Stat.dat: Aktiv 2011-06-01	Status Stat.dat: Aktiv 1975-04-22
Tariff: FOm_Enkel	AMM status: E - AMM aktiverad
Kundstatus: Aktiv	Fortex-anläggning: ☐
Branschkod: [Redacted]	

Fakturaadress Detaljer Historik SPAR/BASUN Uppd. Historik Ändringshistorik

Anläggningsuppgifter (Kundärenden) Fjärravlast Konsumtionsanläggning Uttag i kundanläggning Inloggad som brunmon i CTE version 22.10.588.EO

Tillbaka Spara EAN Skrivare Notering Vaj länk...

Anläggning	Teknisk data
Anläggningsid: 73 5999 102 100351085	Mätarnr: 7350028742113759
Tidigare anid: 3141008057	Spänning: 0,4 - LÄGSPANNIN
Områdesid: GBN - Gullspångsbygd	Årsförbrukning: 24197
Konc. omr: 31 - Mariestad	Mätarplacering: Lokalt
Anl. status: Aktiv	Avr. metod: Månadsavräknad
Anslutn. datum: 1990-12-30	Mätarfästa: Tre
Statusdatum: 1990-12-30	Mätarmetod: Fjärravlast
AMM status: E - AMM aktiverad	Mätarställning: Månad
Gatunamn & nr: Allm. Bel. Flisadvä	Avl. sätt: Månad
Officiell adress: Osäkert läge	Avl. område: H6 01 -
Littra:	Avläsningsinformation: 2018-03-14-Kallare, låst dörr
Uppgöing:	Servisnr: 41008FP51-1
Trappa:	Servis skapad i WMS: Nej
Objekt nr:	Tekniskt nr: 41008057
Lghnr:	Gångordningsnr: 4129780000001001
Postnr: 549 31	Åtkomlig via kund: Nej
Postort: TIDAN	Åtkomlig effekt (kW):
Fast bet. namn:	Anslutn. eff. fr o m:
Fast bet. nr:	Historik - Avräknings- och mätmetod
Län: Västra Götaland	Nyckelnr:
	Summair:
	Kategoriav:
	Senaste verifikationen:
	Verifiering - status:
	Status:
	Fjärrstyrd brytare(RDR):
	Ej tillgänglig:
	Förnybar energi:
	Bakmatning uppmärkt:

Nätstation / Visa Mätarens Kund

Skapa ärende Anläggningsförändring

- Börja med att söka upp kundens anläggning i WMS och på Startsidan/Kundöversikt se att det inte redan finns ett pågående Anläggningsförändringsärende.
 - Finns det redan ett måste ni kontakta Elanläggning, för det går inte att ha två anläggningsförändringsärenden samtidigt.
- Kopiera Anläggningsid.
- Klicka på **Försäljningsärende** i Menyraden och sen på **Anslutning**

WMS - Workflow Management System - Arbete - Microsoft Edge

Ej säker | elvms062:8081/WMS/KSS/dispatch?domethod=focus_index

Startsidan Försäljningsärenden Kundärenden Intaksärenden Aktörsärenden Sök Apparater Ny

Anslutning (Försäljningsärende)

Anslutning
Avtalshanterning
Återkoppling (pga förbrukning)

Ärende

Ärende nr:

Ärendetyp: Valj...

Orsak: Valj...


Region: Valj...

Avtalsområde: Valj...

Status: Nytt

- Fyll i fält,
 - Ärendetyp: välj **Anläggningsförändring**
 - Orsak: välj **Registervård**
 - Tryck på **Spara**, ärende skapas, men anläggningen måste kopplas till ärendet.

Anslutning (Försäljningsärende)

3 

Ärende

1 Ärende nr


2 Ärendetyp **Anläggningsförändring**

Orsak **Registervård**

Region **Välj...**



Avtalsområde **Välj...**

Status **Nytt**



5. I fältet "Sök Anläggning" klistra in **Anläggningsid** som du kopierat och tryck på förstörningsglaset bredvid.

Anslutning (Försäljningsärende) Inloggad som brunbmon i CTE version

Ärende	Installatör	Service	Andra arbetsorder
Ärende nr: 35269895 Ärendetyp: Anläggningsförändringar Orsak: Registervård Region: Karlstad väst Avtalsområde: Karlstad(34) Utförarenh. mätarb order: Välj... Ärendedatum: Status: Pågående	Behör nr: Firmanamn: Förnamn: Efternamn: Tel direkt: Mobilnr:	Servisnr: 34160805 Ordernr. (PCS): Projekttnamn: Best. ref adress: Ansvarig handläggare: Spänn.sättn.datum: Status: Aktiv	Status: Arbetsorderinformation:

Sök anläggning

Anl id **73 5999 102 100917090**  Sammant anl. id: Mätarnummer: Anl. adress:

6. Ny vy syns, fyll i fält.
1. Skriv i fältet **Arbetsorderinformation**: "Ändrat boendeform"
 2. Tryck på **Spara**
 3. Klicka på länken **Koppla mätutrustning**

Anslutning (Förslagningsärendet) Inloggad som brunbmon / CTE version 22.10.588.EE

Spåra Nytt ärende Skicka arbetsorder Aktivera ändringar och avsluta arbetsorder Makulera

Ärende

Ärende nr: 35200005

Ärendetyp: Anläggningsförändring

Orsak: Registrervård

Region: Karlstad väst

Anlägsningsområde: Karlstad(34)

Utförare: mätarb. order

Ärendedatum:

Status:

Pågående

Installatör

Behör nr:

Firmanamn:

Förnamn:

Efternamn:

Telefon direkt:

Mobilnr:

Ny/Visa Sök

Servis

Servicenr: 34100005

Ordernr: (PCS):

Projektnamn:

Best. ref. adress:

Ansvarig handläggare:

Spjänn. sättn. datum:

Status:

Ny/Visa Sök

Andra arbetsorder

Status:

Koppla arbetsorder

Andra arbetsorder

Sök anläggning

Anl.id: 73 | 5999 | 102 | Gammalt anl. id: | Mätarnummer: | Anl. adress: |

Sökesresultat

Anl.id	Adress	Kontrolltr. traföter	Fas	Nytt Fas	Säkning	Nytt Säkning	Mät. avläs	Nytt Mät. avläs	Mät. plac.	Nytt Mät. plac.
735999 102 100917090	Rud Holken	31E	Jä	Tre	Välj...	25A	Välj...		Mät. skap	Välj...

Koppla mätutrustning

Spåra Nytt ärende Sök ärende Visa installation Visa ärendesinformation Visa föranslag Skapa reklamsärendet Makulera

7. Klicka på fliken **Aktiviteter**

Koppla mätutrustning (Intaktsärendet) Fjärravläst Inloggad som brunbmon / CTE vers

Tillbaka Aktivera ändringar och avsluta arbetsorder Skapa reklamsärendet Makulera ärende Välj länk...

Sök ärende

Ärende nr: 35269897 Anl.id: 73 | 5999 | 102 | 100917090 Mätplatsbet: Sök Rensa Sök anläggning

Ärende **Aktiviteter**

Ärende nr: 35269897

Ärendetyp: Anläggningsförändring

Status: Pågående

Orsak: Registrervård

Önskat utf. datum: 2022-08-26 09:48:07

Utförandeenhet: Välj utförandeenhet...

Projektnamn:

Projekt nr:

Notering:

Anläggningsöversikt **Ärendeöversikt** **Tidslagen (detalj)** « Första » « Föreg » « Nästa » « Sista »

Huvuduppgifter

Anläggningsid	Nätområde	HMM
735999102100917090	Nätområde	HMM
Anslutn. datum	1975-04-22	Typ
Anl. status	Aktiv/E	Mätmetod
Startdatum	1975-04-22	Avr. metod
Fastal	3	Avl. sätt
Mät. avläs		Fjärravläst
Mät. placering	Mät. skap	Tidslängd
Undantag lgh	N	Timme
Undantag lgh särsk. plats	N	Säkning
Självavläsningsbara	Nej	Säkr. klass
Nyckelnummer		3X25
Kategori	970 - Fritidsbostäder	Tariff
		FDm_Enkel
		Gänga
		Kategori
		1 - Lågspänning
		direktmätning

Anläggningsadress

Adress	Rud Holken
Trappa/ Uppg. tr. lgh	663 92 HAM
Lghnr	
Objekt nr.	

Mätadress

Adress	
Trappa/ Uppg. tr. lgh	

Mätare **Raknare**

Nr.	Kapacitet	Funktion	Status	Uppsalt	Nr.	Funktion	beskr	Konst	Ställning	Årsförbr	Förbr.mönster	Mät
13125392642700351323	6,3	67	Aktiv	2022-03-15	1	Normal	aktiv	Ut	1	51.93	24419	1
												735

8. Klicka på länken **Ändra anläggningsinfo**

Koppla mätutrustning (Intaktsärenden) **Fjärravlast** Inloggad som brunbmon / CTE version 22.10.588.1

Tillbaka Aktivera ändringar och avsluta arbetsorder Skapa reklationsärende Makulera ärende Välj länk...

Sök ärende

Ärende nr 35269897 Anl id 73 5999 102 100917090 Matplatsbet Sök Rensa Sök anläggning

Ärende Aktiviteter

Önskat utf.datum 2022-08-26 09:48:07

- Koppla ur
- Byt ur
- Spänningstrafosats
- Strömtrafosats
- Koppla bort ur
- Ändra anläggningsinfo**
- Matarförändring
- Matpunksförändring
- Ändra ansluten effekt
- Byt mätare

Anläggningsöversikt

Huvuduppgifter	Anläggningsöversikt	Ärendöversikt	Tidslägen (detalj)
Anläggningsid 735999102100917090	Nätområde HMM		
Anslutn.datum 1975-04-22	Typ T7		
Anl status AktivE	Mätmetod 202		
Startdatum 1975-04-22	Ävr metod Z32		
Fastal 3	Ävt.sätt Fjärravlast		
Matartavla	Tidslängd Timme		
Matarplacering Matarskåp	Säkning 25		
Undantag lgh N	Säkr.klass 3K25		
Undantag lgh särsk.plats N	Tariff FDM_Enkel		
Självavslämningsbara Nej	Gånga		
Nyckelnummer	Kategori nivå 1 - Lågsänning		
Kategori kod 970 - Fritidsbostäder	direktmätning		

Anläggningsadress

Adress Rud Holken 318 663 92 HAMMARO

Trappa/ Uppg. tr. lgh

Lghnr

Objekt nr.

Matadress

Adress

Trappa/ Uppg. tr. lgh

Matare

Nr	Kapacitet	Funktion	Status	Uppsett	Nr. Funkt.v.beskr	Konst	Ställning	Ärvt.förbr	Förbr.mönster	Matplatsbet
13125392642700351223	8,3	67	Aktiv	2022-03-15	Visa	1	Normallast	1	51,93	24419
							Aktiv Ut			73599910210091709

9. Fyll i fält,

1. **Boendeform:** Ändra till det som gäller, antingen **Villa/Radhus** eller **Fritidsboende**
2. Tryck på **Spara**
3. Tryck på **Aktivera ändringar och avsluta arbetsorder** (står så fast det inte finns någon arbetsorder).

Ärendet kommer att avslutas inom någon minut och uppdatera Anläggningsbilden.

Koppla mätutrustning (Intaktsärenden) **Fjärravlast** Inloggad som brunbmon / CTE version 22.10.588.EO

Tillbaka Aktivera ändringar och avsluta arbetsorder Skapa reklationsärende Makulera ärende Välj länk...

Sök ärende

Ärende nr 35269897 Anl id 73 5999 102 100917090 Matplatsbet Sök Rensa Sök anläggning

Ärende Aktiviteter

Önskat utf.datum 2022-08-26 09:48:07

- Koppla ur
- Byt ur
- Spänningstrafosats
- Strömtrafosats
- Koppla bort ur
- Ändra anläggningsinfo**
- Matarförändring
- Matpunksförändring
- Ändra ansluten effekt
- Byt mätare

Anläggningsöversikt

Huvuduppgifter	Anläggningsöversikt	Ärendöversikt	Tidslägen (detalj)
Anslutn.datum 1975-04-22	Anläggnings typ Konsumtionsanläggning		
Anl status Aktiv	Anläggning subtyp Uttag i kundanläggning		
Startdatum 1975-04-22	Förnybar energi		
Fastal Tre	Bakomräkning uppmärkt		
Matartavla	Mätmetod		
Matarplacering Matarskåp	Ävr metod Timserie		
Undantag lgh N	Ävt.sätt Fjärravlast		
Undantag lgh särsk.plats N	Tidslängd Timme		
Självavslämningsbara Nej	Säkning 25A		
Nyckelnummer	Säkr.klass 3K25		
Boendeform Lägenhet	Tariff Visa giltiga		
Kategori kod 970 - Fritidsbostäder	FDM_Enkel		
Kategori nivå 1 - Lågsänning	Gånga		
direktmätning	Deaktiverad		
Stolpe	Uppvärm matarpl.		

Anläggningsadress

Gata Rud Holken

Gatunr 318

Littra

Trappa

Uppg. tr. lgh

Lghnr

Objekt nr.

Nätstation / Visa Matadress

Stationsnamn

StationsID

Matobjekt

Mätspänning

Objekt nr.

1

2 Spara

3 Aktivera ändringar och avsluta arbetsorder

10. När du ser att ärendet är klart kan du be installatören försöka anmäla solceller på nytt.

Sökord: Boendeform, Lägenhet, Fritidshus, Villa, Radhus, Solceller, Anläggningsförändring,
Registervård

Team/Behörighet: Specialgruppen

Kategori: Anläggningsförändring

Underkategori: Registervård