

Instruktion - Spänningsklagomål

När ska denna rutin användas?

När en kund kontaktar kundservice och anger att kunden upplever för hög, låg eller ojämn spänning. Problemet/problemen kan ha funnit ett tag men kunden upplever att det är dags att åtgärda det.

Exempelvis:

- Glödlampor lyser dåligt, blinkar eller ofta går sönder
- Värmepumpen blinkar
- Växelriktare till solceller löser ut

För problem med överspänning/mer akuta problem (dvs problem som uppkommit nyligen och hastigt), se rutin för nollfel.

Spänningsnivåerna ska ligga på cirka 230 volt men får vara inom spannet plus/minus 10%, det vill säga mellan 207V och 253V.

Om det gäller en hyresrätt, bostadsrätt eller lokal så ska kundservice hänvisa kunden till fastighetsägaren.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Pågående ärende i WMS
2. Inget ärende i WMS
3. Om spänningsklagomålet beror på solceller

Rutin för respektive ärende

Pågående ärende i WMS

Om en kund kontaktar kundservice och det finns ett pågående ärende i WMS ska kundservice skicka ett e-postmeddelande till elanslutning@ellevio.se

Ämnesrad: Ärendenummer och spänningsklagomål

Meddelandet ska innehålla kundens kontaktuppgifter

Inget ärende i WMS

Om kunden är helt utan ström ska ärendet hanteras som strömbrott och registreras i BOSSE.

Om kund har ström men har ett spänningsklagomål så ska kundservice registrera ett ärende i WMS.

Skapa ett ärende genom att välja ärendegrupp Kundärende, ärendetyp Spänningsklagomål och trycka på skapa ärende. Skriv in en beskrivande titel i fältet Benämning.

Följande frågor ska besvaras och skrivas in i fältet Upplysning i WMS ärendet, ärendetyp Spänningsklagomål

- Har en elektriker gått igenom kundens anläggning?
- Vilka problem upplever kunden?
- När uppstod problemen?
- Varierar problemen över tid (till exempel tid på året eller tid på dygnet)?
- Kan problemen kopplas till någon händelse hos kunden eller en granne (till exempel när en granne kapar ved)?

När du fyllt i alla uppgifter, klicka på Spara (disketten).

Kunden kommer bli kontaktad av Elanslutning, så säkerställ kundens kontaktuppgifter och bifoga i ärendet.

Om klagomålet gäller solceller

En kund kan ha problem med att växelriktaren för solcellerna löser ut, det visar sig oftast genom att spänningsvariationen stiger och vid 255,3 volt så löser växelriktarens skydd ut för att skydda kundens anläggning mot överspänning.

Om det finns ett pågående ärende i WMS ska kundservice skicka ett e-postmeddelande till elanslutning@ellevio.se

Är ärendet mottaget av en handläggare så kan ett e-postmeddelande skickas direkt till denne.

Ämnesrad: Ärendenummer och spänningsklagomål pga. solceller

Meddelandet ska innehålla kundens kontaktuppgifter

Om det inte finns ett ärende skapa ett ärende i WMS på kundens konsumtionsanläggning genom att välja ärendegrupp Kundärende, ärendetyp Spänningsklagomål och trycka på skapa ärende. Skriv in en beskrivande titel i fältet Benämning. Märk ärendet med "Solcellsklagomål"

Följande frågor ska besvaras och skrivas in i fältet Upplysning i WMS ärendet.

- Har en elektriker gått igenom kundens anläggning?
- Vilka problem upplever kunden?
- När uppstod problemen?
- Varierar problemen över tid (till exempel tid på dygnet eller året)?
- Har kunden kontrollerat spänningen vid sin anläggning? Detta görs genom att trycka fram spänningsvärdet med den Orangea knappen på elmätaren med solcellsanläggningen avslagen, så att den inte matar ut någon produktion på nätet, helst sen kväll då nätet är mindre belastat.

Skriv även in kundens kontaktuppgifter i ärendet.

När du fyllt i alla uppgifter, klicka på Spara (disketten).

Kunden kommer bli kontaktad av Elanslutning.

Sökord: Spänningsklagomål, ojämn spänning, lampor blinkar, dålig elkvalité, spänningsfall

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Anläggning

Underkategori: Allmän kundserviceinformation anläggning