

Instruktion - Anläggningsförändringar

När ska denna rutin användas?

Kund kan behöva göra olika förändringar i sin elanläggning. De flesta förändringarna behöver kund kontakta ett behörigt elinstallationsföretag (hänvisa till elsakerhetsverket.se)

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Allmän information
2. Ändra storlek på säkring
3. Brev gällande ny säkring
4. Flytta elmätaren inomhus
5. Flytta elmätare utomhus
6. Fasändring
7. Ändra uppvärmningssätt
8. Bryta plombering
9. Ommärkning
10. Registervård
11. Renovering i flerfamiljshus Avsluta anläggning (permanent eller på grund av ihopslagning av två anläggningar/renovering)

Rutin för respektive ärende

Allmän information

Alla anläggningsförändringar som elinstallatör anmäler via vår installatörswebb har Ärendetyp Anläggningsförändringar och Orsak Ommärkning, även om det inte gäller ommärkning.

Manuellt registrerade ärenden har Ärendetyp Anläggningsförändringar och Orsak det som ändringen gäller, d v s fasändring, måtarflytt (gäller endast inomhus), nedsäkring, plombering, uppsäkring och ändring av uppvärmningssätt.

Vissa typer av ärenden måste föränmäls, Ellevio skickar då ett installationsmedgivande till elinstallatören. När elinstallatören har utfört arbetet den in en färdiganmälan till Ellevio.

Vissa typer ärenden kan färdiganmäls direkt till Ellevio av elinstallatör, om det behövs en arbetsorder till Ellevios entreprenör skickas den med automatik och entreprenören har kontakt med elinstallatören.

Vissa typer av ärenden kan färdiganmäls direkt och avslutas med automatik utan att arbetsorder skickas.

Ändra storlek på säkring

Kund behöver alltid kontakta ett behörigt elinstallationsföretag (hänvisa till <https://www.elsakerhetsverket.se>) som skickar in en anmälan till Ellevio via installatörswebben. För mer information, se rutin Huvudsäkring -betaljar jag för rätt säkring?

Brev gällande ny säkring

Om Ellevios entreprenör på plats hos kunden upptäcker att informationen om kundens säkring i systemet inte stämmer överens med verkligheten uppdateras informationen i Ellevios system och ett brev skickas till kunden.

För mer information och för att se passdelsfärger, se rutin Huvudsäkring – betalar jag för rätt säkring?

Flytta elmätaren - Inomhus

Kund behöver alltid kontakta ett behörigt elinstallationsföretag (hänvisa till <https://www.elsakerhetsverket.se>) som skickar in en anmälan till Ellevio via installatörswebben. För mer information, se rutin Flytt av mätartavla, elmätare

Flytta elmätaren – Utomhus

Kund behöver alltid kontakta ett behörigt elinstallationsföretag (hänvisa till <https://www.elsakerhetsverket.se>) som skickar in en anmälan till Ellevio via installatörswebben. För mer information, se rutin Mätarskåp – Elmätare utomhus

Fasändring

Ellevio tillåter bara fasändring från 1-fas till 3-fas. Orsaken till varför vi inte tillåter en förändring från 3-fas till 1-fas är att vi redan har dimensionerat elnätet för 3-fas och att all fasändring är en väsentlig förändring och då ska nya bestämmelser gälla. Nya mätplatser ska idag ha 3-fas. Om en kund kontaktar kundservice och vill byta från 3-fas till 1-fas kan kundservice svara:

”Ellevio tillåter inte en ombyggnation från 3-fas till 1-fas anläggning då elnätet redan är dimensionerat för 3-fas. Fasändring räknas också som väsentlig förändring och då ska nya bestämmelser vara gällande. Alla nya mätplatser ska vara 3-fas anläggningar.

Energimarknadsinspektionen har även beslutat att alla inom några år kommer ha effektabonnemang vilket förmodligen gör att det inte längre är samma incitament för att göra ombyggnationen.

Hade vi tillåtit en ombyggnation så krävs det att vi gör en servisändring vilket innebär en engångskostnad på minst 4000 kr till Ellevio. Utöver det tillkommer det kostnader som den av kund anlitate elektrikern tar.”

Fasändring från 1-fas till 3-fas:

Kund behöver alltid kontakta ett behörigt elinstallationsföretag (hänvisa till <https://www.elsakerhetsverket.se>) som skickar in en anmälan till Ellevio via installatörswebben.

En fasändring från enfas till trefas kan behöva göras t ex om kund köper en ny spis som kräver trefas. Mätaren behöver oftast bytas, Ellevio tar inte betalt för arbetet på plats eller mätarbyte.

Om fasändring kräver att även anslutningen/elkabeln behöver ändras och anläggningen är ensam på servisen tillkommer en kostnad för kund för elservisändringen. Detta gäller alltså inte när det en fastighet med flera anläggningar. Kund bekostar installatör som förbereder installation av trefas.

Om det ska göras fasändring på flera mätare i ett flerfamiljshus och mätarna sitter i lägenheterna så ska dessa flyttas ut till ett elrum eller nisch. Detta för att vi ska komma åt mätarna på ett enklare sätt.

Ändra uppvärmningssätt

Den vanligaste förändringen av uppvärmningssätt är att kund vill installera en värmepump.

Kund behöver alltid kontakta ett behörigt elinstallationsföretag (hänvisa till

<https://www.elsakerhetsverket.se>) som skickar in en föransökan till Ellevio via installatörswebben.

Ellevio bedömer värmepumpens eventuella påverkan på elnätet. I de fall Ellevio bedömer att kapaciteten i elnätet inte räcker till, kontaktas kundens elinstallatör och meddelas om detta.

Om det krävs en uppsäkring eller elservisändring kan kostnader för detta tillkomma. Se mer information om detta: [Hur ändrar jag min elnätanslutning? — www.ellevio.se](https://www.elsakerhetsverket.se/om-elsakerhetsverket/hur-ändrar-jag-min-elnatsanslutning/)

Bryta plombering

Kund behöver alltid kontakta ett behörigt elinstallationsföretag (hänvisa till

<https://www.elsakerhetsverket.se>) som skickar in en ansökan till Ellevio via installatörswebben.

Brytning av plombering kan installatören behöva göra när den ska:

- Byta säkringselement på mätartavlan
- Byta huvudbrytare på mätartavlan
- Byta mätarledningarna
- Byta mätartavlan
- Byta inkommande/utgående huvudledning från mätartavlan till gruppcentralen

På Installatörswebben under "Ändringar på anslutningar", "Ändring på mätplats" och "Anmäl plommbrytning" har installatören två val att välja emellan:

- Jag har brutit plomberingen och lossat på mätaren.
- Jag har endast brutit plomberingen.

Endast när installatör väljer "Jag har brutit plomberingen och lossat på mätaren" skickas det arbetsorder med automatik för omplombering.

Har installatör valt det andra alternativet, registreras ärendet och avslutas automatiskt utan arbetsorder.

Är kunden orolig och vill få sin mätare plomberad även om installatör inte har svarat att den har lossat på mätaren eller om kunden själv upptäcker att mätaren inte är plomberad kan Ellevio skicka en tekniker för plombering. Kundenservice ska då skapa en Anslutningsfråga i WMS, se rutin "Skapa ärende anslutningsfråga". Det kostar inget för kunden.

Ommärkning

Elinstallatör behöver ibland märka om mätartavlornas märkning i flerbostadshus när ledningar dras om, tex att B1 blir C1. Elinstallatören anmäler det via Ellevios installatörswebb. Det är kund och installatörs ansvar att kopplingen mellan lägenhet och mätartavla stämmer och att de förser Ellevio med rätt uppgifter. Finns det någon osäkerhet rekommenderar vi dem att göra en egen kontroll, se artikel Tillhörighetskontroll

Registervård

Ett ärende med ärendetyp Anläggningsförändring och orsak **Registervård** skapas av flera olika anldeningar till exempel:

- Adressändring
- Datakvalitetsuppgifter
- Uppdaterad effekt
- För dokumentation

För att se orsaken till ärendet se "visa ärende information", "arbetsorder information" eller eventuellt ett dokument under ett av tidslägena i "visa tidslägen".

Renovering i flerfamiljshus

Om renovering ska ske i ett flerfamiljshus och kunderna bor kvar i lägenheter under renoveringen, ska installatören anmäla detta som Anläggningsförändring via installatörswebben

Om renovering ska ske i ett flerfamiljshus och kunderna blir flyttade till evakueringslägenheter (och flyttar ut under renoveringsperioden) ska installatören anmäla detta som Avslut av anläggningar via installatörswebben. När renovering är klar ska installatören anmäla detta som Ny anläggning via installatörswebben.

Sökord: Uppsäkring, nedsäkring, mätarflytt inomhus, fasändring, enfas till trefas, ändra uppvärmningssätt, bryta plombering, ommärkning av mätartavla, registervård, fel adress, renovering, lossat på mätaren, föranmälan, färdiganmälan, installationsmedgivande

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Elmätare & Säkring

Underkategori: Allmän kundserviceinformation elmätare