

Instruktion – Avveckling av självavlästa mätare

När ska denna rutin användas?

När kunder kontaktar kundservice gällande att kunden har fått information om att kundens självavlästa elmätare ska bytas ut mot en ny elmätare som är fjärravläst.

Frågor kring strålning hänvisas till Strålsäkerhetsmyndigheten, e-postadress registrator@ssm.se
Frågor kring elkänslighet och kunder som säger sig ha elkänslighet hänvisas till Folkhälsomyndigheten för vidare information, telefonnummer 010-205 20 00.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Allmän information
2. Frågor och svar
3. Bifogade dokument

Rutin för respektive ärende

Allmän information

Ellevio har sedan de nya funktionskraven gällande elmätare infördes 2025 gjort undantag gällande de kunder som har självavlästa elmätare, det undantaget har inneburit att kunden (så länge kunden bodde kvar på sin anläggning) fick ha kvar den självavlästa elmätaren och inte tvingades att byta ut den mot en fjärravläst elmätare. Ellevio har beslutat att detta undantag inte gäller längre och kundernas elmätare måste bytas ut. Ellevio har skickat ut ett brev till alla dessa kunder med information om att kunden kommer att bli kontaktad av OneCo för att boka in en tid för elmätarbyte.

Frågor och svar

Q: Jag vill veta/läsa mer om funktionskraven, var gör jag det?

A: På Energimyndighetens hemsida finns mer information om de funktionskrav som började gälla 2025 <https://www.ei.se/bransch/funktionskrav-elmatare>
På El's hemsida finns även information om föreskriften <https://ei.se/om-oss/publikationer/publikationer/foreskrifter-el/2025/foreskrift-eifs-20251>

Q: Jag vill ha mer information om den nya mätaren, var hittar jag det?

A: På vår hemsida finns all information kring mätaren, inklusive produktblad
För privatkunder: [Ellevio | Elmätare | Så fungerar elmätaren för dig som privatkund](#)
För företagskunder: [Ellevio | Elmätare | Så fungerar Ellevios elmätare i din företagslokal](#)

Q: Hur mäter mätaren och ofta och länge är mätaren aktiv?

A: Mätarna mäter ström och spänning monomentant hela tiden men är normalt endast aktiv 2 gånger per dygn och precis efter dygnsskiftet. Då efterfrågas gårdagens mätvärden och eventuella event (meddelanden från mätaren), totalt är mätaren då aktivt kommunicerande i ca 16 sekunder. Ingen av våra mätarfabrikat kommunicerar via 5G i dagsläget.

Q: Finns det något filter som kan skydda mot strålning?

A: Ellevio säljer inga filter och känner inte till om det är någon annan som säljer filter. Ellevio tillåter inga filter på våra kablar, dvs före mätaren och inte heller inom plomberat utrymme. Det behövs inget tillstånd från Ellevio för att sätta filter på kablarna efter mätaren men som sagt det får inte sitta filter inom plomberat område. Filtret måste vara byggt så att det inte skapar störningar på elnätet.

Q: Varför får jag inte ha kvar min självavlästa mätare?

A: Mätaren uppfyller inte gällande regler för funktionskrav. Funktionskraven trädde i kraft 1 januari 2025 och vi som nätägare måste förhålla oss till dessa. Ellevio har nu bytt ut alla sina elmätare och nu har vi bara ett fåtal kvar som behöver bytas.

Q: Vad händer om Ellevio inte byter mätaren?

Vi kan få föreläggande och viten för att vi inte uppfyller gällande regler och krav avseende mätning och rapportering av förbrukad el.

Q: Vilka möjligheter finns för mig som kund?

A: Om du har en tomt så kan mätaren flyttas till ett mätarskåp vid tomtgränsen. Du behöver själv ta kontakt med en elinstallatör som sätter upp skåp och ordnar med installationen. Vi på Ellevio tar ner den gamla mätaren och sätter upp den nya mätaren i det nya skåpet.

Q: Jag går inte med på att byta mätaren. Vad händer då?

A: Vi på Ellevio kommer att boka in tiden för byte av mätaren och om du då inte släpper in oss eller om du på annat sätt förhindrar bytet så kommer fältbesöket av tekniker att debiteras dig.

Vi på Ellevio kommer att ta ärendet vidare till kronofogden och därigenom via handräckning ta hjälp att byta mätaren. Vi kommer att fränkoppla anläggningen (det innebär att det inte kommer finnas el) fram till dess att vi får byta mätaren. Vi på Ellevio kommer att debitera dig för bomkörning (dvs att tekniker åkte ut men inte kunde byta elmätaren).

Q: Var hittar jag information gällande trådlös teknik?

A: På Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida finns information [Trådlös teknik – Strålsäkerhetsmyndigheten](#)

Q: Finns det möjlighet för undantag och låta bli att byta ut elmätaren?

A: Nej, det finns ingen möjlighet till undantag. Ellevio måste byta elmätare hos samtliga av våra kunder, oavsett personliga omständigheter, i och med att det är lagkrav.

Q: Jag vill inte byta ut elmätaren eftersom jag är elöverkänslig / strålkänslig, kan jag låta bli?

A: Elmätaren har genomgått omfattande tester, verifieringar och certifieringar gentemot alla gällande internationella och europeiska krav/standarder, samt mot Ellevios egna krav (detta inkluderar även CE-märkning). CE-märkningen intygar att produkten överensstämmer med gällande internationella och europeiska tekniska föreskrifter samt att de stämmer överens med de europeiska standarder som gäller när produkten släpps på marknaden, särskilt i enlighet med det europeiska mätinstrumentdirektivet (MID) 2014/32/EU, radioutrustningsdirektiv (RED) 2014/53/EU och Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU.

Ellevio följer Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer gällande strålning. Frågor om strålning hänvisas till Strålsäkerhetsmyndigheten, registrator@ssm.se.

För övriga frågor kring överkänslighet hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, telefon: 010-205 20 00.

Q: Varför måste min elmätare bytas ut?

A: Det är Sveriges riksdag som har beslutat om funktionskraven för elmätare. Beslutet syftade till att ge konsumenter ökad kontroll och bättre förståelse över sin elanvändning.

I de nya funktionskraven framgår att avläsning, uppgradering av programvara, ändring av inställningar, spänningssättning och fränkoppling ska kunna göras på distans.

Du kan läsa mer om detta på ei.se, för mer information om de nya funktionskraven se

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS2019:5). Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Q Hur går jag vidare för att slippa elmätarbytet?

A: Mätarbytet utförs för att leva upp till de nya funktionskrav som tagits fram av regeringen och som sedan godkänts av riksdagen.

I dessa funktionskrav framgår att avläsning, uppgradering av programvara, ändring av inställningar, spänningssättning och fränkoppling ska kunna göras på distans.

Vi som nätagare behöver installera den nya elmätaren hos dig för att följa förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

För mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5) Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Q: Jag vill inte ha den nya elmätaren (på grund av tekniken).

A: Vi har dessvärre ingen annan elmätare att erbjuda dig som kund. Eftersom regeringen har ställt krav på flera nya funktioner som framtidens elmätare ska ha, måste vi byta ut din elmätare för att leva upp till de kraven.

Q: Finns det någon möjlighet att behålla den gamla elmätaren?

A: Nej. Samtliga direktmätande elmätare (kategori 1 till och med 63 A) i Sverige, som inte uppfyller de nya funktionskraven skall bytas ut för att svara mot gällande lagar och förordningar.

Det är Sveriges riksdag som har beslutat att alla hushåll och företag ska få nya elmätare installerade.

Beslutet syftade till att ge konsumenter större makt och förståelse över sin elanvändning.

Du kan läsa mer om detta på ei.se, för mer information om de nya funktionskraven se

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS2019:5). Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Q: Kan ni garantera att elmätaren inte orsakar några negativa hälsoeffekter?

A: De nya elmätarna som ska installeras i hela vårt nätområde har genomgått omfattande tester, verifieringar och certifieringar gentemot alla gällande internationella och europeiska krav/standards, samt mot Ellevios egna krav (detta inkluderar även CE-märkning). CE-märkningen intygar att produkten överensstämmer med gällande internationella och europeiska tekniska föreskrifter samt att de stämmer överens med de europeiska standarder som gäller när produkten släpps på marknaden, särskilt i enlighet med det europeiska mätinstrumentdirektivet (MID) 2014/32/EU, radioutrustningsdirektiv (RED) 2014/53/EU och Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU.

Ellevio följer Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer gällande strålning. Frågor om strålning hänvisas till Strålsäkerhetsmyndigheten, registrator@ssm.se.

För övriga frågor kring överkänslighet hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten, telefonnummer: 010-205 20 00.

Q: Går det att få en juridisk bekräftelse på varför jag måste ha den nya elmätaren?

A: Vi som nätägare behöver installera den nya elmätaren hos dig för att följa förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

För mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5) Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Det är Regeringen som har tagit fram de nya kraven och Riksdagen som tagit beslutet och du kan vända dig till dem om du har frågor och tankar kring beslutet.

Q: Hur säger jag upp avtalet med er?

A: Du behöver ett elnäsavtal för att få el så om du säger upp avtalet med oss kommer du alltså inte att ha tillgång till el i din bostad.

Q: Hur kommunicerar den nya elmätaren? Sänder den nya elmätaren med wifi eller liknande?

A: Kommunikationen till och från elmätaren sker över befintlig infrastruktur, vilket i sig sparar resurser då det inte behöver byggas nya master eller produceras fler produkter i lösningen.

Elmätaren kommunicerar genom NB IoT, Narrow Band Internet of Things via Telias etablerade telekomnät. Tekniken är känd för att vara tillförlitlig och för att energisnålt kunna skicka små mängder data från olika enheter under lång tid. Tillförlitligheten kommer sig också av att vi har en egen dedicerad kapacitet på bredbandet som inte påverkas av de störningar som normalt förekommer på bredbandet från radionätet till vårt system.

NB IoT har bra täckning. I de allra flesta fall klarar vi oss med elmätarens inbyggda antenn. Därmed behövs endast ett fåtal extra antenner.

Q: Har mätarbytet något med 5G att göra?

A: Den nya elmätaren använder inte 5G, utan kommunicerar via 3G och 4G som den tidigare elmätaren. Kommunikationen till och från elmätaren sker över befintlig infrastruktur, vilket i sig sparar resurser då det inte behöver byggas nya master eller produceras fler produkter i lösningen.

Elmätaren kommunicerar genom NB IoT, Narrow Band Internet of Things, via Telias etablerade telekomnät. Tekniken är känd för att vara tillförlitlig och för att energisnålt kunna skicka små mängder data från olika enheter under lång tid. Tillförlitligheten kommer sig också av att vi har en egen dedicerad kapacitet på bredbandet som inte påverkas av de störningar som normalt förekommer på bredbandet från radionätet till vårt system.

NB IoT har bra täckning. I de allra flesta fall klarar vi oss med elmätarens inbyggda antenn. Därmed behövs endast ett fåtal extra antenner.

Q: Innebär elmätarbytet en förberedelse för att använda 5G?

A: Kommunikationen till och från elmätaren sker över befintlig infrastruktur, vilket i sig sparar resurser då det inte behöver byggas nya master eller produceras fler produkter i lösningen. Vad som sker med 5G-etableringen i samhället i framtiden kan vi inte svara för men den nya elmätaren använder inte 5G, utan **kommunicerar** via 3G och 4G som den tidigare elmätaren.

Q: Använder sig den nya mätaren av artificiell intelligens?

A: Nej, mätarens syfte är att mäta elanvändning, inte att tolka och analysera.

Q: Hur säkerställs att ingen obehörig kommer åt min förbrukningsdata som finns i elmätaren?

A: Den data som mätaren skickar till våra insamlingssystem är krypterad i alla led. Dessutom skickas datan via en ny kommunikationslösning som heter NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) via Telias etablerade telekomnät, vilket betyder att kommunikationen inte sker via internet.

Den data som går att få tillgång till direkt i den nya elmätaren är enkelriktad och kräver fysisk tillgång till mätaren. Dessutom behövs denna port aktiveras för att någon data ska kunna skickas från mätaren. Om du vill aktivera porten kan du kontakta vår kundservice som då behöver identifiera dig för att säkerställa att funktionen inte aktiveras av någon obehörig.

Q: Hur mycket strålning avger elmätarna?

A: Ellevio följer Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer gällande strålning. Frågor om strålning hänvisas till Strålsäkerhetsmyndigheten, registrator@ssm.se.

Den nya elmätaren som installeras har genomgått omfattande tester, verifieringar och certifieringar gentemot alla gällande internationella och europeiska krav/standarder, samt mot Ellevios egna krav (detta inkluderar även CE-märkning). CE-märkningen intygar att produkten överensstämmer med gällande internationella och europeiska tekniska föreskrifter samt att de stämmer överens med de europeiska standarder som gäller när produkten släpps på marknaden, särskilt i enlighet med det europeiska mätinstrumentdirektivet (MID) 2014/32/EU, radioutrustningsdirektiv (RED) 2014/53/EU och Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU.

Q: Är den nya elmätaren CE-märkt?

A: Ja, den nya elmätaren har genomgått omfattande tester, verifieringar och certifieringar gentemot alla gällande internationella och europeiska krav/standarder, samt mot Ellevios egna krav (detta inkluderar även CE-märkning). CE-märkningen intygar att produkten överensstämmer med gällande internationella och europeiska tekniska föreskrifter samt att de stämmer överens med de europeiska standarder som gäller när produkten släpps på marknaden, särskilt i enlighet med det europeiska mätinstrumentdirektivet (MID) 2014/32/EU, radioutrustningsdirektiv (RED) 2014/53/EU och Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU.

Q: Blir det mer frekvent aktivitet i elmätaren med anledning av den nya elmätaren? Hur ofta mäter den och hur ofta skickas information?

A: Elmätaren mäter din elanvändning hela tiden. Data om din elanvändning skickas en gång om dagen till oss.

Q: Vilka mått har den nya elmätaren?

Standardmått för våra mätare är följande:

1-fas mätarens mått: Höjd 245mm, Bredd 163mm, Djup 71.2mm

3-fas mätarens mått: Höjd 296mm, Bredd 180mm, Djup 84mm

Bifogade dokument

[Brev till kunderna](#)