

Instruktion - Differens i timvärden & kvartsvärden

När ska denna rutin användas?

När en kund kontaktar kundservice och har frågor gällande att de timvärden som Ellevio debiterat kunden skiljer sig från de timvärden som kundens elhandelsföretag debiterat kunden

Om kunden anger att det är skillnad i måtvärden skall alltid anläggnings-id och mätarnummer kontrolleras med kund för att säkerställa att det är samma uppgifter som finns i WMS.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Vintertid
2. Temporära värden
3. Elanvändning vid strömavbrott
4. Frågor och svar

Rutin för respektive ärende

Vintertid

Under perioden mars – oktober kan orsaken till detta bero på att elhandelsföretaget fakturerar kund i Normaltid (vintertid) . Ellevio följer sommartids-klockan vilket innebär att vi fakturerar enligt både normaltid (vintertid) och sommartid. Därför kan elanvändningen skilja sig någon kWh mellan bolagen under perioden mars – oktober. (Man ser det genom att måtvärden är förskjutna en timme (gäller timvärden och kvartsvärden).

Temporära värden

Temporära/tillfälliga värden används endast i dygnsavräkningen. Gäller skillnaden av kvartsvärden så kan det vara så att elhandelsföretaget debiterat på temporära värden, dvs Ellevio har skickat temporära värden till elhandelsföretaget fram till att insamlade måtvärden kan rapporteras.

Om kunden ser temporära värden på Mina Sidor och i app och har frågor kring detta. Förklara för kunden att detta är tillfälliga värden och att uppmätta värden kommer visas så fort det är möjligt.

Elanvändning vid strömavbrott

Om en kund hör av sig till kundservice och undrar varför det har registrerats elanvändning under perioden för strömavbrotten ska kundservice informera kunden enligt nedan.

Vid ett strömavbrott är elmätaren strömlös och mäter ingen energi, när anläggningen (och därmed mätaren) åter får ström kommer mätaren igång och försätter mäta elanvändning. Ellevios mätare registrerar mätarställning vid jämna klockslag varje heltimme eller kvart. Anledningen till att det ser ut som

att elanvändning registreras under ett strömavbrott är att när vi får kommunikation med mätaren efter strömavbrottet och mätvärden skickas till oss igen kommer systemet att fördela elanvändningen över hela perioden där vi saknat kommunikation, dvs fördelningen görs även för de timmarna/kvartarna strömavbrottet var. Vi på Ellevio följer branschregelverk när vi gör denna fördelning. Kunden kan vara trygg i att vi inte fördelar ut mer energi än vad som faktiskt använts före och efter strömavbrottet.

Exempel: Ett strömavbrott inträffar klockan 01:15 och strömmen är tillbaka 03:30.

Vi har då ett mätvärde från klockan 01:00 och ett mätvärde från klockan 04:00, men inga mätvärden klockan 02:00 och 03:00. Den förbrukning som skedde mellan klockan 01:00-01:15 och den förbrukning som skedde mellan klockan 03:30-04:00 fördelas ut på tiden för strömavbrottet.

Datum och tid	Mätvärde innan fördelning	Mätvärde efter fördelning	Elanvändning kWh
2022-11-21 01:00	21039	21039	2
2022-11-21 02:00	0	21041	2
2022-11-21 03:00	0	21043	2
2022-11-21 04:00	21045	21045	2

Om kund vill att vi korregerar mätvärden för justering hos elhandlaren som påverkar timpris (dvs antal kWh, inte eventuell effekttopp) för perioden då strömavbrottet pågick ska kundservice skicka ett e-postmeddelande skickas till ellevio.matvarden@ellevio.se, ange "Kund vill korrigera mätvärden pga strömavbrott" i ämnesraden. E-postmeddelandet ska innehålla anläggnings-id, kontaktuppgifter, vilken period det gäller.

Samma princip gäller när vi inte har haft kontakt med mätaren, dvs vi fördelar elanvändningen.

Frågor och svar

Q: Kan elmätarens förmåga att mäta rätt försämrats av ett strömavbrott?

A: Nej, vi har inte uppfattningen om att elmätarens förmåga att mäta rätt i allmänhet påverkas av ett strömavbrott, vare sig på kort sikt eller lång sikt. Det finns krav på hur en elmätare ska fungera som vi som elnätsägare måste följa, inklusive vilka krav som finns gällande störningstoleranser. Liknande krav finns på annan teknisk utrustning som finns i såväl elnätet som i våra hem, dvs att utrustningen inte ska störas av mindre variationer i elkvalitet. De mätare som vi på Ellevio använder uppfyller dessa krav.

Q: Varför skickar ni ej avlästa värden till min elhandlare?

A: Det gör vi inte. Om mätvärdet är beräknat eller saknas så informerar vi din elhandlare om detta. Om det ser ut som att mätvärdet är uppmätt/avläst hos din elhandlare så kan det bero på att elhandlaren inte har funktionalitet att redovisa olika statusar på ett mätvärde.

Sökord: Differens på mätvärden, elhandlare, förbrukning, elanvändning, strömavbrott

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Elanvändning

Underkategori: Mätning