

Instruktion - Efter installation av solceller

När ska denna rutin användas?

När en kund kontaktar kundservice och har frågor och funderingar kring kundens installerade solcellsanläggning eller batterilager i lågspänningsnätet. Önskar kunden mer information, hänvisa till Ellevios hemsida:

<https://www.ellevio.se/privat/solceller/solceller-steg-for-steg/borja-producera-egen-solel/>

Frågar kunden om produktion på en högspänningsanläggning, se rutin "Större Anslutningar"

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Aktivering av produktionsanläggning
2. Ersättning
3. Överskottsel
4. Förändring av elnätsfaktura
5. Påverkan av elhandelsavtal
6. Mina sidor och solcellsintyg
7. Mottagningsplikt
8. Byte av elhandelsföretag
9. Utökning av anläggningen
10. CAB/WMS
11. Elcertifikat/Ceasarkonto
12. Avsluta Ceasarkonto
13. Skattereduktion

Rutin för respektive ärende

Aktivering av produktionsanläggning

Vid aktivering av produktionsanläggningen i WMS så skickas ett brev till kunden, detta är ett tilläggsavtal till befintligt avtal gällande mikroproduktion och ersättning från Ellevio (ett sms har även skickats, se rutin "Under installation av solceller") Det först efter att anläggningen är aktiv i systemen som kund kan se information på Mina Sidor.

Ersättning

När kunden matar in sin överskottsel till elnätet innebär det en minskad kostnad för Ellevio, det beror på att kundens inmatade överskottsel kan användas av andra kunder i närheten istället för att de får sin el från produktion längre bort. Detta kallas för nätnytta. Ersättningens storlek beror på var i landet kunden bor och ersättningen kommer som ett avdrag på kundens elnätsfaktura.

Om kunden har frågor gällande ersättningen, hänvisa till Ellevios hemsida:

<https://www.ellevio.se/privat/om-din-el/forsta-din-elkostnad/vara-abonnemang-och-priser/>

Om kund har frågor om ytterligare ersättningar så hänvisa kund till Energimyndighetens hemsida:
<https://www.energimyndigheten.se/effektiv-energianvandning/guider/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-jag-fa/>

Överskottsel

Ellevios elmätare mäter bara överskottsel, d v s den del av elen som kund producerar själv men som de inte använder och som därmed matas in på elnätet. Vill kund se allt vad solpanelerna producerar måste de skaffa en egen mätare i anslutning till växelriktaren.

Förändring av elnätsfaktura

När en privatkund har en aktiv produktionsanläggning, kommer denne att se både sin förbrukning och den ersättning kund får av Ellevio för sin överskottsel på fakturan.

Har kunden frågor om detta, hänvisa till Ellevios hemsida gällande fakturaförklaring:

<https://www.ellevio.se/privat/kundservice/guider/betalning/las-din-faktura/>

För företagskunder kommer kunden få två olika fakturor, en för konsumtion och en för produktion.

Påverkan elhandelsavtal

När solceller installeras och en kund blir mikroproducent, måste elen matas in och ut i samma anslutningspunkt. Den el kund som mikroproducent matar in i eller tar ut från elnätet rapporteras med kvartsupplösning till vald elhandlare i enlighet med gällande regelverk för mätning av en anläggning som producerar el. Detta bör inte men kan komma att påverka prissättningen i kundens befintliga elhandelsavtal för elanvändningen, eftersom elhandelsföretaget mottager kvartsvärden från oss. Ellevio kan inte ta ansvar för elhandlarnas avtal. Rekommendera kund att ta kontakt med sin elhandlare för mer information om sitt elhandelsavtal för den el den tar ut från elnätet.

Mina sidor och solcellsintyg

När produktionsanläggningen är aktiv i WMS kan kund hitta information om sin produktionsanläggning på Mina Sidor. Där presenteras produktionsanläggningen på samma sätt som en vanlig konsumtionsanläggning med mätvärden, anläggningsdata, fakturauppgifter, priser m m. Även underlag för solcellsintyg finns det behöver kunden för att ansöka om skatteavdrag.

Om kunden försökt att hämta solcellsintyg via Mina sidor men det har av någon anledning inte fungerat ska kundservice skicka ett e-postmeddelande till elanlaggning@ellevio.se

I e-postmeddelandet måste det framgå att kunden försökt själv, annars kommer kunden bli hänvisad till Mina Sidor.

Att tänka på:

- Produktionsanläggningen finns på **samma användarkonto** som konsumtionsanläggningen, för att se den väljer man den i rullistan, se bild.



- **Mätvärden** som visas som **produktion** på Mina sidor och som kunden får ersättning för, avser överskottsel, d v s den producerade solen som inte kunden själv har använt och som registreras i Ellevios elmätare och som levereras in till elnätet.
Den totala produktionen från kundens solceller är okänd för Ellevio, men för kunden så brukar leverantören av solcellerna erbjuda stöd för det.



- **Anläggningsdata** under fliken Min Elanläggning visar specifika data för produktionsanläggningen, och dessa kan kunden t ex använda som underlag för s.k. **solcellsintyg**. Det finns en pdf som kund kan skriva ut och visa upp om kund behöver bevisa att denne har en aktiv produktionsanläggning.

Anläggningstyp:	Produktionsanläggning
Anläggningsundertyp:	Solkraft
Anläggningsstatus:	Aktiv
Startdatum:	2011-08-25
Mätarnummer:	P205351553
Mätmetod:	Timmätning
Antal faser:	3-Fas
Mätarsäkring:	16 Ampere

- Ersättning för produktionsanläggningens överskott/inmatning redovisas på samma faktura som konsumtionsanläggningen. Tariff med priser visas på Mina sidor under fliken Mina avtal och Priser.

Mottagningsplikt

Regler för mottagningsplikt till och med 2026-02-25:

Enligt ellagen gäller Mottagningsplikt för anläggningar med förnybar energi och med max 100A som huvudsäkring. Mottagningsplikt betyder att det elhandelsföretag som kunden redan har på sin konsumtionsanläggning blir automatiskt mottagare av kundens överskottsel av produktionen. Kund informeras om vilket elhandelsföretag som får mottagningsplikten via brev från Ellevio.

Enbart batteri (energilagring) omfattas inte av Mottagningsplikt så kunderna måste själva kontakta det elhandelsföretag de vill ha, gör kunden inget val så får den inte en elhandlare.

Anläggningar över 100A är inte berättigade till skattereduktion och därför gäller inte mottagningsplikt. Kunder som har anläggningar över 100A måste själva kontakta det elhandelsföretag de vill ha, gör kunden inget val så får den inte en elhandlare.

Regler för mottagningsplikt från och med 2026-02-26:

Enligt ellagen gäller Mottagningsplikt för alla produktionsanläggningar oavsett säkring inkl. energilagring (batterilagring). Mottagningsplikt betyder att det elhandelsföretag som kunden redan har på sin konsumtionsanläggning blir automatiskt mottagare av kundens överskottsel av produktionen. Kund informeras om vilket elhandelsföretag som får mottagningsplikten via brev från Ellevio.

Från och med 1 januari 2026 utgår ingen skattereduktion för produktionsanläggningar oavsett säkring.

Byte av elhandelsföretag

Vill kund välja annat elhandelsföretag gällande försäljning av sin överskottsproduktion på anläggningen så behöver elhandelsföretaget nedan uppgifter av Ellevio.

1. Kundens produktionsanläggningsid.
2. Kundens/anläggningens Områdes ID som t ex TBY, STH. Enligt brevet om mottagningsplikt så anges ordet som Områdes ID

Vad kund har för Områdes ID syns på startsidan i WMS när man söker upp anläggningsid, i rutan Anläggning, se nedan gulmarkerat.

The screenshot shows the WMS system interface with a navigation bar at the top containing links: Startside, Försäljningsärenden, Kundärenden, Intäktsärenden, Aktörsärenden, Sök, and Apparater. Below the navigation bar is a section titled 'Kundöversikt (Startside)' with a red status indicator 'Fjärravläst'. Under this section are two buttons: 'Spara' and 'Rensa'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Kund', contains fields for 'Kundnr' (3070894), 'Org.nr/personnr' (with a search icon and a red 'x' error), and 'Arbetsställnr'. The right panel, titled 'Anläggning', contains fields for 'Anl.id' (73, 5999, 102, 111455925), 'OmrådesidTid.anl' (TBY, 99177901), and 'Kundens anl' (735999102111455925 - TBY). The 'OmrådesidTid.anl' field is highlighted in yellow.

Utökning av anläggningen

Om kunden redan har en aktiv produktionsanläggning och vill utöka

- så ska följande anmälas via installatör på installatörswebben

- utökning av utmatad effekt till elnätet, dvs växelriktarens effekt ändras. Installatören måste välja anläggnings-id för produktionsanläggningen när den gör anmälan.
- Skaffar batterilagring
- Så ska följande mejlas till elanlaggning@ellevio.se
 - Byte av växelriktare, be kund kontrollera att den finns med i Rikta Rätt listan www.riktraratt.se, annars måste den först bli granskad av Energiföretagen
 - Ansluta annat produktionsslag än de redan har, tex de har solkraft och vill lägga till vindkraft. Kund måste meddela vilket som blir den huvudsakliga produktionsslaget.
 - produktionsanläggningar som fortfarande är under inkoppling i WMS. Det går inte att via installatörswebben utöka en anläggning som inte är aktiv i WMS.
- Inte behöva anmälas alls
 - Skulle kund bara utöka med solpaneler men det inte får någon förändring på ansluten effekt till elnätet behöver vi inte få in någon anmälan alls

Ellevio kommer på nytt kontrollera på nytt kapaciteten innan eventuellt godkännande av utökningen. Efter godkännande skickar vi ett installationsmedgivande till installatör, som efter färdig på plats färdiganmäler till oss. Därefter aktiveras utökningen.

CAB/WMS

Markera ett anläggnings-ID, då ser du vilket mätarnummer anläggningen har.

Översikt | Kundinfo | Anläggningsinfo | Kontrakt info | Kontrakt-/Faktura Adm | Betalningsuppföljning

Konfiguration 2891874

- 479199400005 <2017-11-01, -->
 - 735999159000052185 Gryt 24 148 92 ÖSMO
 - Fdm_Enkel
 - 479199400003 <2017-11-01, -->
 - 735999159000300033 Gryt 24 148 92 ÖSMO
 - FD_IN_MIKRO_EJ_MOMS

Anläggning

Id: 735999159000052185 Gryt 24 14892 ÖSMO

Mätpunktsid: 735999159000052185

Anl. typ: Ospecificerad

Mätarnummer: 8886426300314889

Huvudsäkning: 3X16 2017-04-25 TESync 2017-06-10 21:20:10

Status nät: Aktiv

Status kraft: Upprättad

Kopiera mätarnumret och tryck sök, klistra in mätarnumret och sätt ett P först, sen tryck ok

Översikt | Kundinfo | Anläggningsinfo | Kontrakt info | Kontrakt-/Faktura Adm | Betalningsuppföljning

Konfiguration 2891874

- 479199400005 <2017-11-01, -->
 - 735999159000052185 Gryt 24 148 92 ÖSMO
 - Fdm_Enkel
 - 479199400003 <2017-11-01, -->
 - 735999159000300033 Gryt 24 148 92 ÖSMO
 - FD_IN_MIKRO_EJ_MOMS

Anläggning

Id: 735999159000052185 Gryt 24 14892 ÖSMO

Mätpunktsid: 735999159000052185

Anl. typ: Ospecificerad

Mätarnummer: 8886426300314889

Huvudsäkning: 3X16 2017-04-25 TESync 2017-06-10 21:20:10

Status nät: Aktiv

Status kraft: Upprättad

Sök efter konfiguration, kontrakt eller anläggning

Ange konfiguration, kontrakt, anläggning eller mätnr eller delar av dessa för en sökning

P8886426300314889

OK

Cancel

CAB markerar då den anläggning som har detta mätarnummer (med P först)

Översikt | Kundinfo | Anläggningsinfo | Kontrakt info | Kontrakt-/Faktura Adm | Betalningsuppföljning

Konfiguration 2891874

- 479199400005 <2017-11-01, -->
 - 735999159000052185 Gryt 24 148 92 ÖSMO
 - Fdm_Enkel
 - 479199400003 <2017-11-01, -->
 - 735999159000300033 Gryt 24 148 92 ÖSMO
 - FD_IN_MIKRO_EJ_MOMS

Anläggning

Id: 735999159000300033 Gryt 24 14892 ÖSMO

Mätpunktsid: 735999159000300033

Anl. typ: Ospecificerad

Mätarnummer: P8886426300314889

Huvudsäkning: 3X16 2017-04-25 TESync 2017-06-10 21:20:16

Status nät: Aktiv

Status kraft: Upprättad

Stipulerad årsförbrukning

På detta sätt kan man se vilka anläggningar som har samma mätare och hör ihop.

735999159000052185 (konsumtion) mätarnummer 8886426300314889

735999159000300033 (produktion) mätarnummer P8886426300314889

Klicka på pilen i fältet Kundens anl i rutan Anläggning. Får du fram ytterligare en anläggning och det är på samma anläggningsadress och mätartavlas nummer börjar på P, så är det kundens produktionsanläggning.

Anläggning

Anl.id 73 5999 102 107972856

OmrådesidTid.anl TBY 50218300590

Kundens anl 735999102107972856 - TBY

Mätartavla PA1

Elcertifikat/Cesarkonto

Elcertifikatsystemet är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Om kund vill ta del av elcertifikatsystemet och

ursprungsgarantier behöver de skicka in en ansökan till Energimyndigheten. På så sätt kan de få sin anläggning godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier. Anläggningar som har tagits i drift från och med 1 januari 2022 är inte berättigade elcertifikat.

Om kund har ytterligare frågor, hänvisa kund till Energimyndighetens hemsida:

<https://www.energimyndigheten.se/energisystem-och-analys/styrmedel-for-elproduktion/elcertifikatsystemet/>

Om kundens anläggning blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier kommer Ellevio rapportera mätvärden till Energimyndigheten varje dag.

Följande uppgifter behöver kund av Ellevio för att ansöka om Elcertifikat

När kund ska ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten behöver denne ange uppgifter om Nätägaren (kan även omnämnas som Rapportrande företag). Ansökan kan se olika ut beroende på om kund ansöker om elcertifikat via nätet eller om denne fyller i en blankett, men uppgifterna är desamma.

Nätägare/Rapporterande företag

Organisationsnummer: 556037-7326

Namn/Firma: Ellevio AB

Adress: Box 24207

Postnummer och Ort: 104 51 Stockholm

Telefonnummer: 0771-53 53 00

E-postadress: kundservice@ellevio.se

Kontaktperson

Namn: Mätvärden

Telefonnummer: 08-606 00 00

E-postadress: ellevio.matvarden@ellevio.se

Uppgifter om mätning

Nätområdes-id: Består av tre bokstäver, t ex STH. Detta hittar kund bl a på sin faktura, benämns med "Områdes id".

Anläggnings-id:

18 siffror, t ex 735 999 111 222 333 444. Detta hittar kund bl a på sista sidan på sin faktura,.

Abonnemangstyp benämns som "Mikroproduktion utan moms". OBS! Viktigt att kund anger anläggningsid till sin mikroproduktion.

Ediel-ID:

14900

Mäts anläggningens elproduktion per timme: JA

Rapporteras produktionen i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät?: JA

Nätägare/Rapporterande företag
Hjäl

Organisationsnummer
Namn/Firma

Adress

Postnummer
Ort
Land

Telefonnummer
E-postadress

Kontaktperson
Hjäl

Kontaktperson hos nätägaren eller det rapporterande företaget rörande mätvärden

Namn

Telefonnummer
E-postadress

Uppgifter om mätning
Uppgifter om mätning hämtas in från nätägare/rapporterande företag

Nätområdes-ID
Anläggnings-ID
Ediel-ID

- (-)

Mäts anläggningens elproduktion per timme?

☐ Ja ☐ Nej

Rapporteras produktionen i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät?

☐ Ja ☐ Nej

Information om anläggningen och energiförbrukningen månad för månad

Anläggningsadress	Slättvägen ■ ■ ■ ■ TÄBY
Abonnemang	Mikroproduktion utan moms
Elmätarnr	P: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Mätmetod	Månadsmätt
Elmätartavla	P: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Anl id	735 999 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Områdes id	TBY

Avsluta Cesarkonto

Om kunden önskar avsluta sitt Cesarkonto, och därmed inte ta del av elcertifikat, måste kunden själv avsluta kontot. Detta är inget som Ellevio kan göra åt kunden då vi endast rapporterar mätvärden enligt den struktur som Energimyndigheten lägger upp och inte hanterar kundens konto för Cesar.

Generell information om Cesar finns på [Energimyndighetens hemsida G-REX Cesar](#) Information gällande att avsluta Cesarkonto finns också på [Energimyndighetens Avsluta Cesarkonto](#) Behöver kunden ytterligare information eller hjälp får kunden ringa till Energimyndigheten Kontakt Elcertifikat på telefonnummer 016-544 21 77.

Skattereduktion

Ellevio rapporterar in kontrolluppgifter en gång om året till Skatteverket för de kunder som har matat in överskottsel i elnätet, kontrolluppgifterna ligger till grund för kundens deklaration och eventuell skattereduktion. I samband med detta skickar Ellevio ut informationsbrev till berörda kunder. Kunden kan läsa mer på [Skatteverkets hemsida](#) [Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad](#) | [Skatteverket](#) Ellevio rapporterar endast kontrolluppgifter på anläggningar upp till 100 A, det är konsumtionsanläggningen som styr detta.

Om två eller fler personer står för fastigheten och vill dela på på skattereduktionen så ska kundservice skicka ett e-postmeddelande till produkterpriser@ellevio.se. OBS! Skickas det in om delning efter att vi har skickat in uppgifterna till Skatteverket (31 december) så sker delningen från året efter. Meddelandet ska innehålla:

Person 1

- Namn
- Personnummer
- Folkbokföringsadress
- Andel av ägandet

Person 2

- Namn
- Personnummer
- Folkbokföringsadress
- Andel av ägandet
- Anläggnings-id

Regeringen beslutade under 2024 att skattereduktionen inte skulle fortsätta efter 2025. Alltså kommer vi inte heller hantera eller göra något med de som anmäler delning framöver. Om regeringen ändrar inställning så kommer vi ändra processen och hantera det. Det innebär att det är ingen idé att kunderna i nuläget (2026) anmäler delning av skattereduktionen.

Sökord: Mikroproduktion, solceller, solpanel, mikroproducent, solenergi, solcellsanläggning, produktion, produktionsanläggning, aktiv, aktivera, utökning, ersättning, nätnytta, överskottsel, mottagningsplikt, elhandlare, elhandel, elhandelsföretag, mina Sidor, solcellsintyg, elcertifikat, ursprungsgarantier, Ceasar, avtal, solel, solkraft, utökning, intyg, intyg om produktion, nätintyg, timavräknad, timprissättning, timavtal, batterilagring, energilager, lågspänning

Team/Behörighet: Kundservice, 2nd line

Kategori: Mikroproduktion

Underkategori: Efter installation