

# Instruktion - Ellevios elmätare

## När ska denna rutin användas?

När kunder kontaktar kundservice och har frågor eller funderingar gällande Ellevios elmätare.

## Vilka typer av ärenden finns det?

1. Kundens elmätartyp i WMS
2. Extra dubbelmätning, parallell mätning
3. Tidsinställningar i mätaren
4. Så fungerar elmätaren
5. Elmätartyper hos Ellevio
6. Hur kund stänger av elen

## Rutin för respektive ärende

### K Kundens elmätartyp i WMS

Om rådgivaren på kundservice behöver se vilken typ av mätare kunden har hittas den informationen i WMS

1. Sök fram anläggningen i WMS
2. Klicka på "Detaljer" i anläggningsfältet
3. Välj "Visa mätare" i rullisten som finns uppe och nere till höger.
  - I fältet "Namn" till höger ser du vilket fabrikat det är
  - I fältet "Typ" ser du vilken modell mätaren har
  - I fältet "Tillverkn. år" till vänster ser du tillverkningsår

### Extra dubbelmätning, parallell mätning

Ellevio ger inga garantier att det ska fungera om kunden väljer att köpa extern utrustning till sin anläggning för egenmätning. Ellevio ansvarar endast för att göra mätning av kundens elanvändning enligt gällande regelverk. Där ingår det inte att kund ska kunna göra en extra dubbelmätning med viss teknik.

### Tidsinställningar i mätaren

Om en kund kontaktar kundservice och säger att elmätaren visar fel tid är det följande som gäller: Ellevios mätare följer svensk normaltid hela året enligt lagkrav. Det innebär att Ellevio alltid mäter, samlar in och rapporterar mätvärden i Svensk normaltid.

Under perioden mars till oktober ställer Sverige om till så kallad sommartid. Under denna period är tiden i Sverige 1 timme förskjuten jämfört med Svensk normaltid.

Ex: När klockan är 17.00 registrerar mätaren 16.00. Ingen omställning till sommartid utförs i mätaren,

Ellevios faktura följer den faktiska sommartiden så att fakturan speglar kundens rätta förbrukningsmönster. Detta är ordnat i efterhand i faktureringsystemet.

Ellevio tar ingen dialog med kunden gällande hur elhandlaren fakturerar i normalt看 eller ej då vi inte vet det, hänvisa kunden till dess elhandlare.

#### Klockan i mätaren (gäller Sagemcom och KAIFA).

Klockan i mätaren synkas automatiskt vid kontakt med insamlingssystemet om den avviker med mer än 7 sekunder från normalt看. 7 sekunder är den maximala acceptabla avvikelsen enligt gällande föreskrifter från SWEDAC. Alla avvikelser över 7 sekunder kommer alltså rättas automatiskt, upp till 7 sekunder är godkänt. Synkning av klockan sker ungefär en gång per vecka på rullande schema, dvs det kan ta cirka en vecka innan kunden ser rättningen. Kunden måste alltid avvakta minst en vecka för att se att klockan i elmätaren korrigeras.

Övriga mätare har ingen P1 port så de drabbas inte på samma sätt av problematiken.

#### **Så fungerar elmätaren**

Kundens elmätare lagrar information gällande hur mycket el kunden använder och skickar informationen automatiskt till Ellevio, kunden ser sin elanvändning på fakturan, på Mina sidor och i appen.

För mer information om Ellevios elmätare, se (och hänvisa kunden till):

För privatkunder <https://www.ellevio.se/privat/om-din-el/elen-i-hemmet/forsta-din-elmatare/>

För företagskunder <https://www.ellevio.se/foretag/om-er-el/elen-i-verksamheten/forsta-er-elmatare/>

#### **Elmätartyper hos Ellevio**

Alla olika elmätartyper finns på [ellevio.se](https://www.ellevio.se).

För privatkunder: Klicka på "Exempel på våra olika mätare" längre ner på sidan,

<https://www.ellevio.se/privat/om-din-el/elen-i-hemmet/forsta-din-elmatare/>

För företagskunder: Klicka på "Exempel på våra mätare" längre ner på sidan,

<https://www.ellevio.se/foretag/om-er-el/elen-i-verksamheten/forsta-er-elmatare/>

#### **Mått för Sagemcom mätare**

1 fas: Höjd 245 mm, Bredd 163 mm, Djup 71.2 mm

3 fas: Höjd 296 mm, Bredd 180 mm, Djup 84 mm

I Sagemcom mätarna finns ett inbyggt batteri, det är en kondensator som laddas upp när elmätaren har ström. Batteriet ska hålla i minst 10 år.

Ellevio har genomfört ett projekt där merparten av befintliga elmätare har blivit utbytta till en ny typ av mätare, Sagemcom och Kaifa som uppfyller de nya tekniska kraven som finns för elmätare.

Vissa elmätare har inte ingått i projektet då de redan uppfyller de nya kraven. Kontrollera början på kundens mätarnummer i WMS. Nedan mätare uppfyller redan kraven, de har inte ingått i projektet och har därmed inte bytts ut men kommer att bytas ut inom kommande år.

50516.... = Landis & Gyr E350

734.... = KAIFA

888.... = EDM I

### **Hur kund stänger av elen**

Om kunden har frågor kring att stänga av sin el, till exempel i en sommarstuga som inte används delar av året, se rutin "När kund behöver stänga av sin el". Det är viktigt att elen stängs av på rätt sätt så att Ellevio fortfarande har kommunikation med elmätaren.