

Instruktion - Fel fasföljd eller felaktig rotation

När ska denna rutin användas?

När en kund kontaktar kundservice via telefon eller mejl och har frågor kring att en 3-fas apparat/motor har förändrat beteende, till exempel roterar åt fel håll eller har gått sönder.

Frågor och svar

Q: Vad är felaktig fasföljd?

A: När tre faser efter utfört arbete i Ellevios eller kunds anläggning av misstag fått fel (omvänd) följd. Rätt fasföljd är L1, L2, L3.

Q: Vad är 3-fas apparater?

A: Till exempel: pump till swimmingpool, vattenpumpar, hiss, sågverk, vedklyv, värmepump, tvättmaskin och olika typer av motorer.

Q: Ellevios personal har orsakat skadan

A: Efter planerat strömavbrott har en 3-fasmotor ett förändrat beteende till exempel minskad effekt, roterar åt fel håll eller gått sönder. Har Ellevios entreprenör lämnat platsen, lägg en felanmälan välj strömavbrott och skriv fel fasföljd i ärendet.

Om utrustning har gått sönder och kunden har lämnat in sin elektriska utrustning till reparatör som verifierat skadorna, behöver kunden göra en anmälan om skadeståndsanspråk. Hänvisa kunden till ellevio.se/skadestand.

Q: Kunds egen elinstallatör har orsakat skadan

A: Efter att kund haft installatör som utfört arbete i kunds anläggning har en 3-fas motor ett förändrat beteende till exempel minskad effekt, roterar åt fel håll eller gått sönder. Kund får kontakta den installatör som utfört arbetet som behöver komma tillbaka och rätta till faserna.

Om utrustning har gått sönder och kunden har lämnat in sin elektriska utrustning till reparatör som verifierat skadorna, behöver kunden göra en anmälan om skadeståndsanspråk till sitt försäkringsbolag.

Sökord: felanmälan, strömavbrott, fel fasföljd, felaktig rotation, fasföljdsfel, roterar åt fel håll

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Strömavbrott

Underkategori: Felanmälan