

Instruktion - Felaktiga mätvärden på Mina sidor och App

När ska denna rutin användas?

Om en kund kontaktar kundservice och har frågor och/eller klagomål gällande felaktiga mätvärden som visas på Mina sidor eller appen.

Kunder kan kontakta kundservice gällande att de mätvärden som visas på Mina sidor eller appen inte är samma värden som står med på fakturan, eller om det har varit strömbavbrott och kunden ser att det har varit elanvändning under den perioden.

Att inte samma värden visas på fakturan är ett känt fel hos Ellevio. Anledningen är att mätvärden som visas på Mina sidor eller appen hämtas från ett annat system än det system som skapar fakturan.

Vilka olika typer av ärenden finns det?

1. Orsak till skillnad
2. Elanvändning vid strömbavbrott

Rutin för respektive ärende

Orsak till skillnad

Det kan finnas flera olika orsaker till skillnad i informationen som visas via Mina sidor eller appen och informationen som finns på fakturan. Skillnader i mätvärden drabbar kunder med kvartsmätta värden.

- Det är temporära värden som visas på Mina sidor och appen, fakturan är skapad utifrån faktiska värden
- På fakturan visas inga decimaler av kWh, däremot så räknas kostnaden ut med 3 decimaler. Effekttoppar visas med 2 decimaler på fakturan men kostnaden räknas ut med 3 decimaler. På Mina sidor och i appen kan det visas med fler decimaler.
- Mätvärden saknar information och kompensation för sommartid, när fakturan skapas kompenseras det för sommartid. (Informationen till elhandlaren kompenseras också för sommartid)
- Mina sidor och appen visar mätvärden i normaltid, dvs "vintertid". Så när det är vintertid så skickas värdena klockan 00 men när det är sommartid så skjuts det fram en timme vilket innebär att det blir klockan 01 och då hamnar sista timmen på dagen efter istället för på samma dag.

Information till kund

Om en kund hör av sig till kundservice ska kundservice informera kunden om:

- Ellevio är medvetna om detta fel och arbetar med att avhjälpa det
- Ellevio har i dagsläget ingen information om när felet är avhjälpt
- I avrundningsfelet påverkas inte kunden negativt, det är till kundens fördel

Elanvändning vid strömavbrott

Om en kund hör av sig till kundservice och undrar varför det har registrerats elanvändning under perioden för strömavbrotten ska kundservice informera kunden enligt nedan.

Anledningen till att elanvändning registreras är att när vi får kommunikation med mätaren efter strömavbrottet och mätvärden skickas till oss igen kommer systemet att fördela elanvändningen över hela perioden där vi saknat kommunikation, dvs fördelningen görs även för de timmarna strömavbrottet var. Det påverkar endast timavräknade anläggningar då elhandlarens pris per timme kan skilja.

Exempel:

Datum och tid	Mätvärde innan fördelning	Mätvärde efter fördelning	Elanvändning kWh
21,11,2022 01:00	21039	21039	2
21,11,2022 02:00	0	21041	2
21,11,2022 03:00	0	21043	2
21,11,2022 04:00	21045	21045	2

Om kund vill att vi korregerar mätvärden för justering hos elhandlaren som påverkar timpris (dvs antal kWh, inte eventuell effekttopp) för perioden då strömavbrottet pågick och kunden har en dygnsavräknad anläggning, skicka ett e-postmeddelande skickas till ellevio.matvarden@ellevio.se, ange "DYGN - Kund vill korrigera mätvärden pga strömavbrott" i ämnesraden. E-postmeddelandet ska innehålla anläggnings-id, kontaktuppgifter, vilken period det gäller.

Samma princip gäller när vi inte har haft kontakt med mätaren, dvs vi fördelar elanvändningen.

Sökord: Mina sidor, elanvändning, mätvärden, förbrukning, fel mätvärden, fel värden, fel information, appen, strömavbrott

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Elanvändning

Underkategori: Mätning