

Instruktion - Felanmälan strömavbrott och övriga iakttagelser

När ska denna rutin användas?

Kund kontaktar felanmälan via telefon eller mejl och vill anmäla ett strömavbrott eller övriga iakttagelser. Identifiering via BankID krävs inte.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Allmän information
2. Kund har strömavbrott och vill göra en felanmälan
3. Hantering av sekretesskund vid felanmälan
4. Hantering av fasfel/delvis utan, tiderna 22–06
5. Kund har frågor om ett pågående strömavbrott
6. Kund har ett pågående strömavbrott och vill lämna kompletterande information
7. Kund har frågor om ett pågående ärende som inte gäller strömavbrott
8. Relatera till ett tidigare ärende
9. Kund har gjort en iakttagelse
10. Kund vill återkalla en felanmälan
11. AKUT BRYTNING - Kund behöver hjälp omgående för arbete på sin egen anläggning – ”akut brytning”
12. Frågor som inte är akuta
13. Samtalsregistrering

Rutin för respektive ärende

1. Allmän information

Vid fel på mellanspänningsnätet ser driftcentralen det automatiskt via sina system. Vid fel på lågspänningsnätet får driftcentralen reda på det först när kund gör en felanmälan eller att mätarna indikerar för strömavbrott.

Frågor gällande planerade strömavbrott, se rutin Planerade strömavbrott

Ring alltid driftcentralen om:

Informationen och historiken i BOSSE är bristfällig eller inte uppdaterad

Öppna kabelskåp

Misstänkt nollfel

Nedbrunnet hus

Fara för liv, någon kan komma åt strömförande delar tex ledning på marken, lågt hängande ledning,

Kund vill återkalla sin felanmälan

Akut brytning samma dag

Det går inte att registrera felanmälan i BOSSE

Kontaktvägar driftcentralen:

Stockholm 054-55 84 51

Övriga landet 054-55 82 60

Frågor som inte är akuta

Ej pågående eller ej akuta ärenden, vardagar 7–16

I första hand ska ärenden registreras i BOSSE

I andra hand ring 054-55 84 52 eller mejla eller driftinformation@ellevio.se

Vid uteblivet svar på telefon se kontaktlistans andra- och tredjehandsval.

Övriga frågor

Se kontaktlista

2. Kund har strömavbrott och vill göra felanmälan

Kontrollera **alltid** Anläggnings-ID och statusen på anläggningen i **WMS** (status ska vara **Aktiv**) innan en felanmälan registreras.

- Status **Från. avtalsbrott** i WMS
Innebär att kunden inte har betalat och är frånkopplad pga. avtalsbrott/bristande betalning. Dessa ska till kravet, **se rutin Återinkoppling bristande betalning-Avtalsbrott**
- Status **Från.avtalslös - det finns ett ärenden "Inflyttning vid återtillkoppling"** i WMS:
Det finns ett avtal men återtillkopplingen inte är klar eller återtillkoppling via "fjärr" (RDR) har misslyckats. Om RDR misslyckas skapas automatiskt en fälttjänst till tekniker för kundbesök nästföljande vardag. Kunden behöver inte göra något utan blir kontaktad av tekniker för att boka tid för besök på plats.
- Status **Från. Avtalslös – det finns inget ärende om inflyttning** i WMS:
Innebär att Ellevio inte har en kund på anläggningen och är frånkopplad pga. av det. Dessa ska kundservice hantera själva via RAPP, **se rutin Teckna avtal på frånkopplad avtalslös anläggning**.
- Status **Aktiv** - om det har varit en återinkoppling igår eller idag och kunden är utan el, och det är innan klockan 17 så ring och kolla med återinkopplingar.
- Om kund bor i lägenhet och det är **fler än en kund på servisen**, ska kundservice söka på gatuadressen i WMS för att se om det finns någon anläggning som har blivit frånkopplad under dagen, om ja så ska kundservice kontrollera uppgifterna på anläggningen med kunden, dvs mätartavla, lägenhetsnummer. Visar det sig att det är kundens anläggning ska kundservice följa rutinen "Felflytt".
- Om kund bor i **lägenhet** och det är **fler än en kund på servisen**, visas en orange markering eller om kund bor i radhus med kollektiv mätning ska kund ALLTID kontakta sin fastighetsägare i första hand så de kan felsöka i hela fastigheten först. Om det är ett fel som ska registreras på "hela" fastigheten, kontrollera med fastighetsägaren att det blir rätt anläggningsid, dvs det anläggningsid som avser tex trapphus, och andra gemensamma utrymmen och inte en enskild kund.

Felanmälan 343857

Kund		Nätinformation		Ärendedetaljer	
Kund	Ulrika Leander	Saknar konnektivitet		Datum	2023-10-21 20:29
Tel		Antal anl. på servis	5 FD3588	Samtalsorsak	Delvis utan
Adress	Luftfartsgatan 20	Produktionsanl.	0	Iakttagelse	
Land	SVERIGE	Nätstation	0903	Kundnummer	4263183
E-post		LKF	Stockholms län Stockholm Skarpnäck	BOSSE-Ärende	0
Anläggning		Mätare		Kontaktperson	Ulrika Leander
Anläggning	735999102110021039	Hustyp	Villa/Radhus	Tel, kontaktperson	+46722000295
Adress	Luftfartsgatan 20 128 34 SKARPNÄCK	Säkring	20	Handläggare	Joakim Hansson xhanssjoa
FMMS	-----	Mätarnummer	13125392642700543950	Tel, handläggare	
		Mätarplacering	Mätarskåp	E-mail	Joakim.hansson@releasy.se

- Kund som bor i **radhus** med fler än en kund på servisen eller har så kallad kollektiv mätning ska kund i första hand kontakta sin hyresvärd, fastighetsskötare, föreningens ordförande, vaktmästare eller liknande

Nätinformation	
Saknar konnektivitet	
Antal anl. på servis	5 L007254
Produktionsanl.	0
Nätstation	L0103
Län/Kommun	Stockholms län Lidingö
Mätare	
Hustyp	Villa/Radhus
Säkring	20
Mätarnummer	13125392642700369241
Mätarplacering	I Bostad

- Gäller strömavbrottet ett byggsåk ska kund alltid kontakta ett elinstallatörsföretag
- Om mätare sitter inne eller om det är ett larm som har varnat för strömavbrott. Säkerställ att kunden är anträffbar på telefon eller är hemma för att vi ska kunna göra en felavhjälpning.
- Om kund har en värmepump som larmar efter ett strömavbrott ska kunden i första hand starta om den och kontrollera sina säkringar. Om inte det fungerar ska kunden stänga av och på strömmen genom att använda huvudströmbrytaren eller brytaren på elmätaren. Om inte det fungerar ska kunden kontakta producenten/leverantören av värmepumpen för vidare felsökning. Om kunden frågar om detta är ett vanligt problem informera kund om att det är svårt för oss att veta hur enskilda produkter reagerar vid strömavbrott.
- Om kund har en produktionsanläggning syns det i BOSSE och det går inte att lägga en felanmälan om man råkar välja fel anläggningsid

Från www.nodrift.se:
Det går inte att registrera en felanmälan på en produktionsanläggning

OK

Nätinformation	
Saknar konnektivitet	
Antal anl. på servis	1 Servisnummer FD11610
Produktionsanl.	1
Nätstation	L271E-T358
LKF	Värmlands län Karlstad Grava
Mätare	
Hustyp	Villa/Radhus
Säkring	50
Mätarnummer	13125383363500096118
Mätarplacering	Mätarskåp

Från www.nodrift.se:

Det går inte att registrera en felanmälan på en produktionsanläggning

OK

Sök fram kund i BOSSE via anläggningsid, följ frågebatteriet och registrera helt utan, delvis utan (fasfel) eller blinkningar. Ärendet går automatiskt via BOSSE till driftcentralen som skickar ut entreprenör. I PoDIS kartan syns om flera kunder är berörda av samma avbrott.

Frågebatteri

Kundens ärende	<input checked="" type="button" value="Strömavbrott"/> Övriga iakttagelser Trädfällningsbevakning Bevakning av arbete intill våra anläggningar Tillfällig flytt/nedtagning
	Planerade strömavbrott Utryckningskostnad Frågor som inte är akuta
	Samtalsregistrering
Har kunden gjort några iakttagelser? Tex träd på ledning, avgrävd kabel eller nollfel?	<input checked="" type="button" value="Ja"/> Nej
Fasfel ska registreras som delvis utan. Gäller strömavbrottet ett byggsåp ska kunden alltid kontakta ett elinstallatörsföretag.	
Vad gäller saken?	<input checked="" type="button" value="Brand"/> Grävskada Översvämning Träd på ledning Ledning på marken Stolpe av/vält Öppet kabelskåp/nätstation
	Ledning av Påkörd anläggning Misstänkt Nollfel Annat
Beskrivning av ärendet: <i>Tänk NÄR, VAR och HUR</i>	
Finns foto? Be kund skicka det till tips@ellevio.se och notera det i Beskrivning av ärendet.	

3. Hantering av sekretesskund vid felanmälan

Om en sekretesskund dvs en kund med skyddad identitet vill göra en felanmälan finns inga kontaktuppgifter till kunden i WMS, BOSSE eller ADMS. Enda uppgiften Ellevio har på kunden är kundnummer. Vi behöver ändå kontaktuppgifter till kunden när vi registrerar en felanmälan och de kontaktuppgifterna får användas av Ellevios personal om de behöver komma i kontakt med kunden. Kontaktuppgifterna kommer endast att sparas i felanmälan, det vill säga de ligger inte på kundbilden i BOSSE.

4. Hantering av fasfel/delvis utan, tiderna 22–06

Syftet är att kund ska slippa vara vaken/nåbar för att vänta på felavhjälpningen.

Rådgivare ställer frågan: om kund felanmäler fasfel/delvis utan mellan 22–06 kan rådgivare fråga om kund hellre vill att vi kommer direkt på morgonen för att **slippa vara vaken/nåbar** när vår personal kommer. Om kunden tycker det ok, gör en notering i "Beskrivning av ärendet". Om inte kund är nåbar och kan släppa in vår personal kan det bli en utryckningskostnad.

Driftledare: Endast om kund har valt att vänta ska driftledaren beställa ut personal för felavhjälpning direkt på morgonen. Ärendet läggs vilande och finns med i ärendelistan i DC-vyn som de jobbar i. Driftledaren skriver i DC

noteringen att beställningen ska göras på morgonen. Nattskiftet tar även med det i överlämningen till förmiddagsskiftet.

5. Kund har frågor om ett pågående strömbavbrott

Sök fram kund i BOSSE via anläggningsid och informera kund om status på ärendet och kontrollera om kund prenumererar på avbrottsinformation och om inte informera om den. Se rutin gällande Strömbavbrottsinformation.

I PoDIS kartan syns om flera kunder är berörda av samma avbrott. Samtalsregistrera.

Pågående ärenden 2 Avslutade ärenden 30 Aviseringar 5 MESSI-prenumerationer 4 MESSI-meddelanden 30									
Felanmälan									
Ärende-ID	ID	Kundärende	Datum	Samtalsorsak	Iakttagelse	Namn	Handläggare	Beskrivning	
485562	343637		2023-10-18 09:50	Delvis utan		3g Infrastructure Services Aktiebolag +46313108080	Emil Hedberg	Kund inkommer om att strömmen kommer och går på 1 eller 2 faser. Spänningen går från 0 till 230 till och från, de ska ha mätt direkt.	

6. Kund har ett pågående strömbavbrott och vill lämna kompletterande information

Sök fram kund i BOSSE via anläggningsid. Välj Pågående ärenden och Lämna kompletterande information.

Information kan tex vara något som kund noterat. Det ryker eller låter, träd på ledning eller ledning på marken.

Pågående ärenden 2 Avslutade ärenden 30 Aviseringar 5 MESSI-prenumerationer 4 MESSI-meddelanden 30																
Felanmälan																
Ärende-ID	ID	Kundärende	Datum	Samtalsorsak	Iakttagelse	Namn	Handläggare	Beskrivning								
485562	343637		2023-10-18 09:50	Delvis utan		3g Infrastructure Services Aktiebolag +46313108080	Emil Hedberg	Kund inkommer om att strömmen kommer och går på 1 eller 2 faser. Spänningen går från 0 till 230 till och från, de ska ha mätt direkt.								
Ärenden																
ID	Typ	Berörda kunder	Start	Beräkn. slut	Avbrott, anläggning		Info till kund									
485562	Störning	1	2023-10-18 09:50	Uppdateras när vi vet mer	231018 09:50		Vi är på plats i området. Strömmen kan komma och gå under tiden vi arbetar med att hitta felet.									
Frågebatteri																
Kundens ärende																
Lämna kompletterande information Övriga iakttagelser Planerade strömbavbrott Trädfällningsbevakning Bevakning av arbete intill våra anläggningar Tillfällig flytt/nedtagning Utryckningskostnad Frågor som inte är akuta Samtalsregistrering																

7. Kund har frågor om ett pågående ärende som inte gäller strömbavbrott

När kund har ett pågående ärende ska du i första hand kolla status på ärendet och informera kund om vad som står i ärendet, vad som hänt och när det beräknas vara åtgärdat. Är kunden nöjd med informationen, samtalsregistrera.

Finns det ingen information eller om kund inte är nöjd med informationen, kontakta respektive ansvarig enligt kontaktlistan.

Exempel på ärenden är underhållsärenden och Ej akuta ärenden. Välj aktuellt ärende under Ärende ID, där finns status och när arbetet ska vara åtgärdat.

Kundens anläggningar | 1

Pågående ärenden | 2

Avslutade ärenden | 32

Aviseringar | 2

MESSI-prenumerationer | 1

MESSI-meddelanden | 7

Felanmälan

Ärende-ID	ID	Kundärende	Datum	Samtalsorsak	Iakttagelse	Namn	Handläggare	Beskrivning
 486046	 343935		2023-10-23 13:30	Iakttagelser	Markskador	Henrik Järpers +46739247995	Malin Eriksson +46793258951	2023-10-23 13:28, veriksm2: Vi har grävt upp i samband med arbete i området och vi har inte återställt. Gärgeuppfart och infart till huset är inte återställt bara övertäckt. Kan bli svårt att skotta i vinter. Dom lovade att komma och återställa men det har dom inte gjort. Kontakta kund

Ärenden

ID	Typ	Berörda kunder	Start	Beräkn. slut	Avbrott, anläggning	Info till kund
 486046	Underhåll	0	2023-10-23 13:30			Markskador

8. Relatera till ett tidigare ärende

Vid vissa felanmälningar eller ärenden behöver du relatera till ett tidigare ärende. Kan tex vara vid utryckningskostnad eller annat ärende där kund varit i kontakt med oss tidigare och det nya och gamla ärendet hänger ihop. Välj det aktuella ärendet och klicka på rutan längst till vänster med gröna pilen som då färgas röd. Skicka / Registrera. Finns det inget tidigare ärende att relatera till, följ frågebatteriet och skapa nytt ärende.

Pågående ärenden | 2 | Avslutade ärenden | 30 | Aviseringar | 5 | MESSI-prenumerationer | 4 | MESSI-meddelanden | 30

Felanmälan

Ärende-ID	ID	Kundärende	Datum	Samtalsorsak	Iakttagelse	Namn	Handläggare	Beskrivning
 485562	343637		2023-10-18 09:50	Delvis utan		3g Infrastructure Services Aktiebolag +46313108080	Emil Hedberg	Kund inkommer om att strömmen kommer och går på 1 eller 2 faser. Spänningen går från 0 till 230 till och från, de ska ha mätt direkt.

Ärenden

ID	Typ	Berörda kunder	Start	Beräkn. slut	Avbrott, anläggning	Info till kund
 485562	Störning	1	2023-10-18 09:50	Uppdateras när vi vet mer	231018 09:50	Vi är på plats i området. Strömmen kan komma och gå under tiden vi arbetar med att hitta felet.

9. Kund har gjort en iakttagelse

Sök fram kund i BOSSE via anläggningsid eller koordinat. Följ frågebatteriet och registrera en iakttagelse som beroende på felets omfattning. Med hjälp av frågebatteriet hamnar ärendet på driftcentralen om det är akut och underhåll nätförvaltning om det inte är akut.

Pågående ärenden | 0 | Avslutade ärenden | 15 | Aviseringar | 2 | MESSI-prenumerationer | 0 | MESSI-meddelanden | 0

Felanmälan

Ärende-ID	ID	Kundärende	Datum	Samtalsorsak	Iakttagelse	Namn	Handläggare	Beskrivning
-----------	----	------------	-------	--------------	-------------	------	-------------	-------------

Ärenden

ID	Typ	Berörda kunder	Start	Beräkn. slut	Avbrott, anläggning	Info till kund
----	-----	----------------	-------	--------------	---------------------	----------------

Frågebatteriet

Kundens ärende

Strömavbrott **Övriga iakttagelser** Trädfällningsbevakning Bevakning av arbete intill våra anläggningar Tillfällig flytt/nedtagning

Planerade strömavbrott Utryckningskostnad Frågor som inte är akuta

Samtalsregistrering

Är kunden helt eller delvis utan ström? Ja **Nej**

Vad gäller saken? **Brand** Grävskada Översvämning Träd/vegetation Ledning Stolpe/stag Kabelskåp/nätstation Markskada/återställning

Kvarlämnat material Återstående arbete Annat

Beskrivning av ärendet:
Tänk NÄR, VAR och HUR

Finns foto? Be kund skicka det till tips@ellevio.se och notera det i Beskrivning av ärendet.

10. Kund vill återkalla en felanmälan

Om en kund kontaktar kundservice via telefon eller mejl och vill ta tillbaka sin felanmälan för att elen har kommit tillbaka ska kundservice **alltid ringa driftcentralen medan kunden är kvar i telefonen**. Kunden får då information direkt om entreprenör är utskickad och om det blir en utryckningskostnad för kunden. **Samtalsregistrera** och skriv i ärendet att "har pratat med dc och informerat kund att det bli/inte blir en utryckningskostnad".

11. AKUT BRYTNING ! Kund behöver hjälp omgående för arbete i sin egen anläggning – "akut brytning"

Om kunden har ett AKUT fel i sin anläggning och har elinstallatör på plats som behöver göra servisledningen strömlös ska ärendet registreras som "Akut brytning – Betraktas skadan som så akut att den bör åtgärdas idag - JA".

Ärendet ska innehålla anledning till varför jobbet ska utföras. Ring alltid driftcentralen före registrering av ärendet så kan de kan avgöra om ärendet är akut och prioritera det.

OBS! Att en kund/elinstallatör glömt att anmäla en tillfällig brytning är inte ett akut ärende. En tillfällig brytning hanteras inte av driftcentralen och hänvisas till Rutin "Tillfällig brytning".

Pågående ärenden 0	Avslutade ärenden 8	Aviseringar 0	MESSI-prenumerationer 4	MESSI-meddelanden 12
----------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------	------------------------

Frågebatteri

Kundens ärende


 Här registreras ärenden för akut brytning samma dag. Ring alltid driftcentralen innan du lägger ett ärende om akut brytning
 Stockholm 054-55 84 51
 Övriga landet 054-55 82 60

OBS! Skriv med anledningen till varför jobbet ska utföras. Akut brytning används endast för akuta fel i kundens anläggning.

12. Frågor som inte är akuta

Frågor som **inte** är akuta ska i första hand registreras i BOSSE, i andra hand mejla driftinformation@ellevio.se och i tredje hand ringa telefonnummer 054-55 84 52. Om ingen svarar, se kontaktlistan för andra eller tredjehandsalternativ.

Exempel på ej akut ärende kan vara:

- kund vill ha en händelserapport efter ett strömavbrott
- kund vill ha avbrotthistorik på sin anläggning
- kund vill veta vilka åtgärder vi kommer att vidta efter återkommande strömavbrott
- kund har haft återkommande strömavbrott och vill veta varför

Sök fram kund i BOSSE via anläggningsid och följ frågebatteriet. Endast när kund **inte** är strömlös kan registreras som ej akut.

Frågebatteri

Kundens ärende


Frågor som inte är akuta handläggs vardagar 7-16 och svarstiden är ca tre dagar.
 Ärenden som ska registreras här är till exempel kund som vill ha en händelserapport, avbrotthistorik eller vill veta vilka åtgärder vi kommer att vidta efter återkommande strömavbrott.

1. Pågående underhållsärenden söks fram i BOSSE och hanteras av respektive underhållsansvarig, se kontaktlista.
2. Provisoriska kablar efter strömavbrott registreras under övriga iakttagelser/återstående arbete.
3. Frågor om avbrottsersättning mejlas till avbrottersättning@ellevio.se

Kontakt, namn

Kontakt, telefonnummer

Kontakt, e-post

Beskrivning av ärendet:
 Tänk NÄR, VAR och HUR

Finns foto? Be kund skicka det till tips@ellevio.se och notera det i Beskrivning av ärendet.

13. Samtalsregistrering

När kund är nöjd med svaret från rådgivare och ingen på Ellevio behöver agera på ärendet ska rådgivare **alltid** göra en samtalsregistrering, se rutin "Samtalsregistrering i BOSSE".

Sökord: strömavbrott, iakttagelser, felanmälan, akut brytning, oplanerat avbrott, oplanerat strömavbrott, delvis utan, fasfel, fel på fas, nollfel, hög spänning, lampor lyser starkt, avgrävd kabel, kabel avgrävd, grävt av kabel, återkalla felanmälan, makulera felanmälan, ta bort felanmälan, återkommande strömavbrott, produktionsanläggning, sekretesskund, värmepump

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Strömavbrott

Underkategori: Felanmälan