

Instruktion - Felorsaker till avbrott, förkortningar i BOSSE och ordlista

När ska denna rutin användas?

När kundservice vill veta en elektrisk term på engelska eller övrigt språk som finns i ordlistan, felorsak till ett strömavbrott eller inte förstår en förkortning i ett ärende i BOSSE.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. "Elektrisk" ordlista
2. Felorsaker till strömavbrott
3. Förkortningar i BOSSE

Rutin för respektive ärende

"Elektrisk ordlista"

Ordlista med elektriska termer på olika språk: <https://www.electropedia.org/>

Välj Swedish och skriv in sökordet i fältet "Query" och tryck på "Search"

Electropedia: The World's Online Electrotechnical V

Query:

Language: Swedish ▼

☐ Search also in definitions

Klicka på den blåa länken framför sökordet

Search results (2 hits)

- 601-01-02 elnät [601 - Generation, transmission and distribution of electricity]
- 617-04-13 Smarta elnät [617 - Organization/Market of electricity]

Resultatet på de språk som finns kommer fram

IEV ref	601-01-02
en	electric power network particular installations, substations, lines or cables for the transmission and distribution of electricity Note – The boundaries of the different parts of this network are defined by appropriate criteria, such as geographical situation, ownership, voltage, etc.
fr	réseau d'énergie électrique (sens restreint) m ensemble défini de lignes électriques et de postes assurant le transport et la distribution d'énergie électrique

Felorsaker till strömbavbrott

Felorsaker - att det blir strömbavbrott kan bero på många olika saker. Vissa är vanligare än andra och på länken nedan finns alla presenterade och förklarade. Länken finns även på avbrottskartan.

<https://www.ellevio.se/privat/kundservice/guider/stromavbrott/felorsaker-stromavbrott/>



Förkortningar i BOSSE

Förkortning	Förklaring	Förkortning	Förklaring
Störning	Strömbavbrott med eller utan kunder	LF	Lastfrånskiljare
Avisering	Information om ett planerat avbrott	F	Frånskiljare
Fel fasföljd	Kablar kopplas ihop fel efter arbete, orsakar fel på 3-fas-prylar tex värmepumpar, pumpar till pooler, gamla spisar	Vilande ärende	Fel med eller utan kunder som kommer att lagas vid ett senare tillfälle pga olika orsaker
Grupp	Utgående ledning från en nätstation mot ett kabelskåp	Löst ut/utlöst	Ledning har slagit ifrån i ställverket Säkring har gått sönder i kabelskåpet
ALUS	Hängkabel Kabel i ett luftledningsnät	Ifö låda	Säkringsskåp Kabelskåp i ett luftledningsnät
HSP	Högspänning	LSP	Lågspänning

NS	Nätstation	Servis	Ledningen fram till kundens mätare
L 305	Linje 305 – ledning ut från ett ställverk	Megga en kabel	Megga är egentligen namnet på själva utrustningen man använder som kallas megger (Megaohm-meter) och det man gör är att mäta värden på kabeln för att upptäcka om det är ett kabelfel.
Last	Flödet i elnätet	Brytande punkt	Minsta gemensamma nämnare på felet
Isolator	Porslin- eller glasdel som isolerar elledningen från stolpen	Inomgårdskabel	Kunds egen kabel mellan tex hus och ladugård
ÅI	Återinkoppling	Huva kabelskåp	Säck som säkrar ett trasigt kabelskåp inför reparation
Automatisk återinkoppling	Korta avbrott där orsaken kan till exempel bero på att ett träd eller en fågel varit i kontakt med ledningen. Brytaren i ställverket gör då ett automatiskt provtillslag efter ca tre sekunder. Den här typen av fel kan vara svåra att hitta då de ”kommer och går”. Det kan även vara till exempel en spricka i en isolator som vid regn blir ledande och när jordfelet/kortslutningen uppstår så torkar felströmmen bort vattnet och det leder inte längre.		
Reläskydd	Man kan göra en liknelse med en säkring som finns i alla hem. I Ellevios större stationer finns brytare som behöver ha något som styr dem. De upptäcker inte felet själva utan behöver en något som konstaterar att vi har ett fel och som slår ifrån brytaren – det är reläskyddet.		

Sökord: förkortningar, störning, avisering, grupp, LUS, HSP, NS, linje, LF, vilande ärende, löst ut, utlöst, Ifö låda, LSP, servis, megga, isolator, ÅI, inomgårdskabel, huva, automatisk återinkoppling, ordlista, felorsaker, strömavbrott, avbrottskarta, reläskydd

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Strömavbrott

Underkategori: Allmän kundserviceinformation Avbrott