

DESARROLLO LINCE S.A.C.
IQUITOS 1880
LINCE - LIMA

RUC 20605662529 TELEFONO: 981149985
Recibo Nro. S002-50339079 M - ENL-11402
004619



N° SUMINISTRO	813826
---------------	--------

DATOS DEL SUMINISTRO				DETALLE DE LOS IMPORTES FACTURADOS											
Sucursal	LA REPÚBLICA	Conexión	Subterránea C4.1	Descripción	Precio Unitario	Consumo	Importe								
Ruta	30-317-0325	Potencia	Contratada 75.00 KW	Cargo Fijo			5.78								
Tarifa	BT4	Facturación	Variable	Mant. y Reposición de Conexión			5.91								
Nivel Tensión	220 V	Medidor	Trifásico	Consumo de Energía	0.3552	8314.80	2,953.42								
Sector Típico	1 (SE0133)		Electrónico 3 hilos	Potencia Generación Fuera de Punta	41.8360	33.10	1,384.77								
				Potencia Distribución Fuera de Punta	53.8060	35.22	1,895.05								
				Alumbrado Público			174.90								
				Interés Compensatorio			9.24								
				I.G.V.			1,157.23								
				Electrificación Rural (Ley N° 28749)	0.0099	8314.80	82.32								
				SUBTOTAL DEL MES			7,668.62								
				TOTAL LUZ DEL SUR			7,668.62								
REGISTRO DE DEMANDA / CONSUMO															
Historia de Consumo															
Importe 2 Últimos Meses Facturados															
Oct-23 S/ 6,531.24				Nov-23 S/ 9,017.26											
Energía Activa (kW.h)															
Horas Punta				Fuera Punta											
Lectura Actual	(25/12/2023)	376.780		2728.000											
Lectura Anterior	(25/11/2023)	361.700		2604.500											
Diferencia entre lecturas		15.080		123.500											
Factor de Medición		60.0000		60.0000											
Consumo a facturar		904.80		7410.00											
Demanda (kW)															
Horas Punta				Fuera Punta											
Lectura Actual	(25/12/2023)	0.3071		0.5516											
Lectura Anterior	(25/11/2023)	0.0000		0.0000											
Diferencia entre lecturas		0.3071		0.5516		Ajuste redondeo mes anterior 0.08									
Factor de Medición		60.0000		60.0000		Ajuste redondeo mes actual 0.00									
Potencia Registrada		18.4300		33.1000											
Calificación		Fuera de Punta													
Factor de Calificación		0.24													
N° Hora de punta		115 horas													
Energía Reactiva (kVAR.h)															
Capacitiva				Inductiva											
Lectura Actual	(25/12/2023)	112.020		1172.320											
Lectura Anterior	(25/11/2023)	104.000		1135.600											
Diferencia entre lecturas		8.020		36.720											
Factor de Medición		60.0000		60.0000											
Consumo Registrado		481.20		2203.20											
Consumo a facturar		0.00		0.00											
Historia de Consumos y Demandas															
	En	Fe	Mr	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Se	Oc	Nv	Di			
kW.h	1344	2220	2808	3828	5736	6798	6510	9090	9240	6867	11385	8315			
Max - kW	13.56	15.06	17.76	20.88	26.64	33.24	30.48	34.80	34.44	30.00	35.64	33.10			
												</			