

Banheiro PNE lazer C

Closed




Figura 103 - Altura da bacia - Vista

Essa altura pode ser obtida pela peça sanitária com altura necessária para a instalação de bacias suspensas ou pela execução de um sóculo sob a base da bacia, isento de cantos vivos e com a sua projeção avançando a base da bacia, conforme Figura 104

Descrição

Rever altura e modelo de bacia sanitária do banheiro PNE conforme NBR 9050
Prioridade Alta
Disciplinas Responsáveis Arquitetura
Usuários Responsáveis bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação
Abertura
2021-09-20T22:05:30+00:00
Vencimento
2021-09-26T13:00:00+00:00
Autor
coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1
Categoria
None
Sub-Categoria
None
Local
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Atendido na r01	2021-10-29T14:55:10+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	Resolvido	2021-10-13T12:20:59+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-09-20T22:05:30+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com