


Laje lazer B

Closed



Impermeabilização

Impermeabilização			
Item	Espessura	Tipo de Impermeabilização	Locais
Radier	1mm	Argamassa Polimérica	Na exten
Piscina	5mm	Argamassa Polimérica	Na exten e pisos d
Casas de Bombas	5mm	Argamassa Polimérica	Na exten e pisos d
Lajes de Cobertura	3,3 cm	Manta Líquida + Proteção Mosaínica	Em toda
Pisos Áreas Molhadas	1mm	Argamassa Polimérica + Tela de Poliéster	Em toda do piso d
Paredes Áreas Molhadas	1mm	Argamassa Polimérica	20 cm en a extens dos banh
Paredes Áreas Molhadas	1mm	Argamassa Polimérica	1,5m de a extens paredes e
Paredes de Fachada	1mm	Argamassa Polimérica	Sobe 60
Paredes e Pisos de Área Molhada	1mm	Tela de Poliéster	Em arest e encont com piso 20cm pa imperme com exce copa da C

Descrição

Por gentileza, inserir camada de impermeabilização na laje do lazer B

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-09-20T21:29:48+00:00

Vencimento

2021-09-26T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações

Descrição

Ajustado na R01

Resolvido

sem comentários

Data Ação

2021-10-29T16:23:58+00:00

2021-10-04T15:07:35+00:00

2021-09-20T21:29:48+00:00

Novo Vencimento

Responsável

coordenacao@chaconengenharia.com

bruno@chaconengenharia.com

coordenacao@chaconengenharia.com

Realizado por

coordenacao@chaconengenharia.com

bruno@chaconengenharia.com

coordenacao@chaconengenharia.com