


Contrapiso

Active



| Pisos Pav. Térreo | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Tipo de Piso | Espessura | Locais de Aplicação |
| Radier | 15 cm | Em toda a área da torre |
| Piso cimentado liso | 4 cm | Na sala do radier e na escada |
| Pintura sobre piso | 1 mm | Na escada |
| Contrapiso | 5 cm | Nas áreas secas dos apartamentos: sala e quartos |
| Contrapiso | 5 cm | No bit do banheiro |
| Contrapiso | 4 cm | No banheiro com caimento para o ralo |
| Contrapiso | 4,5 cm | Na soleira de entrada dos apartamentos e banheiro |
| Contrapiso | 3 cm | No hall da torre e da escada |
| Argamassa + cerâmica antiderrapante | 2 cm | No Hall da Torre |
| Argamassa + cerâmica | 1,5 cm | Na cozinha, área de serviço e banheiro |
| Argamassa + soleira | 2 cm | Na entrada dos apartamentos |
| Bit | 2,5 cm | No box do banheiro |
| Bit | 2,5 cm | Na separação entre sala/cozinha |

Tabela 4.6: Tipos de camadas de pisos do Térreo

Descrição

Espessura contrapiso não seguindo BEP, Por gentileza, verificar se espessura atende

Prioridade

Baixa

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Conflito

Abertura

2021-10-29T16:11:30+00:00

Vencimento

2021-11-04T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

| Ações | Descrição | Data Ação | Novo Vencimento | Responsável | Realizado por |
|-------|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | sem comentários | 2021-10-29T16:11:30+00:00 | | coordenacao@chaconengenharia.com | coordenacao@chaconengenharia.com |