



4bdd5e03-3819-4cc9-9c4c-415db3928a96

Altura da escada

Closed



Descrição

De acordo com o BEP deveríamos ter uma altura de 18,53 cm, por favor, verificar e ajustar

Prioridade

Crítica

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-08-25T20:11:28+00:00

Vencimento

2021-09-22T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Ações

Descrição

Ajustado na R01
sem comentários

Data Ação

2021-09-15T21:02:33+00:00
2021-08-25T20:11:28+00:00

Novo Vencimento

Responsável

coordenacao@chaconengenharia.com
coordenacao@chaconengenharia.com

Realizado por

coordenacao@chaconengenharia.com
coordenacao@chaconengenharia.com