

Banheiro PNE lazer A

Closed





Figura 103 – Altura da bacia – Vista lateral

Essa altura pode ser obtida pela peça sanitária com altura necessária, ou pelo posicionamento das bacias suspensas ou pela execução de um sóculo sob a base da bacia, convencional ou com caixa acoplada, isento de cantos vivos e com a sua projeção avançando no máximo 0,05 m, acompanhando a base da bacia, conforme Figura 104.

Dimensões em metros



Descrição	Tipo
Por gentileza, reveja modelo de bacia sanitária e seu dimensionamento conforme NBR 9050	Solicitação
Prioridade	Abertura
Alta	2021-09-20T20:52:05+00:00
Disciplinas Responsáveis	Vencimento
Arquitetura	2021-09-26T13:00:00+00:00
Usuários Responsáveis	Autor
bruno@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com

Fase
Marco 1
Categoria
None
Sub-Categoria
None
Local
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	altura da bacia sanitária ajustada conforme NBR 9050	2021-10-04T15:04:08+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-09-20T20:52:05+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com