


Piso lazer A

Closed



Descrição	Tipo	Fase
Argamassa mais ceramica deveria ter espesura total de 1,5 cm, por gentileza, verificar e ajustar	Solicitação	Marco 1
Prioridade	Abertura	Categoria
Alta	2021-09-20T19:28:39+00:00	None
Disciplinas Responsáveis	Vencimento	Sub-Categoria
Arquitetura	2021-09-26T13:00:00+00:00	None
Usuários Responsáveis	Autor	Local
bruno@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com	None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Ajustado na r01	2021-10-29T17:48:54+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	Foi verificado e ajustado para espessura total de 1,5 cm.	2021-10-01T14:25:16+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-09-20T19:28:39+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com