


Contrapiso área molhada

Active



Descrição	Tipo
De acordo com o BEP, contrapiso da cozinha deve ter 4 cm, por favor, verificar e ajustar	Solicitação
Prioridade	Abertura
Alta	2021-08-25T20:47:05+00:00
Disciplinas Responsáveis	Vencimento
Arquitetura	2021-10-28T13:00:00+00:00
Usuários Responsáveis	Autor
bruno@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com

Fase
Marco 1
Categoria
None
Sub-Categoria
None
Local
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Não ajustado	2021-10-21T20:38:32+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	não ajustado	2021-09-30T21:07:44+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-09-15T21:04:01+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	Ainda não ajustado na R01, verificar e ajustar por favor	2021-09-15T21:03:51+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	sem comentários	2021-08-25T20:47:05+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com