



Espessuras paredes lixeira

Resolved



Descrição	Tipo
Por que as espessuras das paredes são diferentes? Norte e Leste serão de contenção?	Consulta de Informação
Prioridade	Abertura
Baixa	2021-10-15T13:24:30+00:00
Disciplinas Responsáveis	Vencimento
Arquitetura	2021-10-22T14:00:00+00:00
Usuários Responsáveis	Autor
bruno@chaconengenharia.com	rafaelavilela@construtoracapital.com.br

Fase
Marco 1
Categoria
None
Sub-Categoria
None
Local
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Conforme o projeto legal, as duas paredes externas devem ter 19 cm. Porém conforme explicado pela coordenação, os muros de 2021-10-26T14:07:40+00:00 divisa tem 9 cm e as paredes dos anexos tem 14 cm. Logo, a lixeira será modelada em 14 cm. As paredes já foram ajustadas, elas devem ter 14 cm conforme o BEP sem comentários	2021-10-18T12:22:41+00:00	2021-10-15T13:24:30+00:00	bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
				rafaelavilela@construtoracapital.com.br	rafaelavilela@construtoracapital.com.br