


Piso lazer A


Closed



Pisos Torre
A torre do Smart Taramã tem piso de concreto vassourado no seu acesso principal, cerâmica antiderrapante no hall, concreto aparente nas áreas secas dos apartamentos na cozinha, área de serviço e banheiro sem cerâmica. Os tipos de piso da torre são:

Pisos Exv.		Térreo
Tipo de Piso	Espessura	Locais de Aplicação
Radier	15 cm	Em toda a área da torre
Piso cimentado liso	4 cm	Na saída do radier e na escada
Pintura sobre piso	1 mm	Na escada
Contrapiso	5 cm	Nas áreas secas dos apartamentos: sala e quartos
Contrapiso	5 cm	No bit do banheiro
Contrapiso	4 cm	No banheiro com caimento para o ralo
Contrapiso	4,5 cm	Na soleira de entrada dos apartamentos e banheiro
Contrapiso	3 cm	No hall da torre e da escada
Argamassa + cerâmica antiderrapante	2 cm	No Hall da Torre
Argamassa + cerâmica	1,5 cm	Na cozinha, área de serviço e banheiro
Argamassa + soleira	2 cm	Na entrada dos apartamentos
Bit	2,5 cm	No box do banheiro
Bit	2,5 cm	Na separação entre sala/cozinha

Tabela 4.6: Tipos de camadas de pisos do Térreo



QUADRO DE ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMEN	
REVESTIMENTOS DE PISO	
1	Cerâmica esmaltada, dimensão 45x45 cm, pel 4,com rejunte
2	Emborrachado
REVESTIMENTOS DE PAREDE	
1	Pintura látex PVA sobre massa corrida
2	Pintura acrílica sobre massa corrida cor branco neve
3	Cerâmica esmaltada, dimensão 45x45 cm, pel 4,com rejunte
REVESTIMENTOS DE TETO	
1	Laje com pintura cor: branco neve
REVESTIMENTOS DE RODAPÉ	
1	Cerâmica esmaltada 45x45cm, h=7cm
2	Emborrachado

Descrição

Inserir camada de revestimento do piso conforme
BEP, Por favor
Prioridade
Alta
Disciplinas Responsáveis
Arquitetura
Usuários Responsáveis
bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação
Abertura
2021-09-20T18:59:18+00:00
Vencimento
2021-09-26T13:00:00+00:00
Autor
coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1
Categoria
None
Sub-Categoria
None
Local
None

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Ajustado na R01	2021-10-29T17:48:46+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com
	Revestimento do piso alterado conforme BEP, ou seja, piso cerâmico nos ambientes de lazer. No entanto, destaca-se que no projeto legal a indicação é de piso emborrachado na brinquedoteca sem comentários	2021-10-05T14:11:24+00:00		bruno@chaconengenharia.com	bruno@chaconengenharia.com
		2021-09-20T18:59:19+00:00		coordenacao@chaconengenharia.com	coordenacao@chaconengenharia.com