

本圖完工後請速歸還

流水號:910


FABRICATION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
PIPE				
1	PIPE A106 GR.B GALV. SMLS SCH40 BE ASME B36.10M	6	C1P1/P-6"-40	22.2M
FITTINGS				
2	90 ELBOW LR BW A234 GR.WPB GALV. SMLS SCH40 ASME B16.9	6	C1P1/EB-6"X90	5
ERECTION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
SUPPORTS				
3	PLATFORM OPENING (PO1-210)	6	SUP/PO1-6"	3
4	PIPE SHOE (S1)	6	SUP/S1-6"	3
5	AUXILIARY SUPPORT (AS1-1-0605)	6	SUP/AS1-1-6"	1
6	PIPE GUIDE (G5-2)	6	SUP/G5-2-6"	1
7	AUXILIARY SUPPORT (AS2-2-0408)	6	SUP/AS2-2-6"	1

CUT PIPE LENGTH FOR REFERENCE ONLY							
PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS	PIECE NO	CUT LENGTH	N.S. (INS)	REMARKS
<4>	6000	6		<5>	6000	6	
<6>	2242	6		<7>	3350	6	
<8>	3692	6		<9>	539	6	
<10>	319	6					



N

909



REVISED  
FOR CONSTRUCTION

SEP. 12, 2025

912

管線編號

RH-21201-6"-C1P1

Eshine

鴻勝化學科技股份有限公司  
E-shine Advanced Chemicals Ltd.



富台工程股份有限公司  
FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.

審尾一期  
建廠工程

管線工程  
立體配管圖

2  
2

檔號: RH-21201-C1P1- 2

1 管件序號 <1> 直管編號 [1] 管段編號  
& 須設計會驗管線

操作壓力: 0.05~0.75 MPa 操作溫度: AMB/158°C

設計壓力: 3.5 MPa 設計溫度: 200 °C

試驗基準: Air 3.85 MPa G X 60 分

管路塗裝:

焊道: 塗裝:

資料庫  
名稱:

管線等級: C1P1

保溫(冷)等級:

熱追蹤等級:

焊接基準:

NDE 抽驗: 10 %

工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管

— — — — —

製圖

設計

審核

認可

依據圖號:

謝鳳菁

鄧基宏

陳安誠

陳逢明

C2418-4-506  
C2418-4-550

2025.04.21

2025.04.21

2025.04.21

2025.04.21

圖號:

圖號:

圖號:

△

△

△

△

序次

2025.09.12

2025.07.03

2025.04.21

日期

REVISED FOR CONSTRUCTION

FOR CONSTRUCTION

FOR APPROVAL

修改說明

修改說明

鄧基宏

鄧基宏

鄧基宏

鄧基宏

修改

陳逢明

陳逢明

陳逢明

陳逢明

認可

管線等級: C1P1

保溫(冷)等級:

熱追蹤等級:

焊接基準:

NDE 抽驗: 10 %

設計壓力: 3.5 MPa

設計溫度: 200 °C

試驗基準: Air

管路塗裝:

焊道: 塗裝:

資料庫  
名稱:

管線等級: C1P1

保溫(冷)等級:

熱追蹤等級:

焊接基準:

NDE 抽驗: 10 %

工廠焊接 套焊 螺紋銜接 配合現場焊接 配合現場接合點 管支撐 蒸汽追蹤管

— — — — —

製圖

設計

審核

認可

依據圖號:

謝鳳菁

鄧基宏

陳安誠

陳逢明

C2418-4-506  
C2418-4-550

2025.04.21

2025.04.21

2025.04.21

2025.04.21

圖號:

圖號:

圖號:

管線編號

RH-21201-6"-C1P1

Eshine

鴻勝化學科技股份有限公司  
E-shine Advanced Chemicals Ltd.



富台工程股份有限公司  
FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.

審尾一期  
建廠工程

管線工程  
立體配管圖

2  
2

檔號: RH-21201-C1P1- 2