


FOR CONSTRUCTION

管線編號


TRIM-STR61301-V-3/4"-S1P4

Eshine 鴻勝化學科技股份有限公司
E-shine Advanced Chemicals Ltd.

 富台工程股份有限公司
FU-TAI ENGINEERING CO., LTD.

崙尾一期 建廠工程	管線工程	
	立體配管圖	

檔號: TRIM-STR61301-V-S1P4- 1



										管線編號 TRIM-STR61301-V-3/4"-S1P4									
										<div> <div> <div>① 管件序號</div> <div><1> 直管編號</div> <div>[1] 管段編號</div> </div> <div>資料庫：</div> <div>工廠焊接</div> <div>套焊</div> <div>螺紋銜接</div> <div>配合現場焊接</div> <div>配合現場接合點</div> <div>管支撐</div> <div>蒸汽追縱管</div> </div>									
										<div> <div>名稱：</div> <div> </div> </div> <div> <div>E-shine</div> <div>鴻勝化學科技股份有限公司</div> <div>E-shine Advanced Chemicals Ltd.</div> </div>									
										<div> <div>△</div> <div>操作壓力: 0.4 $\frac{KG}{CM^2}$ G</div> <div>操作溫度: 50 °C</div> <div>管線等級: S1P4</div> <div>製圖</div> <div>陳怡如</div> <div>2025.04.21</div> </div> <div> <div>△</div> <div>設計壓力: 3.5 $\frac{KG}{CM^2}$ G</div> <div>設計溫度: 80 °C</div> <div>保溫(冷)等級:</div> <div>設計</div> <div>黃炳富</div> <div>2025.04.21</div> </div> <div> <div>會</div> </div>									
										<div> <div>0</div> <div>2025.07.03</div> <div>FOR CONSTRUCTION</div> <div>黃炳富</div> <div>陳逢明</div> <div>試驗基準: Air</div> <div>3.85 $\frac{KG}{CM^2}$ G X 60 分</div> <div>熱追縱等級:</div> <div>審核</div> <div>陳安誠</div> <div>2025.04.21</div> </div> <div> <div>簽</div> </div>									
										<div> <div>A</div> <div>2025.04.21</div> <div>FOR APPROVAL</div> <div>黃炳富</div> <div>陳逢明</div> <div>管路塗裝:</div> <div>管材料塗裝</div> <div>焊接基準:</div> <div>認可</div> <div>陳逢明</div> <div>2025.04.21</div> </div> <div> <div>廠</div> </div>									
										<div> <div>序次</div> <div>日期</div> <div>修 改 說 明</div> <div>修 改</div> <div>認 可</div> <div>焊道:</div> <div>不銹鋼</div> <div>NDE 抽驗: 10 %</div> <div>依據圖號: C2418-4-513</div> <div>圖號:</div> </div> <div> <div>衛尾一期</div> <div>管線工程</div> <div>1</div> </div> <div> <div>建廠工程</div> <div>立體配管圖</div> <div>1</div> </div> <div> <div>檔號: TRIM-STR61301-V-S1P4- 1</div> </div>									